

KLASĖS ĮRENGIMAS IR PATALPŲ REMONTO DARBAI
(VIEŠOJO PIRKIMO ID 2138144)

Tiekėjams

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

2025 m.

d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) informuoja, kad vykdant viešąjį pirkimą „Klasės įrengimas ir patalpų remonto darbai“ (toliau – Pirkimas) CVP IS priemonėmis gauti tiekėjų klausimai.

Išnagrinėjus gautus klausimus, Perkančioji organizacija teikia atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

1. Klausimas. Prašome pateikti durų ir langų specifikaciją ir matmenis.

Atsakymas. Plieninės durys su pritraukėju ir ventiliacinėmis grotelėmis apačioje. Stakta plieninė įstatoma į tas pačias angas. Matmenis tikslinti vietoje.

2. Klausimas. Prašome pateikti šviestuvų specifikaciją.

Atsakymas. Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ nurodyta, kad **„Tiekėjas turi parengti projektą arba aprašą rekuperacinės vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo ir elektros instaliacijos įrengimui bei apšvietimo įrengimui“**. Apšvietimui naudojami pakabinami LED šviestuvai, kurie atitinka mokyklų mokomųjų klasių apšvietimo reikalavimus, šviestuvų modelius derinti su užsakovu.

3. Klausimas. Prašome pateikti kamino gaubto specifikaciją.

Atsakymas. Rekuperacijos kaminėliai iš cinkuotos skardos yra nagrinėjami projekto arba aprašo rengimo metu.

4. Klausimas. Kiekių žiniaraštyje numatyti 3 įrenginiai - Stoginis ventiliatorius (svoris iki 0,1 ...), oro šildymo agregatas (0,125 t ...) ir vėdinimo agregatas bei 1 triukšmo slopintuvas. Kur jie montuojami ir kam skirti? Gal ten jau yra sistemos, į kurias turi būti integruoti nauji įrenginiai?

Atsakymas. Objekte sistemų į kurias turi būti integruoti įrenginiai nėra. Viskas įrengiama naujai. Technines montavimo galimybes tiekėjas turi įsivertinti objekte ir pats parengti projektą arba aprašą.

5. Klausimas. Brėžinyje pažymėta viena nauja siena, o darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyta 3 kartus įrengti g/k pertvaras po 26,82 m². Prašome patikslinti DKŽ.

Atsakymas. Darbų kiekių žiniaraštyje (toliau – DKŽ) nurodytos dvi GKP pusės, kurios atsiranda įrengiant pertvarą. Taip pat DKŽ nurodytos skirtingos darbų pozicijos. Teikiant pasiūlymą vadovautis DKŽ.

6. Klausimas. Techninėje specifikacijoje nurodyta įrengti naują medinę slankiojančios konstrukcijos atitvarą, tačiau nenumatyta senos išardymas. Prašome patikslinti DKŽ.

Atsakymas. Prieš įrengiant naują medinę slankiojančios konstrukcijos atitvarą, reikia išardyti esamą slankiojančią konstrukciją.

7. Klausimas. DKŽ "2 Pagalbinės patalpos" numatyta 7,78 m² senos grindų dangos išardymas, o naujos įrengimas 22,8 m². Prašome patikslinti DKŽ.

Atsakymas. Tik vienoje patalpoje yra sena linoliaumo danga. Kitose nėra ardomų dangų.

8. Klausimas. DKŽ "1 Kabinetas" ir "3 Salė", kur įrengiama nauja pertvara numatytas tik siūlių glaistymas, o pačios pertvaros glaistymas nenumatytas. Prašome patikslinti DKŽ.

Atsakymas. Žiūrėti 5 klausimo atsakymą.

9. Klausimas. DKŽ "2 Pagalbinės patalpos" ir DKŽ "1 Kabinetas" sienų apdailos kiekiai yra vienodi, nors pagal brėžinius ten nėra pertvaros ir vizualiai matosi, jog kiekiai turėtų būti mažesni. Prašome patikslinti DKŽ.

Atsakymas. Techninė klaida. Pagalbinėse patalpose nėra GKP pertvaros.

10. Klausimas. DKŽ "3 Salė" skyriuje "Lubos" nurodyti sienų apdailos darbai. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Lubų konstrukcijoje yra dar ir vertikalė, kuri įvardinta DKŽ kaip siena.

11. Klausimas. DKŽ nėra numatyta sienų ir lubų gruntavimo. Prašome patikslinti DKŽ.

Atsakymas. Jeigu tiekėjas kokybiškai nuglaisto ir nušveičia, o pakui nuvalo remontuojamus paviršius, gruntavimas nebūtinas.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešųjų pirkimų skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-15 Nr. VPP-67
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius- Specialistė Agnė Gendrolienė 2025-04-15
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
