



VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8 5) 275 1990, 275 4206,
el. p. pirkimai@vrsa.lt, interneto svetainė www.vrsa.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188708224
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188708224

Tiekėjams, priėmusiems kvietimus teikti pasiūlymus skelbiamai apklausai „Priešgaisrinės sistemos įranga su montavimo darbais“	2025-04-16	Nr.
148643	Į 2025-04-09	Nr. CVP IS Nr.
152234	2025-04-11	Nr. CVP IS Nr.
152395	2025-04-11	Nr. CVP IS Nr.
155680	2025-04-14	Nr. CVP IS Nr.

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO (PIRKIMO NR. 2069254)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) gavo konkurso dalyvių prašymus paaiškinti skelbiamos apklausos „Priešgaisrinės sistemos įranga su montavimo darbais“ sąlygas (toliau – Pirkimo sąlygos).

Klausimas 1 (cituojama):

„ 1. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų (toliau GASS) techniniuose darbo projektų aiškinamuose raštuose yra nurodyta, kad „Saugomose patalpose projektuojama K tipo gaisro aptikimo sistema (GAS) ir 2 tipo gaisro išpėjimo ir evakuacijos valdymo sistema“. GASS sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 17 punkte yra reikalavimas „Jei GAS sistema skirta... žmonių išpėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemoms..., kiekviena saugomos patalpos vieta turi būti saugoma ne mažiau kaip dviem gaisro detektoriais ir jie turi būti skirtinguose spinduliuose“. Šiame punkte pateikti reikalavimai gali būti netaikomi, kai naudojamos adresuojamos GAS sistemos. Manome, kad pateikti GASS TDP yra paruošti neteisingai, neatitinka GASS projektavimo taisyklių reikalavimų ir pagal juos vykdyti konkurso negalima. Prašome sustabdyti konkursą ir pataisius TDP, paskelbti iš naujo.

2. Pateiktų objektų GASS TDP principinėse schemose yra suprojektuota, kad gaisro centralė gaisro atveju turi paduoti signalą ir atjungti pastato ventiliacijos sistemos elektros maitinimą. Vadovaujantis GASS projektavimo ir įrengimo taisyklių punkto Nr. 19 reikalavimais, šis reikalavimas turi būti įvykdytas „Šiuo atveju elektros imtuvų valdymas turi būti nuo dviejų gaisro detektorių, esančių skirtingose spinduliuose (saugoti tą patį plotą dviem gaisro detektoriais nebūtina)“. Prašome patvirtinkite, kad suprojektuota konvencinė gaisro centralė Smart Line 020-04 gali techniškai realizuoti šį reikalavimą.

3. Norint pilnai ir tinkamai įsivertinti objektų GASS įrengimo darbus, reikia apžiūrėti 10 objektų. Tam skirta tik 7 d. d. Manome, kad skirto laiko nepakanka apžiūrėti visus objektus, todėl prašome konkurso vykdymą pratęsti iki 2025.04.25 d.“

Atsakymas 1:

1. Perkančioji organizacija paaiškina, kad pastatuose nėra numatyta automatinio gaisro gesinimo, dūmų šalinimo, žmonių išėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemų ar kitų gaisrinės automatikos įrenginių, kurių valdymui būtų būtina GAS sistemos sąveika. Atsižvelgiant į tai, GAS sistema nėra skirta valdyti kitas inžinerines ar saugos sistemas, todėl GASS projektavimo ir įrengimo taisyklių 17 punktą šiuo atveju nėra taikomas. Parengti GASS techniniai darbo projektai atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus, todėl nėra pagrindo stabdyti pirkimo procedūros ar skelbti konkurso iš naujo.

2. Principinėse GASS TDP schemose pavaizduotas gaisro signalas, nukreiptas į ventiliacijos sistemos maitinimo atjungimą, yra rekomendacinio pobūdžio – jo tikslas yra numatyti galimybę, kad gaisro centralė turėtų išėjimą valdymui, jeigu vėlesniuose sprendiniuose būtų poreikis valdyti įrenginius (pvz., per relę, modulius ir pan.). Projektuose nenumatytas reikalavimas privalomai atjungti ventiliacijos maitinimą, todėl GASS taisyklių 19 punkto reikalavimas (dėl valdymo nuo dviejų detektorių skirtinguose spinduliuose) šiuo atveju nėra taikomas. Perkančioji organizacija paaiškina, jei užsakovas savo sprendiniuose ateityje nuspręstų taikyti realų atjungimą, centralė turi turėti galimybę tai realizuoti naudojant papildomus modulinius komponentus (pvz., relinius modulius ar specialią įrangą signalų apdorojimui). GASS taisyklių 19 punktas taikomas, kai yra konkretus reikalavimas valdyti elektros imtuvus (pvz., ventiliaciją, lifto stabdymą ir t.t.) gaisro atveju. Tokiu atveju valdymas turi vykti tik tada, kai signalas gaunamas iš dviejų skirtingų detektorių (skirtinguose spinduliuose), kad būtų sumažinta klaidingų veiksmų rizika. Šis reikalavimas netaikomas, jei projekte tokio veiksmo nenumatyta kaip būtino, o tik pateikta galimybė (kaip pasyvus kontaktas ar signalas, be privalomo aktyvaus veikimo).

3. Perkančioji organizacija informuoja, kad kiekvienam objektui yra parengti techniniai darbo projektai, kuriuose pateikta visa reikalinga informacija ir sprendiniai, kuriais vadovaujantis turi būti atliekamas pasiūlymo įvertinimas. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (GASS) yra nedidelės apimties, todėl projekto dokumentacija suteikia pakankamai duomenų pilnam įsivertinimui. Atsižvelgiant į tai, Perkančiosios organizacijos manymu, pasiūlymų pateikimo terminas yra pakankamas tiek dokumentacijos analizei, tiek objekto įsivertinimui, todėl pasiūlymų pateikimo terminas nebus pratęstas.

Klausimas 2 (cituojama):

„Prašome patikslinti seniūnijas/miestus pasiūlymo formoje. 6 eilutėje nurodytas Nemenčinės miestas, bet projektas pridėtas Nemėžio“.

Atsakymas 2:

Perkančioji organizacija atsižvelgdama į Tiekėjo pastabą patikslina 1 sąlygų priedą „Pasiūlymo forma“ ir 2 sąlygų priedą „Techninė specifikaciją“. Atnaujinti dokumentai pridedami.

Klausimas 3 (cituojama):

„Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo dokumentuose prisegtuose techniniuose projektuose nurodyta techninė medžiagų specifikacija, tačiau tiekėjui leidžiama siūlyti lygiavertę produkciją, prašome patikslinti:

Ar teikiant pasiūlymą būtina kartu pateikti siūlomų lygiavertčių medžiagų techninius duomenų lapus (datasheet), pagrindžiančius atitiktį reikalaujamiems techniniams ir kokybės parametrams, ar šie dokumentai gali būti pateikiami tik perkančiajai organizacijai pareikalavus pasiūlymų vertinimo metu?“.

Atsakymas 3:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad prekių atitiktį reikalaujamiems parametrams įrodančius dokumentus tiekėjas turės pateikti sutarties vykdymo metu.

Klausimas 4 (cituojama):

„Pagal sąlygas numatyta įrengti šiuose pastatuose:

Darbų atlikimo vieta –Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų administraciniai pastatai.

Pridėtuose projektuose nėra Nemenčinės miesto seniūnijos pastato. Tačiau yra Nemėžio pastatas, kurio nėra sąraše.

Prašome pridėti Nemenčinės pastato projektą arba patikslinti objektų sąrašus“.

Atsakymas 4:

Perkančioji organizacija atsižvelgdama į Tiekėjo pastabą patikslina 1 sąlygų priedą „Pasiūlymo forma“ ir 2 sąlygų priedą „Techninė specifikacija“. Atnaujinti dokumentai pridedami.

PRIDEDAMA:

1. Patikslintas 1 sąlygų priedas „Pasiūlymo forma“;
2. Patikslintas 2 sąlygų priedas „Techninė specifikacija“.

Rengiant pasiūlymus būtina atsižvelgti į šiuos Pirkimo sąlygų paaiškinimus.

Pirkimo organizatorius

Beata Nenartavičiūtė-Dolgoplova

Originalas nebus siunčiamas.

Beata Nenartavičiūtė-Dolgoplova, tel. 240 1645, el. paštas beata.nenartaviciute-dolgoplova@vrsa.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus rajono savivaldybės administracija 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO (PIRKIMO NR. 2069254)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-16 Nr. S-7697(4.37 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Beata Nenartavičiūtė-Dolgoplova, Vyr. specialistė, Viešųjų pirkimo skyrius
Sertifikatas išduotas	BEATA NENARTAVIČIŪTĖ-DOLGOPLOVA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-16 11:23:52 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-16 11:24:13 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-07 10:40:28 – 2028-02-06 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-16 11:25:03)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-04-16 11:25:04 DBSIS