



DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, M. K. Čiurlionio g. 80, 66144 Druskininkai, tel./faks. +370 313 51 853

el. p. info@dscentras.lt www.dscentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300035075

Atsisk. sąsk. Nr. LT727300010129235643, AB bankas „Swedbank“, kodas 73000

2025-04-

Nr. SR-

DĖL ATSAKymo Į TIEKĖJO PAKLAUSIMĄ (PIRKIMO NUMERIS 1854450)

Perkančioji organizacija vykdo Supaprastintą viešąjį pirkimą Atviro konkurso būdu, kuriuo siekia įsigyti *Trinkeles, bortelius ir cementą* (CVP IS pirkimo Nr. 1854450).

2025 m. balandžio 14 d. iš suinteresuoto tiekėjo Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis gavo pranešimą:

„laba diena

prašau nurodykite kokios trinkelės jums reikalingos ?

Sąlygose nurodyta - Spalva: pilko atspalvio, natūralaus akmens tekstūros

Pagal pateiktą užklausą, galimi du variantai:

1. Natūralaus akmens tekstūra
2. Standartinė pilka spalva. Klasikinis paviršius.

Taip pat, reikia patikslinimo, dėl kokybės reikalavimų,

Atsparumas šalčiui: F2 ar atsparesnės

Atsparumas dilumui: 2 mm ar atsparesnės

Ardančioji apkrova ilgio vienetui: 3 N/mm ar didesnė

Atsparumas paslydimui/praslydimui: ne prastesnis kaip „geras“ (koef. 40-60)“

Perkančioji organizacija išnagrinėjusi suinteresuoto tiekėjo paklausimą atsako:

Reikalingų trinkelėlių spalva yra pilka, klasikiniu paviršiumi;

Atviro konkurso pirkimo dokumentų (toliau – Pirkimo dokumentų) 2 priede „Techninė specifikacija“ perkančioji organizacija prašo:

- trinkelės ir jų atsparumas šalčiui turėtų būti F2 ar atsparesnės. Perkančioji organizacija paaiškina, kad šis žymėjimas yra daugiau Europoje naudojamas vertimas iš anglų kalbos, kas būtų „frost resistance“. Lietuvoje dažniau naudojamas 3D žymėjimas. Perkančioji organizacija pažymi, kad abu žymėjimai yra lygiaverčiai, nes abu matuojami atlikus 28 ciklus ir gauti rezultatai pagal LST EN 1338:2003/AC:2006 standartą neturi viršyti $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$;
- trinkelės ir jų atsparumas dilumui būtų 2 mm ar atsparesnis. Šis reikalavimas yra nurodytas nekorektiškai, nes pagal LST EN 1338:2003/AC:2006 standartą žemiausias rodmuo yra ~4mm;
- trinkelės ardančioji apkrova ilgio vienetui būtų 3 N/mm ar didesnė. Šio reikalavimo matavimo vienetai yra nurodyti nekorektiškai. Nes N/mm matuojamas atsparumas lenkimui, o ardančioji apkrova matuojama MPa (kas būtų N/mm²);
- trinkelės ir jų atsparumas paslydimui/praslydimui ne prastesnis kaip „geras“ (koef. 40-60). Nors EN 1338 standartas nenustato privalomų minimalių SRT (Skid Resistance Tester) verčių, nacionaliniuose dokumentuose ir praktikoje dažnai taikomos ribos yra: STR reikšmė <35 – Prastas (gali būti pavojinga drėgnu oru); 35-39 – Patenkinamas (saugumo riboje); 40-60 –

Geras (laikomas tinkamu pėstiesiems); >60 – Labai geras (dideliam saugumui užtikrinti). Taigi Perkančioji organizacija grįsdama tuo, kad trinkelės ir bordiūrai bus naudojami pėsčiųjų takams mieste tiesti prašo, kad gaminiai būtų mažiau slidūs ir pavojingi bei atitiktų „geras“ savybę (kur STR yra su koef. 40-60.

Atsižvelgiant į tai, kad nekorektiškų techninių reikalavimų pakeitimas, būtų Pirkimo dokumentų keitimas, o vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 6 d. esminiai pirkimo sąlygų pakeitimai po pirkimo paskelbimo negali būti atliekami, todėl šiame etape Perkančioji organizacija negali daryti pakeitimų pirkimo dokumentuose.

Ir vadovaujantis tuo, kad Atviro konkurso pirkimo dokumentų bendrųjų sąlygų 2.9 punktas numato, kad perkančioji organizacija taip pat gali pasinaudoti teise nutraukti pradėtas pirkimo procedūras atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti, taip pat paaiškėjus, kad pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas nebetikslingas arba jį įvykdžius būtų įsigytas jos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau Perkančioji organizacija nusprendžia nutraukti pirkimo procedūras ir pataisiusi Pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 2 priedą „Techninė specifikacija“ skelbti pirkimą naujai.

Pirkimo organizatorė

Audronė Nikšaitė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Audronė Nikšaitė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJO PAKLAUSIMĄ (PIRKIMO NUMERIS 1854450)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-16 Nr. SR-49