

### Techniniai reikalavimai kondicionieriui

#### 1. Techninio - projektų skyriaus 27 (19 m<sup>2</sup>) ir 28 (15 m<sup>2</sup>) kabinetai

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) \_\_\_\_\_

| Eil. Nr.   | Reikalavimai įrangai                                  | Techniniai parametrai  | Siūlomi parametrai (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. Pildo konkurso dalyvis) |  |
|--|---|--|---|--|
| 1.   | Kondicionieriaus tipas                                | Multi-split, inverterinis, sieniniai vidiniai įrenginiai (2 vnt.)  |   |  |
| 2.   | Šaltnešis   | R32  |   |  |
| 3.   | Komplektacija   | Vidiniai ir išorinis blokas bei susijusios jungiamosios dalys, kondensato siurbliukai, nešiojami valdymo pulteliai |   |  |
| Išorinis įrenginys   |   |  |   |  |
| 4.   | Elektros tiekimas (įtampa/fazių sk./dažnis)           | ~230V / 1F / 50Hz  |   |  |
| 5.   | Energijos efektyvumo klasė                            | vėsinimas  | - ne mažesnė A++  |  |
|  |   | šildymas   | - ne mažesnė A+   |  |
| 6.   | Galia (nominali)                                      | vėsinimas  | kW ne mažesnė kaip 4,34   |  |
|  |   | šildymas   | kW ne mažesnė kaip 4,34   |  |
| 7.   | Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP   | W/W  | ne mažiau 6,90 / 4,00   |  |
| 8.   | Darbinės temperatūros ribos                           | vėsinimas  | °C ne mažesnės kaip -15 ÷ +40 °C  |  |
|  |   | šildymas   | °C ne mažesnės kaip -20 ÷ +24 °C  |  |
| 9.   | Maksimalus vamzdžio ilgis                             | m  | ne mažesnis kaip 25   |  |
| 10.  | Maksimalus aukščių skirtumas                          | m  | ne mažesnis kaip 15   |  |
| Vidinis įrenginys - 27 (19 m <sup>2</sup> ) ir 28 (15 m <sup>2</sup> ) kabinetai |   |  |   |  |
| 11.  | Darbas dingus ir vėliau atsistačius elektros tiekimui |  | privalo automatiškai įsijungti ir palaikyti nustatytą temperatūrą patalpoje (auto restart funkcija)                         |  |
| 12.  | Galia (nominali)                                      | vėsinimas  | kW ne mažesnė kaip 2,17   |  |
|  |   | šildymas   | kW ne mažesnė kaip 2,17   |  |

|     |                                   |              |       |                     |  |
|-----|-----------------------------------|--------------|-------|---------------------|--|
| 13. | Garso slēģis 1 m atstumū<br>(max) | vidinē dalis | dB(A) | ne didesnis kaip 38 |  |
|-----|-----------------------------------|--------------|-------|---------------------|--|