



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi **Blušių g. (atkarpos nuo Labrenčiškės g. iki Blušių g. 11), Lendrūnų g., Klaipėdos mieste, rangos darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu (CVP IS ID 2182586)** sąlygų aprašo 47 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Projekto, susisiekiimo dalies, techninių specifikacijų, 15 skyriuje pateiktos geotinklų 40/40 kN/m techninės specifikacijos, kuriose nurodoma, kad medžiagos žaliava turi būti polipropilenas (PP).

Prašome patvirtinti, kad rangovas gali vertintis ir ne prastesnių savybių geotinklus, kurių medžiagos žaliava poliesteris (PET).

Atsakymas:

Rangovas gali naudoti medžiagas, kurių savybės yra tokios pačios arba geresnės nei nurodytos techninėse specifikacijose, atitinkančias nustatytus ilgaamžiškumo reikalavimus.

2. Klausimas:

Projekto, susisiekiimo dalies, techninių specifikacijų 15 skyriuje pateiktos geotinklo 40/40 kN/m techninės specifikacijos, kuriose keliama reikalavimai stipriui tempiant esant 2% pailgėjimui ir pailgėjimui esant didžiausiam stipriui tempiant, tačiau nurodytos šios vertės būdingos tik standiems geotinklams kuriuos Lietuvoje gali patiekti tik vienas tiekėjas. Tokie geotinklo reikalavimai riboja konkurenciją ir neleidžia tiekėjams pateikti tokio pat tempiamojo stiprio lygiaverčių lanksčių geotinklų. Išanalizavus paskelbtą projekto dokumentaciją matome, kad projekte reikalaujami dangų sluoksnių deformacijos moduliai bei sankasos stabilumas bus pasiekti su šiuo metu rinkoje esančiais lygiaverčiais $\geq 40/40$ kN/m stiprio tempiant geotinklais, kurių ilgaamžiškumas yra ≥ 100 metų ir užtikrinamas nemažesnis, projekte reikalaujamas minimalus projektinis ilgalaikis stipris tempiant.

Atkreiptinas Statytojo dėmesys, jog Lietuvoje yra pastatytų ir sėkmingai eksploatuojamų įvairių kategorijų automobilių kelių, aikštelių bei pastatų, kuriuose rengiant sankasas ant silpnų pagrindų buvo naudojami, skaičiavimais pagrįsti lankstūs geotinklai. Naudojant šiuos geotinklus pasiekti reikalaujami deformacijų moduliai, sankasų stabilumas ir geometrija.

Prašome atsižvelgti į pateiktus argumentus ir praplėsti potencialių tiekėjų ratą, pašalinant standiems geotinklams būdingas savybes, tokias kaip stipris tempiant esant 2%



pailgėjimui, ir padidinti pailgėjimo esant didžiausiam stipriui tempiant reikšmę nuo 10% iki $\leq 12\%$, kadangi dabartinė techninė specifikacija riboja laisvą konkurenciją, sudarant palankesnes sąlygas standžių geotinklų tiekėjams norint pasiekti tokius pat projekte reikalaujamus sankasos deformacijos modulius bei stabilumą.

Atsakymas:

Rangovas gali naudoti medžiagas, kurių savybės yra tokios pačios arba geresnės nei nurodytos techninėse specifikacijose, atitinkančias nustatytus ilgaamžiškumo reikalavimus.

3. Klausimas:

Projekto, susisiekimo dalies, techninių specifikacijų, 15 skyriuje pateiktos geotinklo techninės specifikacijos, kuriose nurodoma, kad atmosferos poveikio atsparumas $\geq 95\%$. Šis reikalavimas yra perteklinis, kadangi prieštarauja MN Geosint ŽD 13, 6 lentelei, LST EN 13249 ir LST EN 12224 standartams. Šiuose dokumentuose nurodoma, kad didžiausias galimas armavimo medžiagų atsparumas atmosferos poveikiui yra $>80\%$. Tai prieštarauja techninėje specifikacijoje pateiktiems reikalavimams, kurie lyginant su standarto reikalavimais yra pertekliniai.

Prašome patvirtinti, kad Rangovas gali vertintis ir geotinklą, kurio atmosferos poveikio atsparumas pagal MN Geosint ŽD 13, 6 lentelę, LST EN 13249 ir LST EN 12224 standartus yra $>80\%$.

Atsakymas:

Geotinklas parinktas remiantis atliktais geotechniniais skaičiavimais. Rangovas gali naudoti medžiagas, kurių savybės yra tokios pačios arba geresnės nei nurodytos techninėse specifikacijose, atitinkančias nustatytus ilgaamžiškumo reikalavimus.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamasi teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-17 Nr. (14.24E)-VP3-448
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-17 15:42:32 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-17 15:42:44 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-09 10:23:09 – 2029-04-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-17 16:14:17)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-04-17 16:14:17 Dokumentų valdymo sistema Avilys