



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

2025-04-18 Nr. S25-010-0349

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ pateikia atsakymą į gautą tiekėjo klausimą dėl konkurso „Karšto vandens skaitiklių su LoRa sąsaja pirkimas (Supaprastintas atviras konkursas)“ (toliau – Konkursas) pirkimo sąlygų paaiškinimo:

1. Klausimas: Kodėl būtent tokie aukščiai ir pločiai pasirinkti? Ar neužtektų vietos, jei būtų aukščiai ne daugiau 94 mm ir plotis ne daugiau 81 mm?

Atsakymas: Bendrovė turi kelias dešimtis karšto vandens skaitiklių, kurių išmatavimai: aukštis – 94mm, plotis – 81mm. Susidūrėme su problema, kad dėl didelio skaitiklio aukščio ir pločio dažnai jų neįmanoma sumontuoti pas vartotojus butuose.

Skaitikliai turi būti ne didesni kaip 80mm aukščio ir 80mm pločio.

Prekių, paslaugų ir darbų
viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Aristidas Lideikis

Lina Rutkauskienė, +370 45 501014
Dokumento originalas išsiųstas nebus.