

## AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-04-18

### DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO\_4

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis\* 180,031 km viaduko rekonstravimas* (Pirkimo ID 1965093), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

#### 1. Klausimas:

Pirkimo dokumentacijoje pateiktuose techninio darbo projekto statinio konstrukcijų dalies darbų kiekių žiniaraščiuose 6.06 punkte nurodyta šlaitus tvirtinti ažūrinėmis plytelėmis. Pateiktuose brėžiniuose matome šlaitų tvirtinimą tipinėmis šlaitų tvirtinimo plokštėmis 0,49x0,49x0,08.

Prašome patikslinti, kurį gaminį tiekėjas turi įsivertinti?

**Atsakymas:** Šlaitas tvirtinamas ažūrinėmis plytelėmis. Prie atsakymų pridedami patikslinti brėžiniai HE-22-I.012-00-TDP-SK.BR-06 ir HE-20-00-BR-ŠTE.

#### 2. Klausimas:

Prašome pateikti skersinį projektuojamos pėsčiųjų tvorelės brėžinį bei nurodyti įrengiamos tvorelės ilgį.

**Atsakymas:** Tvorelės padėtis su nurodytais ilgiais pateikta Konstrukcijų dalies brėžinyje HE-22-I.012-00-TDP-SK.BR-04 „Elementų išdėstymo planas“. Tvorelės fasadinis vaizdas pateikiamas patikslintame brėžinyje HE-22-I.012-00-TDP-SK.BR-06, o vartelių - brėžinyje HE-22-I.012-00-TDP-SK.BR-20.10.

#### 3. Klausimas:

Prašome patikslinti, ar techninio darbo projekto statinio konstrukcijų dalies darbų kiekių žiniaraščiuose 6.11 punkte nurodyti kiekiai (1 varteliai, 9 segmentai ir 14 statramsčių) yra teisingi?

**Atsakymas:** Projekte pateikti kiekiai teisingi. Tvorelės padėtis pateikta Konstrukcijų dalies brėžinyje HE-22-I.012-00-TDP-SK.BR-04 „Elementų išdėstymo planas“.

#### 4. Klausimas:

Prašome patvirtinti, jog apsauginę pėsčiųjų tvorelę numatoma įrengti iš cinkuotų vamzdžių be papildomo padengimo dažais.

**Atsakymas:** Apsauginė pėsčiųjų tvorelė padengiama apsaugine dažų danga C3 koroziškumo klasei pagal LST EN 12944-5 standarto reikalavimus, dažymo spalva kaip viaduko turėklų - RAL7016.

PRIDEDAMA:

1. Brėžinys HE-20-00-BR-ŠTE, 1 lapas;
2. Brėžinys HE-22-I.012-00-TDP-SK.BR-06, 1 lapas;
3. Brėžinys HE-22-I.012-00-TDP-SK.BR-20.10, 1 lapas.

***Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.***