



LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas, tel. (8 37) 327200, rektoratas@lsmuni.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302536989

Pirkimo Nr. 2194736 dalyviams

2025-04-18 Nr. VPT2-497

DĖL PAKLAUSIMŲ

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Perkančioji organizacija arba PO) viešojo pirkimo organizatorius (toliau – pirkimo organizatorius) vykdydamas Dujinės katilinės remonto darbų pirkimą skelbiamos apklausos būdu (toliau – pirkimas), (apie pirkimą paskelbta 2025-04-14 CVP IS, interneto adresu <https://viesiejiirkimai.lt/>, pirkimo Nr. 2194736), 2025-04-16 13:47 val., 2025-04-16 16:00 val., 2025-04-17 09:11 val. ir 2025-04-17 09:37 val. CVP IS priemonėmis gavo tiekėjų paklausimus. Pirkimo organizatorius išnagrinėjo paklausimus ir teikia atsakymą:

Eil. Nr.	Tiekėjų paklausimai	Perkančiosios organizacijos atsakymas
1.	Paklausimas Nr. 2194736 <...> specifikacijoje aprašyti naujų katilų matmenys. Ar jie yra esminis punktas ir katilas 1317x670x1470 matmenimis, bet aukštesniais techniniai parametrais bus netinkamas pasiūlymui?	Techninėje specifikacijoje nurodyti įrenginio matmenys yra reikalingi siekiant užtikrinti, kad katilas galėtų būti pristatytas ir įkeltas į katilinę per pastato duris bei lauko laiptų aikštelę, pasitelkiant kėlimo įrangą. Pažymėtina, kad katilinė yra įrengta antrame aukšte, todėl svarbu įvertinti galimybes saugiai transportuoti įrangą iki jos montavimo vietos.
2.	Paklausimas Nr. 2194736 <...> prašytume nukelti pasiūlymų pateikimo terminą 2 savaitėms.<...>	Pirkimo organizatorius nutarė pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. balandžio 25 dienos 9:00 val.
3.	Paklausimas Nr. 2194733 Prašome pasiūlymų pateikimo terminą nukelti iki 2025-04-25 d. (imtinai) <...>	
4.	Paklausimas Nr. 2194736 Prašome leisti atvykti apžiūrėti objektą. Kadangi Jūsų pateiktuose pirkimo dokumentuose nėra visiškai aiškūs naudojamų įrenginių parametrai, atstumai, diametrai, srautai. Taigi pateikti tinkamą pasiūlymą yra sudaromas ribojamas, nes neįmanoma iš pateiktų duomenų nustatyti tikslios pirkimo apimtys. Arba turite pateikti PID schemą kartu su esamų įrenginių sąrašu nurodant jų technines	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra numačiusi objekto apžiūros galimybes. Techninėje užduotyje pateikta esminė informacija, reikalinga pasiūlymui parengti – nurodyti šildymo kontūrų kiekiai, bendra katilinės šildymo galia, taip pat katilinės planas (žr. techninės užduoties 6.3 punktą), pagal kurį galima įsivertinti atstumus tarp įrenginių. Pažymime, kad katilinėje planuojama montuoti nauji katilai, todėl esamų įrenginių parametrai (tokie kaip diametrai, srautai ar kita specifi-

specifikacijas, atstumus tarp įrenginių, diametrus, srautus ir pan., kad būtų galima užtikrinti tikslaus pasiūlymo pateikimą. Nes šiuo metu įžvelgiamas ribojimas dalyvauti pirkime.	nėra būtini pasiūlymui parengti – galimi sprendiniai gali skirtis nuo esamos katilų jungimo schemas.
--	--

Viešųjų pirkimų tarnybos vadovės pavaduotojas

Mantas Skirmantas

Pirkimo organizatorė

Ieva Valionytė