



Informuojame, kad perkantysis subjektas sulaukė tiekėjų klausimų. Dalinamės jais ir teikiame atsakymus šioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Klausimas  | Atsakymas  |
|----------|--|--|
| 1.       | Ar atliekant darbus vandentiekio tinklų pasijungimo vietose ar susikirtimuose reikia numatyti gelžbetoninių šulinių įrengimą, ar visi pasijungimai ar atsišakojimai gali būti požeminiai?                      | Visi pasijungimai ar atsišakojimai gali būti požeminiai.   |
| 2.       | Ar tiekėjams teikiantiems pasiūlymą reikia įsivertinti archeologinių žvalgymų atlikimą?  | Jeigu projekto parengimui bus reikalingi atlikti archeologiniai žvalgymai, tuomet būtina įsivertinti (už šių darbų atlikimą atsakingas Tiekėjas)                 |
| 3.       | Jei tiekėjams reikia įsivertinti archeologinių žvalgymų atlikimą, prašome patvirtinti, kad esant poreikiui už detalių archeologinių tyrimų atlikimą bus atsakingas Užsakovas?                                  | Jeigu bus reikalingi detalūs archeologiniai tyrimai, tuomet tiekėjas turi įsivertinti detalių archeologinių tyrimų atlikimą.                                     |
| 4.       | Ar tiekėjams reikia vertintis priešgaisrinių hidrantų įrengimą?  | Jeigu projekto rengimo metu paaiškės, kad reikalingas priešgaisrinio hidranto įrengimas, Tiekėjas privalės įrengti projekte numatytus priešgaisrinius hidrانتus. |
| 5.       | Kadangi objektų sutartyje iš viso 3, prašome patikslinti 4.4. sutarties punktą, kad sulaikoma suma bus grąžinama ne įvykdžius visą sutartį, o įvykus kiekvieno objekto statybos užbaigimo procedūrai atskyrui. | Perkantysis subjektas nekoreguos 4.4. punkto, nes apmokėjimas įvykdomas už užbaigtus darbus.   |
| 6.       | Pateikite prašom rekonstruojamų tinklų kadastrinių matavimų bylas.   | Į šį klausimą perkantysis subjektas atsakys artimiausiu metu.  |
| 7.       | Patikslinkite naujo ir esamo tinklo perjungimo mazgą prie slėgio kėlimo stoties pastato Rumpiškės g. 31A, Klaipėda.  | Perjungimas prie slėgio kėlimo stoties turi būti atliktas slėgio kėlimo stoties patalpoje. Prie esamų sklendžių. Objektą galima aplankyti susitarus.             |