



# Pastato techninės būklės vertinimo ataskaita

R. Kalantos g. 100 Kaunas

2024-09-17

Eil. Nr.	Fotofiksacija	Defektai ir pastabos
<b>Stogas ir stogo konstrukcijos</b>		
1.		Stogo dangos būklė patenkinama, tačiau danga sena, praradusi elastingumą, rekomenduojama įrengti papildomą dangos sluoksnį visu plotu.
2.		Būtina nuvalyti stogo dangą

3.



Parapeto skardos elementai pažeisti korozijos. rekomenduojama pilnai aptaisyti bitumine danga ir nauja skarda.

5.



Būtina pakeisti ir įrengti skardines prieglaudas prie esamos sienos ir kaminų

6.



Stogo liukai susidėvėjęs.  
Būtina keisti

7.



Esamas antenas ir kitas  
prie stogo pritvirtintas  
konstrukcijas būtina  
užsandarinti. Nereikalingas  
– pašalinti

8.		<p>Rekomenduojama įrengti bituminę dangą ant laiptinės įėjimo stogelių</p>
9.		<p>Stogo alsuoklius būtina užsandarinti</p>

Pastabos:

1. Pateikti darbų kiečiai – preliminarūs, vykdant remonto darbus kiečius būtina tikslinti

Priedai:

1. Reikalingų atlikti darbų kiečių žiniaraštis

Apžiūrą atliko:

Modestas Virkutis



SPSC kval. atest. nr. 34829