



Informuojame, kad perkantysis subjektas sulaukė tiekėjų klausimų. Dalinamės jais ir teikiame atsakymus šioje lentelėje:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Ar atliekant darbus vandentiekio tinklų pasijungimo vietose ar susikirtimuose reikia numatyti gelžbetoninių šulinių įrengimą, ar visi pasijungimai ar atsišakojimai gali būti požeminiai?	Visi pasijungimai ar atsišakojimai gali būti požeminiai.
2.	Ar tiekėjams teikiantiems pasiūlymą reikia įsivertinti archeologinių žvalgymų atlikimą?	Jeigu projekto parengimui bus reikalingi atlikti archeologiniai žvalgymai, tuomet būtina įsivertinti (už šių darbų atlikimą atsakingas Tiekėjas)
3.	Jei tiekėjams reikia įsivertinti archeologinių žvalgymų atlikimą, prašome patvirtinti, kad esant poreikiui už detalių archeologinių tyrimų atlikimą bus atsakingas Užsakovas?	Jeigu bus reikalingi detalūs archeologiniai tyrimai, tuomet tiekėjas turi įsivertinti detalių archeologinių tyrimų atlikimą.
4.	Ar tiekėjams reikia vertintis priešgaisrinių hidrantų įrengimą?	Jeigu projekto rengimo metu paaiškės, kad reikalingas priešgaisrinio hidranto įrengimas, Tiekėjas privalės įrengti projekte numatytus priešgaisrinius hidrانتus.
5.	Kadangi objektų sutartyje iš viso 3, prašome patikslinti 4.4. sutarties punktą, kad sulaikoma suma bus grąžinama ne įvykdžius visą sutartį, o įvykus kiekvieno objekto statybos užbaigimo procedūrai atskirai.	Perkantysis subjektas nekoreguos 4.4. punkto, nes apmokėjimas įvykdomas už užbaigtus darbus.
6.	Pateikite prašom rekonstruojamų tinklų kadastrinių matavimų bylas.	Rekonstruojamų tinklų kadastrinių matavimų bylos pridedamos
7.	Patikslinkite naujo ir esamo tinklo perjungimo mazgą prie slėgio kėlimo stoties pastato Rumpiškės g. 31A, Klaipėda.	Perjungimas prie slėgio kėlimo stoties turi būti atliktas slėgio kėlimo stoties patalpoje. Prie esamų sklendžių. Objektą galima aplankyti susitarus.
8.	Pirkimų sąlygų 5.7. punkte prašoma "Kartu su pasiūlymu, tiekėjas turi pateikti preliminarų darbų atlikimo grafiką ir sąmatą". Grafikas ir sąmata gali būti laisvos formos ar turi atitikti tam tikrus reikalavimus, pvz.: Sistela, Project ir pan.?	Grafikas ir sąmata gali būti laisvos formos.