



VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS

Visiems suinteresuotiems dalyviams
Išsiųsta CVP IS priemonėmis

2025-04-25 Nr. 25SR-VPS-1978

DĖL PRETENZIJS

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – PO, perkančioji organizacija) vykdo mažos vertės pirkimą „Oro kondicionieriaus įrengimo darbai VAA (211 kab.), Santariškių g. 7 (Nr. 10853)“ CVP IS Nr. 2248553 atviro konkurso būdu.

PO 2025-04-22 gavo dalyvio pretenziją dėl SA sąlygų Priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ reikalavimų patikslinimo.

Informuojame, kad Viešųjų pirkimų komisija, atsižvelgdama į dalyvio pateiktą informaciją, nutarė pretenziją tenkinti ir tikslinti TS reikalavimus ir išdėstyti nauja redakcija:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės techniniai rodikliai ir rodiklių reikšmės (specifikacija)	Kiekis
1	Oro kondicionierius**	Siūlomos prekės gamintojas – modelis. Tvirtinamas prie sienos. Šaldymo/šildymo nominalus galingumas – ne mažiau 6,8 kW. Elektros šaltinis (vienfazis) – 220 - 240V, 50Hz. SEER/SCOP (koeficientas) – ne mažiau 6,5/4,0 Lauko temperatūros diapazonas: 1. Šaldymas nuo +48°C iki -20°C . Triukšmo lygis vidinio bloko – ne daugiau 45 dB. Energinio naudingumo klasė neblogiau šaldyme A++ / šildyme A+ Freonas – R32 arba lygiavertis. Kondensato siurblys – 1 vnt. Nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt. Automatinis jungiklis – 1vnt. Išoriniai bloko tvirtinimai – 1 vnt. Montavimo vieta: kabinetas A-211 2 aukštas Kėlimo įranga Varinių vamzdžių ilgis nemažiau 7m. El. kabelio ilgis nemažiau 35m. Kondensato vamzdžių ilgis nemažiau 20 m.	2 vnt.

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 24.3.8. p. ir SA sąlygų 4.4 p. nutarta paskelbti patikslinimus CVP IS ir pasiūlymų pateikimo terminą skaičiuoti iš naujo nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimo CVP IS priemonėmis dienos, t. y. šiuo atveju pasiūlymų pateikimo terminą pratęsti 3 d. d. nuo 2025-04-25 iki 2025-04-30, pasiūlymų pateikimo terminą numatant artimiausią darbo dieną – 2025-05-02 9:00 val.

Viešųjų pirkimų komisijos narė

Daiva Gerybaitė

D. Gerybaitė, tel. 0 688 62195