

Suinteresuotiems tiekėjams
(Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis)

DĖL ATSAKOMO Į KLAUSIMĄ IR DPS SĄLYGŲ PATIKSLINIMO

AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Perkantysis subjektas) vykdo supaprastintą „Vamzdžių pirkimą“, dinaminės pirkimo sistemos būdu, CVP IS Nr. 580424, (toliau – DPS) ir gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą.

Perkantysis subjektas, vadovaudamasis DPS dokumentų 4.3. punktu „Kai tiekėjai kreipiasi dėl DPS dokumentų nuostatų, susijusių su paraiškų pateikimu, paaiškinimo/patikslinimo (šie terminai nebetaikomi, kai paskelbus skelbimą apie pirkimą gautos pirmosios paraiškos) <...>“, atsako į klausimą ir patikslina DPS sąlygas:

Eil. Nr.	Suinteresuoto tiekėjo klausimas	Perkančiojo subjekto atsakymas
1.	<p>„Jūsų įmonės vykdomam viešajam supaprastintam pirkimui taikant dinaminę pirkimų sistemą CVP IS pateiktų dokumentų 1-me priede „Pirkimo objekto pobūdžio aprašymas“ punkte 1.2. nurodyta „terpės parametrai: Tmax = 1200°C“ (tūkstantis du šimtai laipsnių Celsijaus). Tuo tarpu Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose termofikaciniui vandeniui nurodoma maksimali pastovi 120°C ir trumpalaikė pikinė 140°C temperatūros.</p> <p>Prašome patvirtinti arba patikslinti pirkimui pateiktos dokumentacijos reikalavimus.“*</p>	<p>Informuojame, kad DPS dokumentų 1 priedo „Pirkimo objekto pobūdžio aprašymas“ 1.2 punkte buvo padaryta techninė klaida. Atsižvelgiant į tai, Perkantysis subjektas priėmė sprendimą ją ištaisyti ir patikslina DPS dokumentų 1 priedo 1.2 punktą bei išdėsto jį nauja redakcija:</p> <p>„1.2. Vamzdžių paskirtis - termofikacinio vandens vamzdynas, Terpės parametrai: Tmax = 120°C; Pmax 1,6 MPa; Vamzdžių tipas: vamzdžiai besiūliai arba su išilgine siūle. Suvirinimo siūlės mechaninės savybės turi būti ne blogesnės už pagrindinio metalo.“</p> <p>Vadovaujantis DPS sąlygų 4.7. punktu, šis patikslinimas laikomas neatskiriama DPS dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.</p>

**Suinteresuoto tiekėjo tekstas neredaguotas.

PRIDEDAMA: Pakoreguotas DPS dokumentų 1 priedas „Pirkimo objekto pobūdžio aprašymas“

Viešųjų pirkimų komisija