



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi pėsčiųjų takų, panduso įrengimo ties Šilutės pl. 35 a ir sujungimo nuo geležinkelio viaduko su Pramonės g. darbų su darbo projektu parengimu pirkimo (ID 1917034) supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygų aprašo 47 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas: Kur Užsakovas numato suteikti teritoriją Rangovo statybvietai? Prašome nurodyti adresą arba vietą žemėlapyje/plane.

Atsakymas: Objektui „Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr. 2101/0007:107), adresu Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje, statybos projektas“, teritorija preliminariai statybvietai numatyta projekto Statybvietės plane (dokumento žymuo 8636-00-TP-BD/S/SO-01.01.B-06). Prieš pradėdant vykdyti statybos darbus, Rangovas papildomai privalo informuoti sklypo (kad. Nr. 2101 / 0007:107) savininko UAB "SSPC - Klaipėda" (j. k. 301133622) atstovą, patikslinti ir raštu susiderinti statybvietės įrengimo zoną. Projekto rengimo metu, Statybvietės planas su šia pastaba buvo suderintas su UAB „SSPC-Klaipėda“ atstovu. Derinimo nuorašas yra projekto prieduose.

Objektui „Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo viaduko esančio sklype kad. Nr. 2101/7001:8 iki Pramonės g. Klaipėdoje, statybos projektas“ teritorija preliminariai statybvietai numatyta projekto Statybvietės plano brėžinyje (dokumento žymuo 8653-00-TP-BD/S/SO-01.01.B-07). Statybvietės vieta gali būti tikslinama prieš pradėdant darbus, suderinus su Užsakovu.

2. Klausimas: Statybos metu Rangovui reikės užimti dalį gretimos automobilių stovėjimo aikštelės teritorijos arba vykdyti darbus tiesiogiai nuo kelio A1 (E85) važiuojamosios dalies. Kaip Užsakovas numatė organizuoti statybos darbus?

Atsakymas: Objektui „Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr. 2101/0007:107), adresu Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje, statybos projektas“, teritorija preliminariai statybvietai numatyta projekto Statybvietės plane (dokumento žymuo 8636-00-TP-BD/S/SO-01.01.B-06). Prieš pradėdant vykdyti statybos darbus, Rangovas papildomai privalo informuoti sklypo (kad. Nr. 2101 / 0007:107) savininko UAB "SSPC - Klaipėda" (j. k. 301133622) atstovą, patikslinti ir raštu susiderinti statybvietės įrengimo zoną. Projekto rengimo metu, Statybvietės planas su šia pastaba buvo suderintas su UAB „SSPC-Klaipėda“ atstovu. Derinimo nuorašas yra projekto prieduose.

Esant poreikiui darbus vykdyti nuo kelio A1, rangovas savo ruožtu privalės gauti leidimus iš AB „ViaLietuva“, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, bei susiderinti eismo ribojimo/apylankų schemas.

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 27, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. andrius.betingis@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823

3. Klausimas: Su kokiais apribojimais, susijusiais su statybos darbų organizavimu, gali susidurti Rangovas? Pavyzdžiui: Draudimas vykdyti darbus nuo kelio A1 (E85) važiuojamosios dalies; Statybinių medžiagų sandėliavimas leidžiamas tik kitoje pusėje – už geležinkelio bėgių.

Atsakymas: Rangovas, kaip savo srities profesionalas, privalo išanalizuoti pateiktą projektinę dokumentaciją ir įvertinti galimus apribojimus.

4. Klausimas. Projekto Nr.8653 DKŽ 5.5. punkte numatytas Infiltracinis šulinys, bet nėra parašyta, kokio skersmens bus šis šulinys?

Atsakymas: Numatyto infiltracinio šulinio skersmuo 2,0 m.

5. Klausimas: Projekto Nr.8653 DKŽ yra d425mm – 2 vnt. šuliniai ir d600mm - 1 vnt. šulinys, o brėž. BD/S/SO-01.01-B-02 parodytas PVC315 šulinys. Koks turi būti šulinys d315, ar d600 mm?

Atsakymas: D315 šulinys yra numatytas kitu projektu, prie panduso įrengimo. Šis šulinys jau yra įrengtas. Tako link LEZ projekte numatyti 2 vnt. d425 šuliniai ir 1 vnt. d600 šulinys, bei 1 vnt. d2000 infiltracinis šulinys.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Ilona Anoškinė, tel. (0 46) 39 63 03, el. paštas ilona.anoskine@klaipeda.lt

Inesa Gustaitienė, tel. (0 46) 39 60 44, el. paštas inesa.gustaitiene@klaipeda.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-29 Nr. (14.24E)-VP3-464
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-29 16:50:05 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-29 16:50:23 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-09 10:23:09 – 2029-04-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-29 16:51:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-04-29 16:51:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys