

Vadovaudamiesi pirkimo „RAUDONDVARIO DVARO SODYBOS PIETŲ OFICINOS TVARKYBOS IR REMONTO DARBAI“ Nr. 2190778 (toliau – pirkimas) bendrųjų sąlygų 5 skyriumi pateikiame atsakymus į klausimus užduotus CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Tiekėjų klausimai (kalba netaisyta)	Pirkimo sąlygų paaiškinimas
1.	Į pirkimų sistemą įkelti Pietų oficinai projektai 3 atskiros “zip” bylos. Ar šie techniniai projektai skirtingose “zip” bylose kažkuo skiriasi?	Atsakymas pateiktas 2025-04-18.
2.	<p>Pagal specialiųjų konkurso sąlygų 2,2 punktą nurodyta:</p> <p>Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.</p> <p>2 priede techninėje specifikacijoje numatyta:</p> <p>1. Visi darbai turi būti užbaigti ne vėliau kaip per 6 mėn. Į šį terminą įeina visos teisės aktuose nustatytos darbų užbaigimo procedūros.</p> <p>2. Rangovas turi atlikti visus pridedamame statinio projekte ir tvarkybos projekte numatytus darbus ir parengti darbo projektą pagrindu. Darbų pozicijos ir kiekiai nurodyti pridedamoje sąmatoje, kurią tiekėjas užpildytą turi pateikti su pasiūlymu.</p> <p>Prašome patikslinti: kokias teisės aktuose nustatytas konkrečias darbų užbaigimo procedūras turės atlikti Tiekėjas (Rangovas), atlikęs tik labai mažą dalį viso techniniame projekte numatytų darbų?</p>	Techninės specifikacijos 1 punktą išdėstomas nauja redakcija.
3.	Prašome patikslinti, kiek iš bendro visų darbų 6 mėn. termino skiriama darbo projekto parengimui?	Tarpiniai terminai nenustatomi.
4.	Prašome patikslinti, kiek iš bendro visų darbų 6 mėn. termino skiriama fizinių darbų atlikimui?	Tarpiniai terminai nenustatomi.
5.	Prašome patikslinti, kiek iš bendro visų darbų 6 mėn. termino skiriama visoms teisės aktuose nustatytoms darbų užbaigimo procedūroms?	Techninės specifikacijos 1 punktą išdėstomas nauja redakcija.
6.	<p>Specialiųjų sąlygų 2 priede techninėje specifikacijoje numatyta: Rangovas turi atlikti visus pridedamame statinio projekte ir tvarkybos projekte numatytus darbus...</p> <p>Perkančiosios organizacijos pridėtuose projektuose numatyta atlikti labai daug visų projekto dalių darbų: tiek tvarkomųjų statybos, tiek tvarkomųjų pavidosaugos, tiek specialiųjų statybos darbų.</p> <p>Prašome patikslinti: ar reikia atlikti visus šiuose projektuose nurodytus darbus?</p>	Darbų pozicijos ir kiekiai nurodyti pridedamoje sąmatoje. Reikalavimai sąmatoje nurodytiems darbams pateikti pridėtuose projektuose. „ visus pridedamame statinio projekte ir tvarkybos projekte numatytus darbus “ turima omenyje, kad sąmatoje nurodyti darbai turi būti atlikti pagal projektuose nurodytą darbų technologiją bei turi būti atlikti darbai be kurių atlikimo neįmanoma atlikti sąmatoje nurodytų darbų ir visi tokie darbai įvardinti projektuose.

	Jei ne, prašome patikslinti, iš kurių konkrečių techninio projekto dalių kuriuos konkrečius darbus reikia atlikti nurodant kiekvieno projekto konkrečią vietą.	
7.	Specialiųjų sąlygų 2 priede techninėje specifikacijoje numatyta: Rangovas turi atlikti visus pridedamame statinio projekte ir tvarkybos projekte numatytus darbus ir parengti darbo projektą projektų pagrindu. Prašome patikslinti: kokias darbo projekto dalis kuriems techniniams projektams reikia parengti?	Darbo projektas rengiamas tiekėjo vykdomiems darbams.
8.	Ar darbo projektuose reikia numatyti visus techniniuose projektuose numatytus darbus? Jei ne, prašome patikslinti, kokius konkrečiai darbus reikia suprojektuoti ir įtraukti į darbo projektus.	Į darbo projektą įtraukiami tiekėjo vykdomi darbai nurodyti pridėtoje sąmatoje.
9.	Ar perkančioji organizacija turi šio objekto atliktiems darbams parengtus darbo projektus? Jei taip, prašome pateikti kartu su pirkimo dokumentais.	Darbo projektus šiuo pirkimu atliekamiems darbams turės parengti laimėjęs tiekėjas.
10.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 1. nurodote įrengti pastolius vidaus apdailai. Prašome patikslinti kokiems vidaus apdailos darbams reikalingi pastoliai fasado skyriuje?	Darbai nurodyti sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
11.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 2. Nurodote nudaužyti tinką nuo sienų ir lubų. Prašome patikslinti nuo kokių sienų ir lubų reikia nudaužyti tinką fasade?	Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
12.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 3. Nurodote gruntuoti vidinius paviršius. Prašome patikslinti kokius vidinius paviršius gruntuoti fasade?	Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
13.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 4. Nurodote restauruoti tinką mūrinių stulpų, piliastrų, kolonų... Įkainio kodą nurodote A-8-42 į kurio darbų sudėtį įtraukta: 1.Seno tinko sunykusių vietų pašalinimas. 2.žymeklio pastatymas. 3.Skiedinio pagaminimas. 4.Tinkavimas (paruošiamojo sluoksnio užkėtimas, gerojo paviršiaus formavimas, rusto formavimas ar prarėžimas, reikiamos faktūros suteikimas ir pan.).	Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos

	Prašome patikslinti ar žiniaraščio eil. Nr. 2 tinko nudaužymas nėra tas pats darbas, kurį reikia įsivertinti 4 eilutėje?	Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
14.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 4. Nurodote restauruoti tinką mūrinių stulpų, piliastrų, kolonų... Prašome patikslinti kuriose techninio projekto brėžiniuose kuriose konkrečiai vietose reikia restauruoti tinką mūrinių stulpų, piliastrų, kolonų... ?	Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
15.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 5. Nurodote restauruoti lygų fasadų tinką. Prašome patikslinti kuriose techninio projekto brėžiniuose kuriose konkrečiai vietose reikia restauruoti tinką lygų tinką?	Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
16.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 6. Nurodote Fasadų tinkuotų lygių paviršių valymas elektrine drele, pašalinant kelis sintetinio uždažymo sluoksnius. Prašome patikslinti kuriose techninio projekto brėžiniuose kuriose konkrečiai vietose Fasadų tinkuotų lygių paviršių valymas elektrine drele, pašalinant kelis sintetinio uždažymo sluoksnius?	Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
17.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 6. Nurodote Fasadų tinkuotų lygių paviršių valymas elektrine drele, pašalinant kelis sintetinio uždažymo sluoksnius. Pagal paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“ 2 Priedo II skyrių nurodyta: II. NEŠVARUMŲ, DĖMIŲ IR NEVERTINGŲJŲ SLUOKSNIŲ PAŠALINIMAS 4. Dažų sluoksnių valymui gali būti naudojami įvairūs metodai: mechaninis rankinis – šepečiais, skutant, grandant, šlifuojant, karštu oru, šalto ar karšto vandens srove, suspaustu oru, lazeriu, ultragarsu. Naudoti smėlio srovės bei kitokius abrazyvinius sausus ar šlapius metodus nerekomenduotina. Netinka naudoti cheminius valymo metodus – šarmų ir rūgščių pagrindu paruoštais tirpalais, pastomis.	Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)

	<p>5. Valant nešvarumus, dėmes ir neturinčių vertingųjų savybių dažymo sluoksnius, būtina pasirinkti švelnius valymo būdus, nežalojančius istorinių medžiagų. Jei švelnūs metodai neveiksmingi – galima naudoti agresyvesnius, bet mažomis apimtimis:</p> <p>5.1. jei paviršiai buvo dažyti kalkiniais, kalkiniais-kazeininiais dažais, tai dažų sluoksniai suminkštinami ir nuskutami skutikliais, nuplaunami ir išdžiovinami;</p> <p>5.2. jei paviršiai buvo dažyti emulsiniais arba dispersiniais dažais, tai dažų sluoksniai nuvalomi mechaniškai sausai ar šlapiai, dažų nuėmikliais, nuplaunami ir išdžiovinami.</p> <p>6. Suskilinėjusio į smulkius gabalus ir atšokusio istorinio tinko arba byrančių pagrindo medžiagų bei tarpinių nesuderinamų, destruktvyviai veikiančių vėlesnių remontų metu panaudotų medžiagų pašalinimas atliekamas mechaniniu rankiniu būdu, nenaudojant smūgių ir vibracinės technikos.</p> <p>7. Nuvalant, pašalinant nuo fasado paviršių nevertingus dažų sluoksnius, būtina palikti vieną ar kelis istorinių dažymų pilnus ir atidengtus stratigrafinius – informacinius zondus apsaugotose ir nekrintančiose į akis vietose, juos tvarkingai apipavidalint bei konservuojant.</p> <p>8. Šalinant dažų ir tinko sluoksnius, nerekomenduojama sukurti naujos fasado išvaizdos, kuri istoriškai nebuvo tyrimais patvirtinta (pvz., pašalinant dažus, tinkus ir eksponuojant plytų mūro paviršius ar radikaliai pakeičianti dažų spalvą bei polichrominį dažymą).</p> <p>Neradus konkurso medžiagoje (projektuose) jokios informacijos dėl fasadų valymo elektrine drele, kad excell kiekių žiniaraščio Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 6. Fasadų tinkuotų lygių paviršių valymas elektrine drele prieštarauja privalomosioms paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“ nuostatoms išsaugoti ir nepažeisti istorinių medžiagų.</p>	
18.	<p>Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 6. nurodote Fasadų tinkuotų lygių paviršių valymas elektrine drele, pašalinant kelis sintetinio uždažymo sluoksnius.</p> <p>Tačiau prieš tai buvosiose žiniaraščio eilutėse Nr. 4 ir 5 nurodote restauruoti tinkus. Pagal šių eilučių nurodytus įkainių kodus A8-42 ir A8-41 į darbų sudėtį įtraukta:</p> <p>1.Seno tinko sunykusių vietų pašalinimas. 2.žymeklio pastatymas. 3.Skiedinio pagaminimas. 4.Tinkavimas (paruošiamojo sluoksnio užkrėtimas, gerojo paviršiaus formavimas, rusto formavimas ar prarėžimas, reikiamos faktūros suteikimas ir pan.).</p> <p>Prašome patikslinti ar žiniaraščio eil. Nr. 6 paviršių valymas nėra sudubliuotas darbas, nes reikia įsivertinti 4 ir 5 eilutėse pašalinant tinką?</p>	<p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)</p>
19.	<p>Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 7. nurodote Fasadų sienų lygių paviršių tinko pertrynimasis... Pagal nurodyto įkainio kodo A8-67 darbų sudėtį nurodyta atlikti šiuos darbus:</p>	<p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti</p>

	<p>1.Paviršiaus drėkinimas, senų vandeninių dažų nuvalymas (skutimas). 2.Tinko pertrynimas.</p> <p>Pagal žiniaraščio 4 ir 5 eilučių darbų sudėtį reikia pašalinti tinką (jau nelieka nei tinko nei dažytų paviršių), pagal 6 eilutės reikia valyti dažus, nors jau numušti tinkai, pagal 7 eilutės darbų sudėtį reikia dar kartą valyti skusti dažus.</p> <p>Žiniaraščio 4,5,6,7, eilučių darbų sudėtis labai paini ir nurodyta pasikartojantys bei sudubliuoti darbais, todėl prašome patikslinti kuriose techninio projekto brėžiniuose kuriose konkrečiai vietose reikia kokius kiekius tinkų numušti, tinkų restauruoti numušant arba nuvalant seną tinką, valyti su drėle dažus, pertrinti tinkus nuvalant dažus?</p>	<p>tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)</p>
20.	<p>Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 8. Nurodote Tinkuotų fasadų dažymas kvėpuojančiais dažais (2 kartus) (Pritaikyta). Prašome patikslinti ką reiškia žiniaraščio eilutės pavadinime nurodyta “Pritaikyta”?</p>	<p>Prašome žyma „pritaikyta“ nesivadovauti.</p>
21.	<p>Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 8. Nurodote Tinkuotų fasadų dažymas kvėpuojančiais dažais (2 kartus) (Pritaikyta). Įkainio kodas nurodytas A10-22-1, kuris skelbia Tinkuotų fasadų dažymas perchlorvinilo dažais (2 kartus).</p> <p>Pagal PTR Pagal paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“ 2 Priedo VII skyrių nurodyta:</p> <p>VII. DAŽŲ PARUOŠIMAS</p> <p>20. Dažant kultūros paveldo objektų fasadus naudojamos įvairios dažymo technologijos:</p> <p>20.1. kultūros paminklams – tradicinės istorinės kalkinio dažymo technologijos bei pramoninės gamybos kalkiniai ar silikatiniai dažai;</p> <p>20.2. kitiems paveldo objektų fasadams – tradicinės istorinės kalkinio dažymo technologijos, pramoninės gamybos istorinės linijos kalkiniai ar silikatiniai dažai, šiuolaikinėmis technologijomis – akriliniai bei silikoniniai dažai fasadams, atitinkantys medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo principus;</p> <p>20.3. tvarkant kultūros paminklų fasadus ir naudojant istorinio kalkinio dažymo technologijas pagrindinė medžiaga yra gesintos kalkės. Tinko paviršiaus tvirtikliai – fiksatyvai, gruntai, dažai gaminami objekte, pagal projekte numatytas receptūras, naudojant gesintas kalkes, kurių aktyvumas > 67 % (kalkinis vanduo, kalkių – kalio aliuminio alūno gruntas, kalkiniai dažai), pigmentai mineralinės kilmės, atsparūs šarmams, šviesai, atmosferos pokyčiams;</p>	<p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)</p>

	<p>20.4. dažant fasadus pramoninės gamybos kalkiniais arba silikatiniais dažais, naudojami tos pačios firmos dažai bei pasiūlytos plakiravimo medžiagos. Dažoma pagal gamintojo technologiją.</p> <p>21. Dažymui naudojant šiuolaikines dažymo technologijas (pramoninės gamybos sintetiniai dažais), taikomi tos pačios firmos dažai bei plakiravimo medžiagos, atitinkantys suderinamumo bei grįžtamumo principus. Dažoma pagal gamintojo technologiją.</p> <p>Prašome patikslinti kuriose techninio projekto brėžiniuose kuriose konkrečiai vietose reikia dažyti perchlorvinilo dažais?</p>																																																																			
22.	<p>Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 9. Nurodote Duobių, tranšėjų kasimas rankiniu būdu, atliekant pamatų remonto darbus sutvirtintose iškasose kai gruntas I grupės, kiekis 41 m³. Prašome patikslinti, kodėl fasadų darbų skyriuje yra pamatų darbai?</p>	<p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)</p>																																																																		
23.	<p>Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 9. Nurodote Duobių, tranšėjų kasimas rankiniu būdu, atliekant pamatų remonto darbus sutvirtintose iškasose kai gruntas I grupės, kiekis 41 m³. Informaciją dėl kasimo darbų aptinkame pateiktame konstrukcinės dalies projekte atkasti rankiniu būdu nuogrindoje AN-1 46 m³, Nuogrindoje AN-2 18 m³, bei kasimas prie lauko laiptų 5.5 m³, bei pastato viduje 27 m³:</p> <table border="1" data-bbox="286 882 1173 1311"> <tr> <td>AN-1</td> <td>Alsuojanti nuogrinda tarp ašių "C"-"D"</td> <td></td> <td>m²</td> <td>18,0</td> <td>h_{vid}≈700mm</td> </tr> <tr> <td>AN-1.1</td> <td>Betono ardymas d=15cm</td> <td></td> <td>m³</td> <td>2,7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AN-1.2</td> <td>Grunto kasimas rankiniu būdu su paramstymu, išvežimas</td> <td></td> <td>m³</td> <td>46,0</td> <td>Su archeologo priežiūra</td> </tr> <tr> <td>AN-2</td> <td>Alsuojanti nuogrinda tarp ašių "A"-"C"</td> <td></td> <td>m²</td> <td>30,0</td> <td>h_{vid}≈2700mm</td> </tr> <tr> <td>AN-2.1</td> <td>Betono ardymas d=15cm</td> <td></td> <td>m³</td> <td>6,6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AN-2.2</td> <td>Grunto kasimas rankiniu būdu su paramstymu, išvežimas</td> <td></td> <td>m³</td> <td>18,0</td> <td>Su archeologo priežiūra</td> </tr> <tr> <td>LL-3</td> <td>Lauko laiptų restauravimas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LL-3.1</td> <td>Laiptų ir sienų ardymas</td> <td></td> <td></td> <td>m³</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>LL-3.2</td> <td>Grunto rankinis kasimas/užpylimas/tankinimas</td> <td>TS-2</td> <td></td> <td>m³</td> <td>5,5</td> </tr> <tr> <td>GR-1</td> <td>Rūsio grindys</td> <td></td> <td>m²</td> <td>48,6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GR-1.1</td> <td>Grunto rankinis kasimas iki 50 cm</td> <td></td> <td>m³</td> <td>27,0</td> <td></td> </tr> </table>	AN-1	Alsuojanti nuogrinda tarp ašių "C"-"D"		m ²	18,0	h _{vid} ≈700mm	AN-1.1	Betono ardymas d=15cm		m ³	2,7		AN-1.2	Grunto kasimas rankiniu būdu su paramstymu, išvežimas		m ³	46,0	Su archeologo priežiūra	AN-2	Alsuojanti nuogrinda tarp ašių "A"-"C"		m ²	30,0	h _{vid} ≈2700mm	AN-2.1	Betono ardymas d=15cm		m ³	6,6		AN-2.2	Grunto kasimas rankiniu būdu su paramstymu, išvežimas		m ³	18,0	Su archeologo priežiūra	LL-3	Lauko laiptų restauravimas					LL-3.1	Laiptų ir sienų ardymas			m ³	2,5	LL-3.2	Grunto rankinis kasimas/užpylimas/tankinimas	TS-2		m ³	5,5	GR-1	Rūsio grindys		m ²	48,6		GR-1.1	Grunto rankinis kasimas iki 50 cm		m ³	27,0		<p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)</p>
AN-1	Alsuojanti nuogrinda tarp ašių "C"-"D"		m ²	18,0	h _{vid} ≈700mm																																																															
AN-1.1	Betono ardymas d=15cm		m ³	2,7																																																																
AN-1.2	Grunto kasimas rankiniu būdu su paramstymu, išvežimas		m ³	46,0	Su archeologo priežiūra																																																															
AN-2	Alsuojanti nuogrinda tarp ašių "A"-"C"		m ²	30,0	h _{vid} ≈2700mm																																																															
AN-2.1	Betono ardymas d=15cm		m ³	6,6																																																																
AN-2.2	Grunto kasimas rankiniu būdu su paramstymu, išvežimas		m ³	18,0	Su archeologo priežiūra																																																															
LL-3	Lauko laiptų restauravimas																																																																			
LL-3.1	Laiptų ir sienų ardymas			m ³	2,5																																																															
LL-3.2	Grunto rankinis kasimas/užpylimas/tankinimas	TS-2		m ³	5,5																																																															
GR-1	Rūsio grindys		m ²	48,6																																																																
GR-1.1	Grunto rankinis kasimas iki 50 cm		m ³	27,0																																																																

	Nei vienas iš šių projekte nurodytų kiekių nesutampa su žiniarašyje nurodytu kiekiu, todėl prašome patikslinti, kuriose konkrečiai projekto brėžiniuose vietose reikia kasti rankiniu būdu pamatų remontui?	
24.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 9. Nurodote Duobių, tranšėjų kasimas rankiniu būdu, atliekant pamatų remonto darbus sutvirtintose iškasose kai gruntas I grupės, kiekis 41 m3. Projektue šiuos darbus numatyta atlikti su archeologo priežiūra. Prašome patikslinti, ar reikalinga šiems darbams archeologo priežiūra?	Už archeologo paslaugas apmoka užsakovas.
25.	<p>Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 9. Nurodote Duobių, tranšėjų kasimas rankiniu būdu, atliekant pamatų remonto darbus sutvirtintose iškasose kai gruntas I grupės,</p> <p>Pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymą dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.02:2007 „Žemės tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai“ patvirtinimo nurodyta:</p> <p>7. Pagal kasimo sunkumą gruntas klasifikuojamas:</p> <p>I grupė Augalinis gruntas; natūralaus drėgnumo smėlis; šlakas; lengvas priemolis II grupė Žvirgždas; žvyras iki 40 mm; riebus ir minkštas molis; susigulėjęs molis su žvyro, žvirgždo, skaldos priemaiša; smėlis su žvyro, žvirgždo priemaiša (iki 40 %); skalda iki 40 mm; susigulėjęs šlakas, durpės su šaknimis III grupė Žvirgždas ir žvyras iki 150 mm arba smulkesnių akmenų priemaiša; sunkusis lauztinis molis; statybinės susicementavusios šiukšlės; riebusis molis su akmenų priemaiša; smėlis su daugiau negu 40 % žvyro ar žvirgždo priemaiša IV grupė Kietasis molis su stambiais akmenimis; sukietėjęs (sausas) liosas; sukietėjęs šlakas</p> <p>Prašome nurodyti, kodėl parinkote būtent I grupės grunto kasimą rankiniu būdu?</p>	<p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje.</p> <p>Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)</p>
26.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 10. Nurodote Įvairių paviršių valymas metaliniu šepčiu mechanizuotai 65 m2. Prašome patikslinti kuriose konkrečiai projekto brėžiniuose vietose reikia nuvalyti paviršius ir nuo ko? (fasadų?, pamatų? Kokie užteršimai? Ar galima valyti mechanizuotai vertinant 10.8. klausime nurodytus argumentus dėl išsaugotinų istorinių objekto medžiagų?)	<p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje.</p> <p>Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)</p>
27.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 11. Nurodote Sienų masyvo iš lauko akmenų restauravimas 4,2 m3. Nei viename iš pateiktų proejktų nepavyko rasti Informacijos dėl Sienų masyvo iš lauko akmenų restauravimo 4,2 m3. Prašome patikslinti kuriose techninio projekto brėžiniuose kuriose konkrečiai vietose reikia restauruoti sienų masyvus akmenimis?	<p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje.</p> <p>Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti</p>

		tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
28.	<p>Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 12. Nurodote Atkastų pamatų teptinė hidroizoliacija mineraliniais mišiniais, kai apkrova - spūdinis vanduo 65 m2.</p> <p>Pagal tvarkybos darbų projekto konstrukcinės dalies techninę specifikaciją nr. 7.5. nieko neužsiminta dėl spūdinio vandens apkrovos. Prašome patikslinti ar projekto techninėje specifikacijoje nr. 7.5 nurodyta hidroizoliacija tinkama atlaikyti spūdinio vandens apkrovas? Bei kokia spūdinio vandens konkreti apkrova?</p>	<p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje.</p> <p>Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)</p>
29.	<p>Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 12. Nurodote Atkastų pamatų teptinė hidroizoliacija mineraliniais mišiniais, kai apkrova - spūdinis vanduo 65 m2. Įkainio kodą parinkote F26-2-5 į kurio darbų sudėtį įeina:</p> <p>1.Paviršiaus nuvalymas - nuplovimas vandeniu aukšto slėgio mašina. 2.Izoliuojamo paviršiaus remontas - lyginimas skiediniu. 3.Paviršiaus padengimas mineralinių mišinių skiediniu (tepant vieną kartą ir glaistant 2 kartus).</p> <p>Prašome patikslinti, ar kiekių žiniaraščio 10 eilutėje nurodytas valymas nėra sudubliuotas darbas su į 12 eilutės darbų sudėtį įeinančiu darbu.</p>	<p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje.</p> <p>Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)</p>
30.	<p>Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 12. Nurodote Atkastų pamatų teptinė hidroizoliacija mineraliniais mišiniais, kai apkrova - spūdinis vanduo 65 m2. Įkainio kodą parinkote F26-2-5. Pagal Statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijas žymiai brangesni įkainiai "F" parenkami, kai statybos darbų projekto ir neįmanoma nustatyti tikslių darbų, šio pirkimo atveju konkursinėje medžiagoje pateikti projektai, todėl skaičiuojamajai Kainai nustatyti turėtų būti parenkami kiti ("N", "R" ar kiti įkainiai).</p>	<p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje.</p> <p>Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)</p>
31.	<p>Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 13. Nurodote Ritininių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūšio sienas tvirtinant drenažo ritininę dangą. 65 m2.</p> <p>Apie drenažo ritininę dangą Informacija pateikta tvarkybos konstrukciniame projekte visai kitais projektiniais kiekiais, nei nurodyta pateiktame užpildymui žiniaraštyje.</p>	<p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje.</p> <p>Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)</p>

	AN-1	Alsuojanti nuogrinda tarp ašių "C"- "D"		m ²	18,0	
	AN-1.1	Betono ardymas d=15cm		m ³	2,7	
	AN-1.2	Grunto kasimas rankiniu būdu su paramstymu, išvežimas		m ³	46,0	€
	AN-1.3	2 sl. mineralinė izoliacija	TS-7.5	m ²	55,0	
	AN-1.4	Drenuojanti membrana	TS-7.6	m ²	70,0	
	AN-1.5	Užpylimas tankinant		m ³	41,0	
	AN-1.6	Lauko akmenų grindinys ant smėlio d=20cm		m ²	18,0	
	AN-2	Alsuojanti nuogrinda tarp ašių "A"- "C"		m ²	30,0	
	AN-2.1	Betono ardymas d=15cm		m ³	6,6	
	AN-2.2	Grunto kasimas rankiniu būdu su paramstymu, išvežimas		m ³	18,0	€
	AN-2.3	2 sl. mineralinė izoliacija	TS-7.5	m ²	40,0	
	AN-2.4	Drenuojanti membrana	TS-7.6	m ²	52,0	
	Prašome patikslinti, kokį tiksliai kiekį kurioje nuogrindoje ir kuriose vietose, pažymint ant brėžinio, reikia įrengti drenuojančios membranos?					
32.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 13. Nurodote Ritinių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūšio sienas tvirtinant drenažo ritininę dangą. 65 m2. Įkainio kodą parenkate R62P-0404-2 į kurio darbų sudėtį įeina: 1. Medžiagų iškrovimas ir padavimas į darbo vietą. 2. Paviršiaus nuvalymas. 3. Paviršiaus padengimas ritinine danga. Ar darbų sudėtyje nurodytas paviršiaus valymas nėra sudubliuotas darbas su žiniaraščio 10 bei 12 galimai sudubliuotomis valymo darbų pozicijomis?					Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
33.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 13. Nurodote Ritinių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūšio sienas tvirtinant drenažo ritininę dangą. 65 m2. Ar šie darbai nėra jau atlikti?					Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
34.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 14. Nurodote Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės, iškasti nurodote žiniaraščio 9 pozicijoje 1 grupės. Kodėl skiriasi iškasamo ir užkasamo gruntų grupės?					Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti

		tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
35.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 14. Nurodote užkasti tranšėjas... 41 m3. Šiaip darbui nurodote K15-15 įkainio kodą, skirtą kelių tiesimo ir taisymo darbams. Pagal konkurse pateiktą medžiagą nepavyko rasti jokių duomenų apie kelių tiesimo ir taisymo darbus. Prašome patikslinti kuriame techniniame projekte nurodyti šie darbai?	Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
36.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 15. Nurodote sutankinti tą patį 41 m3 grunto, nors prieš tai parinkate 14 žiniaraščio eilutės įkainio kode K15-15 darbų sudėtyje įtraukta: iškasų užpylimas gruntu, grunto tankinimas elektriniais plūktuvais, grunto laistymas vandeniu rankiniu būdu. Prašome patikslinti, ar 14 ir 15 žiniaraščio eilučių įkainiai nėra sudubliuoti?	Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
37.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 16. Nurodote įrengti smėlio pasluoksnį pagal F11-2-1 įkainį, kuris yra skirtas grindų įrengimui. Prašome patikslinti kokioms projekte nurodytoms grindims reikia įrengti 2,2 m3 smėlio pasluoksnį?	Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
38.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 16. Nurodote įrengti smėlio pasluoksnį pagal F11-2-1 įkainį. Pagal Statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijas žymiai brangesni įkainiai "F" parenkami, kai statybos darbų projekto nėra ir neįmanoma nustatyti tikslų darbų, šio pirkimo atveju konkursinėje medžiagoje pateikti projektai, todėl statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti turėtų būti parenkami kiti ("N", "R" ar kiti įkainiai).	Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
39.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 17. Nurodote Lauko akmenų grindinys, kai siūlės užpildomos smėliu (akmenys esami) 22 m2. Kadangi žiniaraščio kiekis nesutampa su tvarkybos konstrukcinės dalies žiniaraščio kiekiais, prašome patikslinti konkretaus projekto konkrečiame brėžinyje, kur įrengti 22 m2 akmenų grindinio?	Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)

	AN-1	Alsuojanti nuogrinda tarp ašių "C"- "D"		m ²	18,0	
	AN-1.1	Betono ardymas d=15cm		m ³	2,7	
	AN-1.2	Grunto kasimas rankiniu būdu su paramstymu, išvežimas		m ³	46,0	
	AN-1.3	2 sl. mineralinė izoliacija	TS-7.5	m ²	55,0	
	AN-1.4	Drenuojanti membrana	TS-7.6	m ²	70,0	
	AN-1.5	Užpylimas tankinant		m ³	41,0	
	AN-1.6	Lauko akmenų grindinys ant smėlio d=20cm		m ²	18,0	
	AN-2	Alsuojanti nuogrinda tarp ašių "A"- "C"		m ²	30,0	
	AN-2.1	Betono ardymas d=15cm		m ³	6,6	
	AN-2.2	Grunto kasimas rankiniu būdu su paramstymu, išvežimas		m ³	18,0	
	AN-2.3	2 sl. mineralinė izoliacija	TS-7.5	m ²	40,0	
	AN-2.4	Drenuojanti membrana	TS-7.6	m ²	52,0	
	AN-2.5	Užpylimas tankinant		m ³	16,0	
	AN-2.6	Lauko akmenų grindinys ant smėlio		m ²	31,0	
40.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 17. Nurodote Lauko akmenų grindinys, kai siūlės užpildomos smėliu (akmenys esami) 22 m2. Ar šis grindinys nėra jau įrengtas 100 %? Jei taip, kodėl numatote įrengti papildomai 22 m2 jau įrengto grindinio?					Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
41.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 18. Nurodote Tinko nudaužymas nuo mūrinių stulpų, kolonų, piliastrų 55 m2. Sekančiuose įkainiuose (nr. 20) minite sanuojantį tinką tuo pačiu kiekiu.					Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
	CS-1	Cokolio sanuojantis tinkavimas		m ²	114,0	
	CS-1.1	Tinko šalinimas, laužo išvežimas		m ²	114,0	
	CS-1.2	Sanuojantis tinkavimas	TS-11	m ²	114,0	Sanuojančio tinko sistema
	todėl darytina išvada, kad planuojate numušti tinką nuo cokolio. Prašome patikslinti, kodėl žiniaraščio pozicijoje minite žymiai brangesnio įkainio aprašymą, skirtą stulpų, kolonų, piliastrų tinko numušimui?					

42.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 18. Nurodote Tinko nudaužymas nuo mūrinių stulpų, kolonų, piliastrų 55 m2. Nors projekte nurodyta 114 m2. Kadangi žiniaraščio kiekis nesutampa su tvarkybos konstrukcinės dalies žiniaraščio kiekiais, prašome patikslinti konkretaus projekto konkrečiame brėžinyje, kur numušti 55 m2 tinko (galimai nuo cokolio)?	Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
43.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 19. Nurodote restauruoti mūro siūles 55 m2. Prašome nurodyti pagal kurio projekto konkretų brėžinį ar puslapį reikia restauruoti mūro siūles 55 m2?	Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
44.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 19. Nurodote restauruoti mūro siūles 55 m2. Ar šiame objekte išvis šiai dienai yra reikalinga restauruoti kokias nors mūro siūles, kas joms negerai?	Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
45.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 20. Nurodote Fasadų paviršių sanavimas, tinkuojant dviem sl. specialiais tinko mišiniais (druskingam mūru), be apdailos 55 m2. Kadangi žiniaraščio kiekis nesutampa su tvarkybos konstrukcinės dalies žiniaraščio kiekiais, prašome patikslinti konkretaus projekto konkrečiame brėžinyje, kur sanuoti 55 m2 cokolio tinko?	Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
46.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 21. Fasadų sienų lygių paviršių tinko pertrynimas spec mišiniais (Pritaikyta) 55 m2. Prašome patikslinti konkretaus projekto konkrečiame brėžinyje, kur pertrinti 55 m2 lygaus tinko (galimai cokolio nest as pats 55 m2 kiekis)?	Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
47.	Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 21. Fasadų sienų lygių paviršių tinko pertrynimas spec mišiniais (Pritaikyta) 55 m2. Įkainio kodą parinkote A8-67, į kurio darbų sudėtį įeina	Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus,

	<p>1.Paviršiaus drėkinimas, senų vandeninių dažų nuvalymas (skutimas). 2.Tinko pertrėnimas. Prašome patikslinti kur pagal kokį projektą reikia nuvalyti (nuskusti) senus dažus bei pertrinti tinką?</p>	<p>kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)</p>
48.	<p>Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 22. Nurodote Tinkuotų fasadų dažymas kvėpuojančiais dažais (2 kartus) (Pritaikyta) 55m2. Prašome patikslinti ką reiškia žiniaraščio eilutės pavadinime nurodyta “Pritaikyta”?</p>	<p>Prašome žyma „pritaikyta“ nesivadovauti.</p>
49.	<p>Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 22. Nurodote Tinkuotų fasadų dažymas kvėpuojančiais dažais (2 kartus) (Pritaikyta) 55 m2. Įkainio kodas nurodytas A10-22-1, kuris skelbia Tinkuotų fasadų dažymas perchlorvinilo dažais (2 kartus). Pagal PTR Pagal paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“ 2 Priedo VII skyrių nurodyta:</p> <p>VII. DAŽŲ PARUOŠIMAS</p> <p>20. Dažant kultūros paveldo objektų fasadus naudojamos įvairios dažymo technologijos:</p> <p>20.1. kultūros paminklams – tradicinės istorinės kalkinio dažymo technologijos bei pramoninės gamybos kalkiniai ar silikatiniai dažai;</p> <p>20.2. kitiems paveldo objektų fasadams – tradicinės istorinės kalkinio dažymo technologijos, pramoninės gamybos istorinės linijos kalkiniai ar silikatiniai dažai, šiuolaikinėmis technologijomis – akriliniai bei silikoniniai dažai fasadams, atitinkantys medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo principus;</p> <p>20.3. tvarkant kultūros paminklų fasadus ir naudojant istorinio kalkinio dažymo technologijas pagrindinė medžiaga yra gesintos kalkės. Tinko paviršiaus tvirtikliai – fiksatyvai, gruntai, dažai gaminami objekte, pagal projekte numatytas receptūras, naudojant gesintas kalkes, kurių aktyvumas > 67 % (kalkinis vanduo, kalkių – kalio aliuminio alūno gruntas, kalkiniai dažai), pigmentai mineralinės kilmės, atsparūs šarmams, šviesai, atmosferos pokyčiams;</p> <p>20.4. dažant fasadus pramoninės gamybos kalkiniais arba silikatiniais dažais, naudojami tos pačios firmos dažai bei pasiūlytos plakiravimo medžiagos. Dažoma pagal gamintojo technologiją.</p> <p>21. Dažymui naudojant šiuolaikines dažymo technologijas (pramoninės gamybos sintetiniais dažais), taikomi tos pačios firmos dažai bei plakiravimo medžiagos, atitinkantys suderinamumo bei grįžtamumo principus. Dažoma pagal gamintojo technologiją.</p>	<p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)</p>

	Prašome patikslinti kuriose techninio projekto brėžiniuose kuriose konkrečiai vietose reikia dažyti perchlorvinilo dažais?	
50.	Skyriuje Fasadas Eilutėse Nr. 23, 24, 25 nurodyti įvairūs dekoru ir tapybos dezinfekcijos, atkūrimo ir hidrofobizacijos darbai. Konkurso medžiagoje nepateikta jokia su šiais darbais susijusi techninė dokumentacija. Siekiant tinkamai įsivertinti darbus, prašome pateikti su šiais darbais susijusią techninę dokumentaciją.	Darbai privalo būti atlikti pagal teisės aktuose ir privalomuose standartuose įtvirtintus reikalavimus bei įprastą atitinkamų darbų atlikimo technologiją. Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
51.	Skyriuje Fasadas Eilutėse Nr. 26,27,28,29,30,31,32,33 nurodote įvairius fasadų kolonų piliastrų ir tt. tinko numušimo, valymo, siūlių restauravimo, sanavimo, dažymo darbus, viskam po 4 m2. Šiems darbams nėra pateikta projektinė dokumentacija ir nėra aišku kur reikia ką atlikti. Šiose žiniaraščio eilutėse darbų aprašymai identiški prieš tai buvusiems 55 m2 darbams. Po keletą kartų sudubliuota numušimai, valymai, medžiagiškumai ir t.t. Prašome patikslinti kur pagal kokį projektą ir kur reikia atlikti tuos įvairius 4 m2 darbų nuvalyti (nuskusti) senus dažus, numušti tinką, nors nors valomi dažai, bei pertrinti tinką, nudažyti neaiškiais dažais?	Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
52.	Skyriuje Fasadas Eilutėse Nr. 34 nurodote Monolitinių laiptų remontas 1,5 m3. Prašome patikslinti, kuriuos laiptus reikia remontuoti 1,5 m3?	Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
53.	Skyriuje Fasadas Eilutėse Nr. 34 nurodote Monolitinių laiptų remontas 1,5 m3. Į kainio kodą parenkate R16-136, į kurio darbų sudėtį įeina: 1.Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas. 2.Klojinių įrengimas ir išardymas. 3.Armatūros sudėjimas, betonavimas. Pagal darbų sudėtį, matoma, kad reikia pilnai išardyti ir išbetonuoti naujus laiptus. Prašome patikslinti, ar tikrai reikia pilnai išardyti ir išbetonuoti naujai esamus kažkuriuos laiptus?	Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
54.	Skyriuje Fasadas Eilutėse Nr. 35 nurodote išardyti metalinius laiptų turėklus. Nei viename projekte nepavyko rasti metalinių laiptų turėklų ardymo. Prašome patikslinti, kokius metalinius laiptų turėklus pagal kokį projektą reikia išardyti?	Darbai privalo būti atlikti pagal teisės aktuose ir privalomuose standartuose įtvirtintus reikalavimus bei įprastą atitinkamų darbų atlikimo technologiją.

		<p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje.</p> <p>Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)</p>
55.	<p>Skyriuje Fasadas Eilutėse Nr. 36,37,38,39,40,41,43 nurodyti įvairūs plytelių ardymo, hidroizoliavimo, bei kiti darbai 5,5 m2. Pagal pateiktą projektinę dokumentaciją nėra aišku, kur atlikti šiuos darbus. Prašome šiems darbams atlikti nurodyti konkrečias pateikto projekto vietas, arba pateikti papildomą projektinę dokumentaciją šiems perkamiems darbams.</p>	<p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje.</p> <p>Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)</p>
56.	<p>Skyriuje Rūsysis Eilutėje Nr. 44 nurodyta Drėgnų pagrindų džiovinimas (pritaikyta). Pagal įkainio kodą N12P-0301 darbai atliekami ant stogo. Pagal darbų sudėtį nurodyta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Medžiagų iškrovimas ir padavimas į darbo vietą. 2. Džiovinimo įrangos paruošimas. 3. Pagrindų džiovinimas. <p>Įkainio aprašyme 120 m2 darbų kiekiui numatyta 10,56 žmogaus darbo valandų, 21,56 kg. propano butano dujų mišinio, bei 10,56 maž/val. Prilydomos dangos klijavimo dujinės įrangos kompl. darbo laiko.</p> <p>Paprastai pasakius 1 dujų balionas ir beveik 11 valandų įrangos laiko toms dujoms išdegti, siekiant išdžiovinti kažkokius paviršius.</p> <p>Prašome patikslinti, kokioje projekto dalyje yra aprašyti šie drėgnų patalpų žiovinimo darbai? Ar tikrai reikia naudoti prilydomos dangos klijavimo dujinės įrangos komplektą ir dujas, siekiant per 10,56 valandų išdžiovinti rūšį?</p>	<p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje.</p> <p>Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)</p>
57.	<p>Žiniaraščio skyriuje Rūsysis 44,45,46,47,48,49 eilutėse nurodyti įvairūs darbai, kurių nėra aprašyta nei viename pateiktame projekte. Žiniaraštyje naudojami įvairūs skirtingų nomenklatūrų įkainiai:</p> <p>N12 - stogui, A-26 – monumentalijai sieninei tapybai, A-8-57 tinko nudaužymui nuo vidaus sienų ir lubų R11-140- Fasado sanuojantys tinkai A8-66 – pertrynimas su darbų sudėtimi (senų vandeninių dažų nuvalymas (skutimas), nors prieš tai buvo tinko nudaužymas A-8-57 įkainyje, A-10-113 – lubų arba traukių dažymas su labai sudėtinga ir plačia savo įkainio darbų sudėtimi: 3.Siaurų juostų dažymas, dekoruoto fono šparavimas:</p>	<p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje.</p> <p>Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)</p>

	<p>3.1.Plyšių užtepimas (tinke), šakų vietų užtaisymas (medyje). 3.2.Užteptų vietų šlifavimas, pokostavimas. 3.3.Paviršių glaistymas 2 kartus, šlifavimas. 3.4. Paviršių gruntavimas 2 kartus, po pirmojo gruntavimo šlifuojant ir fleicuojant, po antrojo tapnojant. 3.5.Paviršių dažymas du kartus.</p> <p>Prašome patikslinti pateikiant projektinę dokumentaciją, kokius iš tikrųjų darbus planuojama atlikti šiose žiniaraščio eilutėse? (stogo? Tapybos? Fasado sanuojančio tinko? ...)</p>							
58.	<p>Žiniaraščio skyriuje Pirmas aukštas eilutėse nuo 50 iki 64 nepavyko nei vieno darbo aprašymo surasti nei viename iš pateiktų projektų, todėl nėra aišku kokius darbus, kokiomis medžiagomis reikia įsivertinti pagal kokią projektinę dokumentaciją? Prašome pateikti projektinę dokumentaciją žiniaraščio pirmo aukšto darbams.</p>	<p>Darbai privalo būti atlikti pagal teisės aktuose ir privalomuosiuose standartuose įtvirtintus reikalavimus bei įprastą atitinkamų darbų atlikimo technologiją.</p> <p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)</p>						
59.	<p>Žiniaraščio skyriuje Antras aukštas eilutėse nuo 65 iki 72 nepavyko nei vieno darbo aprašymo surasti nei viename iš pateiktų projektų, todėl nėra aišku kokius darbus, kokiomis medžiagomis reikia įsivertinti pagal kokią projektinę dokumentaciją?</p>	<p>Darbai privalo būti atlikti pagal teisės aktuose ir privalomuosiuose standartuose įtvirtintus reikalavimus bei įprastą atitinkamų darbų atlikimo technologiją.</p> <p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)</p>						
60.	<p>Žiniaraščio skyriuje Antras aukštas eilutėse nuo 73 iki 76 nurodyti tinkuotų arba gipso kartono lubų apdailos darbai 120 m².</p> <p>Pagal pateiktą architektūrinės dalies projektą nurodyta atlikti apdaila 23 m² sanmazuose.</p> <table border="1" data-bbox="280 1193 1146 1257"> <tr> <td data-bbox="280 1193 338 1257">11</td> <td data-bbox="338 1193 680 1257">Pakabinamų lubų įrengimas iš g/k atsapraus drėgmei, gruntavimas, dažymas emulsiniais dažais</td> <td data-bbox="680 1193 763 1257">TS</td> <td data-bbox="763 1193 853 1257">m²</td> <td data-bbox="853 1193 936 1257">23.0</td> <td data-bbox="936 1193 1146 1257">104, 105, 103, 204, 206 patalpose</td> </tr> </table> <p>Ar excell žiniaraščio nuo 73 iki 76 eilutės būtent šiuos 23 m² lubų apdailos darbų darbus reikia įsivertinti? Jei taip, kur dar reikia atlikti 97 m² tinkuotų arba gipskartonio lubų apdailos darbų?</p>	11	Pakabinamų lubų įrengimas iš g/k atsapraus drėgmei, gruntavimas, dažymas emulsiniais dažais	TS	m ²	23.0	104, 105, 103, 204, 206 patalpose	<p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)</p>
11	Pakabinamų lubų įrengimas iš g/k atsapraus drėgmei, gruntavimas, dažymas emulsiniais dažais	TS	m ²	23.0	104, 105, 103, 204, 206 patalpose			

61.	<p>Žiniaraščio skyriuje Antras aukštas eilutėje nr 77 nurodyta Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu 36 m2. Prašome patikslinti pagal kokią konkrečią konkurse pateiktą techninę dokumentaciją įsivertinti šiuos darbus, bei kokiomis medžiagomis pagal kokio projekto techninę specifikaciją parinkti darbams reikalingas medžiagas?</p>	<p>Darbai privalo būti atlikti pagal teisės aktuose ir privalomuosiuose standartuose įtvirtintus reikalavimus bei įprastą atitinkamų darbų atlikimo technologiją.</p> <p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje.</p> <p>Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)</p>
62.	<p>Žiniaraščio skyriuje Antras aukštas eilutėse nuo 78 iki 81 nurodyti tinkuotų arba gipso kartono sienų apdailos darbai. Kiekiai nurodyti 45 m2, 102m2, 216 m2. Prašome patikslinti, pagal kokią konkrečią konkurse pateiktą techninę dokumentaciją įsivertinti šiuos darbus, bei kokiomis medžiagomis pagal kokio projekto techninę specifikaciją parinkti darbams reikalingas medžiagas?</p>	<p>Darbai privalo būti atlikti pagal teisės aktuose ir privalomuosiuose standartuose įtvirtintus reikalavimus bei įprastą atitinkamų darbų atlikimo technologiją.</p> <p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje.</p> <p>Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)</p>
63.	<p>Žiniaraščio skyriuje Antras aukštas eilutėse nuo 84 iki 85 nurodyti balkono durų keitimo darbai. Prašome patikslinti, pagal kokią konkrečią konkurse pateiktą techninę dokumentaciją įsivertinti šiuos darbus, bei kokiomis medžiagomis pagal kokio projekto techninę specifikaciją parinkti darbams reikalingas medžiagas?</p>	<p>Darbai privalo būti atlikti pagal teisės aktuose ir privalomuosiuose standartuose įtvirtintus reikalavimus bei įprastą atitinkamų darbų atlikimo technologiją.</p> <p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje.</p> <p>Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)</p>
64.	<p>Žiniaraščio skyriuje Trečias aukštas palėpė eilutėse nuo 86 iki 92 nurodyti įvairūs grindų darbai. Prašome patikslinti, pagal kokią konkrečią konkurse pateiktą techninę dokumentaciją įsivertinti šiuos darbus, bei kokiomis medžiagomis pagal kokio projekto techninę specifikaciją parinkti darbams reikalingas medžiagas?</p>	<p>Darbai privalo būti atlikti pagal teisės aktuose ir privalomuosiuose standartuose įtvirtintus reikalavimus bei įprastą atitinkamų darbų atlikimo technologiją.</p> <p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje.</p> <p>Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos</p>

		Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)
65.	<p>Žiniaraščio skyriuje Trečias aukštas palėpė eilutėse nuo 93 iki 94 nurodyti vėdinimo ir oro kondicionavimo agregato su movine jungtimi įrengimo darbai. Prašome patikslinti, ar reikia įsivertinti naujo vėdinimo agregato, nurodyto techninio projekto 2020-P2-KRP-TP-ŠV-TS Nr. 16. Oro tiekimo ir šalinimo surenkami unifikuoti įrengimai įrengimą, naudojant naujas medžiagas?</p> <p>Jei taip, ką daryti su senu vėdinimo įrenginiu?</p> <p>Kas su juo (vėdinimo įrenginiu) negerai?</p>	<p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje.</p> <p>Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)</p>
66.	<p>Žiniaraščio Skyriuje Gerbūvis aplinkos sutvarkymas eilutėse nuo 95 iki 98 nurodote įrengti atlikti visus 100 % architektūrinės dalies projekto žiniaraštyje nurodytus darbus. Prašome patikslinti, kodėl norite įrengti jau įrengtą veją bei kitus žiniaraštyje nurodytus darbus?</p>	<p>Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje.</p> <p>Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, C-413/17)</p>
67.	<p>Žiniaraščio skyriuje Kiti darbai eilutėse nuo 99 iki 101 nurodote atlikti šildymo, vėdinimo bei gaisrinės signalizacijos paleidimo ir derinimo darbus.</p> <p>Prašome patikslinti, ar šios trys sistemos prieš tai buvo įrengtos, suderintos ir paleistos?</p>	<p>Šių darbų įsigijimo atsisakoma. Pridedama patikslinta sąmata.</p>
68.	<p>Prašome pateikti visą turimą šių trijų sistemų techninę dokumentaciją: darbo projektus, paleidimo, bandymo aktus ar pasus, taip pat šioms sistemoms panaudotų medžiagų ir įrenginių sąrašą, panaudotų medžiagų ir įrenginių pasus, sertifikatus, bei panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas.</p>	<p>Šių darbų įsigijimo atsisakoma. Pridedama patikslinta sąmata.</p>
69.	<p>Žiniaraščio skyriuje Kiti darbai eilutėse nuo 99 iki 101 nurodote atlikti šildymo, vėdinimo bei gaisrinės signalizacijos paleidimo ir derinimo darbus.</p> <p>Prašome nurodyti, kada buvo įrengtos šios sistemos?</p>	<p>Šių darbų įsigijimo atsisakoma. Pridedama patikslinta sąmata.</p>
70.	<p>Specialiųjų sąlygų 3.2. punkte nurodyta: Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.</p> <p>Kadangi kyla labai daug klausimų, bei siekiant tinkamai įsivertinti pirkimo objekto apimtį prašome sudaryti galimybę apžiūrėti objektą.</p>	<p>Pirkimo objekto apimtys nurodytos pirkimo dokumentuose, objekto apžiūra nebus vykdoma. Raudondvario dvaro parkas yra atviras lankytojams, todėl dalį objekto tiekėjai gali apžiūrėti nedalyvaujant perkančiajai organizacijai.</p>