



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

2025-04-30 Nr. S25-010-0424

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ pateikia atsakymus į gautus tiekėjo klausimus dėl konkurso „Panevėžio RK-1 garo katilo Nr. 7 remonto darbai (atviras supaprastintas konkursas)“ (toliau – Konkursas) pirkimo sąlygų paaiškinimo:

1. Klausimas: Prašome patikslinti, koks yra atstumas nuo katilo priekio / galo iki artimiausios pastato sienos. Ar tilps vamzdžiai L-5035 mm?

Atsakymas: Atstumas nuo katilo priekio iki artimiausios kliūties (kuro bunkerio) 6000 mm. Atstumas nuo katilo galo iki artimiausios kliūties (ekonomaizerio) 1500 mm.

2. Klausimas: Prašome patikslinti, koks yra atstumas nuo ekonomaizerio viršaus iki stogo konstrukcijos. Ar tilps vamzdžiai L-3155 mm? Ar yra įrengtas liukas?

Atsakymas: Atstumas nuo ekonomaizerio viršaus iki stogo konstrukcijos apie 10000 mm. Įrengto liuko nėra.

3. Klausimas: Techninėje specifikacijoje punkte Nr. 6 nurodytas katilo remonto laikas: penkiolika darbo dienų, bet sutarties pagrindinėse sąlygose punkte Nr. 5.1 nurodyta, kad Rangovas darbus atlieka iki 2025-09-30, bet nenurodyta darbų trukmė. Prašome patikslinti remonto darbų trukmę.

Atsakymas: Katilo remonto darbų trukmė penkiolika darbo dienų. Remonto darbai turi būti užbaigti ne vėliau 2025-09-30.

Prekių, paslaugų ir darbų
viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Aristidas Lideikis

Lina Rutkauskienė, +370 45 501014
Dokumento originalas išsiųstas nebus.