

DĖL ATSAKymo PATEIKIMO

Uždarnosios akcinės bendrovės „VILNIAUS VANDENYS“ viešųjų pirkimų komisija (toliau – Pirkėjas) vykdydama Nuotekų siurblių detalių pirkimą (pirkimo numeris CVP IS - 2028282) (toliau – Pirkimas), pateikia atsakymą (-us) į gautą (-us) klausimą (-us):

Klausimas:

Susisiekus su „Flygt“ siurblių gamintoju/atstovais paaiškėjo, kad nuo šių metų pradžios Flygt netiekia atskirai mechaninių sandariklių ir guolių mažiems ir vidutiniams siurbliams, t.y. tiekiami pagrindiniai remontiniai komplektai (BRK), kuriuos sudaro – 2 mechaniniai sandarikliai (arba dvigubas kasetinis), abu guoliai, visi O-žiedai. Atitinkamai dalis II p.o.d. pozicijų (Techninės specifikacijos priedo Nr. 2 pozicijos 7 ir 13, 8 ir 15, 10 ir 16, 11 ir 18) turėtų būti „apjungtos“ ir siūlomos kaip komplektai. Užtikrinant, kad tie kėjai vienodai suprastų ir atitinkamai siūlytų techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias prekes, bei užtikrinant skaidrumo ir lygiateisiškumo principų įgyvendinimą prašome patikslinti II p.o.d. „Techninės specifikacijos priedas Nr. 2“ II pirkimo objekto dalis šias pozicijas jas apjungiant ir nurodant dabartinį komplektų žymėjimą:

- pozicijos 7 ir 13 kaip komplektas brk 6018949
- pozicijos 8 ir 15 kaip komplektas brk 6018951
- pozicijos 10 ir 16 kaip komplektas brk 6931905
- pozicijos 11 ir 18 kaip komplektas brk 6931900.

Atsakymas:

Iki pirkimo paskelbimo atliko rinkos tyrimo metu nustatyta, kad 2-oje pirkimo objekto dalyje siekiamos įsigyti prekės, nurodytos Techninės specifikacijos Priede Nr. 2 minimi pirminiai ir antriniai sandarikliai (pozicijos: 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16 ir 18) yra prieinamos ir gali būti pristatytos Pirkėjui atskirais vienetais, neapjungiant detalių į kompleksus.

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal pirkimo dokumentų pateikiamus reikalavimus, siekiama įsigyti originalias arba joms lygiavertes detales, kurios privalo užtikrinti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkamos Pirkėjo turimuose „Flygt“ siurbliuose, bei atitikti Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 53 straipsnio 5 dalies nuostatomis bei atsižvelgiant į tai, kad atsakymo pateikimas neturi esminės įtakos Pasiūlymų pateikimui, Pirkėjas Pasiūlymų pateikimo termino nepratęsia. Tiekėjai Pasiūlymus turi pateikti iki CVP IS nurodyto termino imtinai (Lietuvos Respublikos laiku).

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

Erika Nikartienė, tel. +370 688 11408

