

**VYDŪNO G., TAURAGĖS M., TAURAGĖS R. SAV., REKONSTRAVIMO IR PAVIRŠINIŲ
NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS DARBAI
(VIEŠOJO PIRKIMO ID 2111265)**

Tiekėjams

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTO KLAUSIMO NAGRINĖJIMO

2025 m. balandžio d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydama viešąjį pirkimą „Vydūno g., Tauragės m., Tauragės r. sav., rekonstravimo ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai“ CVP IS priemonėmis gavo Tiekėjo klausimą.

Išnagrinėjus gautą klausimą teikiame atsakymą į jį (klausimo kalba netaisyta):

Klausimas. Projekto E dalyje, techninėje specifikacijoje 1.3.1 punkte rašoma: metalinė cinkuota atrama, dažyta RAL9004 ir turi atitikti standartą LST EN 12767 (saugi atrama), prašome paaiškinti ar čia ne pertekliniai reikalavimai, o galbūt projekto klaida, nes aiškinamajame rašte, žiniaraščiuose ir projektavimo užduotyje yra nurodytos paprastos metalinės cinkuotos atramos?

Atsakymas. Metalinė cinkuota atrama turi atitikti LST EN 12767 standartą arba lygiavertį standartą. Metalinė cinkuota atrama – dažyta RAL 9004.

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Nora Trakšėlienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	viešieji pirkimai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTO KLAUSIMO NAGRINĖJIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-30 Nr. VPP-72
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius- Specialistė Nora Trakšeliene 2025-04-30; Vizavimas: Viešųjų pirkimų skyrius-Skyriaus vedėja Milda Kliunkienė 2025-04-30
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
