



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi mokslo paskirties pastato Paryžiaus Komunos g. 16, Klaipėda, paprastojo remonto darbų su darbo projekto parengimu pirkimo atviro konkurso būdu (CVP IS ID 1889445) sąlygų aprašo 56 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Projekto aprašyme numatyta PVC danga plytelėmis, bet kiekių žiniaraštyje jau rašoma PVC danga rulonais, gal galite patikslinti ar nebus čia įsivėlusį klaidą prie projekto aprašymo?

Atsakymas:

Projekte numatoma PVC dangą kloti rulonais.

2. Klausimas:

Kyla klausimas dėl poreikio naudoti strypinį karkasą. Ankstesniuose klausimuose motyvuojama tuo, kad karkaso sistema neturi sukurti šalčio tiltelių. Projekte numatoma pasiekti B Energinio naudingumo klasę. Fasado apdailos šiltinimas numatytas 150+30mm, Šiltinimų šilumės varžos 0,036/0,033 W/mK. SK dalyje pateikti atitvaros skaičiavimai P/6945-TP-SK_AR Lapas 7. Nurodomos naudoti vatos Paroc Ultra Plus parinktas ne tokia varža kokią deklaruoja gamintojas. B klasę pasiekti Viešosios paskirties pastatams $U=0.22(W/m^2K)$. Atlikus skaičiavimus su NP karkasu paaimant duomenis iš duoto skaičiavimo gaunamas rezultatas, kad vis tiek pasiekama B energinio naudingumo klasė. Prašome patikslinti ar tikrai tikslinga naudoti 6 kartus brangesnę karkaso sistemą dėl B klasės?

Atsakymas:

Projekte numatyta strypinio karkaso sistema, kadangi ji nesukuria šalčio tiltelio. Galima numatyti ir lygiavertę karkaso montavimo sistemą, tačiau ji turi pasiekti projekte reikalaujamą pasato energetinio naudingumo klasę bei nesukurti šalčio tiltelio.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamas teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Ilona Dulkytė, tel. (0 46) 39 61 25, el. p. ilona.dulkyte@klaipeda.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-30 Nr. (14.24E)-VP3-466
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-30 15:54:16 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-30 15:54:30 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-09 10:23:09 – 2029-04-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-30 15:58:46)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-04-30 15:58:47 Dokumentų valdymo sistema Avilys