

TVIRTINU  
LK Vilniaus įgulos karininkų ramovės  
Laikinaai vykdančias vedėjo funkcijas  
Audrius ŠIMONIS



**Pirkimo objekto  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2025 m. *balandžio 22* d. Nr. 25-203

**1. Bendrieji reikalavimai:**

- 1.1. Pirkimo objektas – stacionarus sieninis oro kondicionierius.
- 1.2. Prekės turi būti naujos ir nenaudotos.
- 1.3. I prekės kainą turi būti įtrauktos pristatymo, montavimo ir kitos išlaidos, susijusios su sutarties vykdymu.
- 1.4. Tiekėjas turi pristatyti prekę nurodytu adresu ir atlikti visus įrangos montavimo, derinimo darbus, būtinos elektros instaliacijos įrengimo darbus, kad patalpų temperatūra būtų tinkama.
- 1.5. Išorinių blokų (bloko) montavimas ant pastato stogo.

**2. Techniniai reikalavimai:**

- 2.1. Kondicionieriaus sudėtinės dalys: vidinis blokas, išorinis blokas, nuotolinis valdymo pultelis.
- 2.2. Turi turėti ne mažiau kaip 2 (du) darbo režimus – vėsinimą, šildymą.
- 2.3. Kondicionieriaus nominali šaldymo galia ne mažesnė kaip 2 500 W; nominali šildymo galia ne mažesnė kaip 2 800 W.
- 2.4. Kondicionierius turi užtikrinti nuo +16 °C iki +25 °C temperatūrą vidaus patalpose esant nuo -20 °C iki +35 °C išorinei temperatūrai.
- 2.5. Išorinio bloko kompresorius rotorinio arba lygiaverčio tipo.
- 2.6. SEER (sezoninis šaldymo efektyvumo koeficientas) ne mažesnis nei 3,5.
- 2.7. Naudingumo koeficientai: ne mažesnė kaip A++ energijos efektyvumo klasė šildymo ir šaldymo režimu.
- 2.8. Vidinio bloko triukšmo lygis ne didesnis kaip 58 dB (A).
- 2.9. Maitinimo šaltinis vienfazis, 220–240 V, 50 Hz.
- 2.10. Oro kondicionierius privalo turėti CE arba lygiavertį sertifikatą.

**3. Garantiniai įsipareigojimai**


- 3.1. Įrangos ir darbų garantija ne trumpesnė kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo įrangos pristatymo ir montavimo darbų baigimo dienos.
- 3.2. Esant įrangos gedimui, jis pašalinamas per 24 val. nuo užsakovo kreipimosi į tiekėją momento. Sudėtingų gedimų atveju (kai reikia keisti įrangos mazgus) terminas, derinamas su užsakovu, bet negali būti ilgesnis kaip dešimt darbo dienų.
- 3.3. Garantiniu laikotarpiu esant poreikiui turi būti atliekama oro kondicionierių techninė priežiūra tiekėjo nustatytais terminais ir lėšomis.

#### 4. Bendra informacija.

4.1. Prieš teikiant pasiūlymą, siekiant užtikrinti tinkamą jo įkainojimą, tiekėjai gali atvykti į objektą ir dalinai susipažinti su kondicionavimo sistemos montavimo vietomis, būdais, jungimo ir kitais specialiaisiais reikalavimais.

Logistikos specialistas

*(paraiškos rengėjo pareigų  
pavadinimas)*



*(parašas)*

Domantas Šablinskas

*(vardas ir pavardė)*