

Techninė užduotis

Objekto aprašymas

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Debeikių seniūnijos administracinės patalpos, adresas J. Biliūno g. 46, Debeikių mstl., Anykščių r. sav.

ŠILDYMO – VĖSINIMO SISTEMOS ORAS - ORAS ĮRENGIMAS.

Darbų apimtis:

Projektavimo ir statybos darbai turi būti atlikti vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04.: 2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01.: 2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04.: 2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

Statybos techniniu reglamentu STR 2.09.02.: 2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“;

RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“;

Lietuvos higienos norma HN 69:2003;

Elektros įrenginių eksploatavimo saugos, elektrinių įrenginių įrengimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančiais normatyviniais dokumentais ir standartais.

Reikalavimai projektavimui, įrenginiams ir darbams:

- Šildymo – vėsinimo sistemos elektros maitinimui įvardiniame skyde suprojektuoti ir įrengti reikiamo galingumo automatinį jungiklį. Nuo automatinio jungiklio iki šildymo – vėsinimo sistemų blokų suprojektuoti įrengti kabelinę liniją.
- Numatyti visus bendrastatybinius atstatomuosius darbus: visų statybinių skylių gręžimo, lubų demontavimo ir montavimo, lubų ir sienų atstatymo, plastikinių kanalų, elektros laidų tiesimo gofruotuose vamzdžiuose, drenavimo vamzdžių tiesimo, skylių užtaisymo, sienų nudažymo ir kitus darbus.
- Sistemos vidinių ir išorinių blokų tvirtinimo vietų, vidinių blokų tipų parinkimas turi būti nustatomas projektuojant ir derinamas su užsakovu;
- Rangovas, **prieš montuodamas įrenginius, pateikia užsakovui gamintojo konkrečių įrenginių technines specifikacijas/ sertifikatus**, ir tik raštiškai suderinus įrenginius su užsakovu, gali pradėti montavimo darbus objekte.
- Rangovas savo lėšomis **privalo atstatyti** (ne prasčiau nei buvo prieš tai) **sienų, lubų, grindų apdailą**, jei darbų vykdymo metu buvo sugadinta. Taip pat privalo tvarkingai užtaisyti statybines skylės, išgręžtas per perdangas ar sienų konstrukcijas.
- Montuojant vamzdyną virš esamų lubų apdailinių plokščių, rangovas privalo tvarkingai išardyti esamą lubų apdailą, o baigęs darbus, sumontuoti atgal. Jei montavimo metu pažeidžiama esama lubų apdaila, rangovas privalo ją įrengti naujai savo lėšomis.
- **Atliktiems darbams** suteikiama ne mažiau kaip **5 metų** garantija. Sumontuotiems įrenginiams suteikiama ne mažiau kaip 2 metų **gamintojo išduota** garantija.
- Darbai turės būti atlikti adresu: J. Biliūno g. 46, Debeikių mstl., Anykščių r. sav. Sistema būtų įrengiama administracinio pastato kabinetuose ir bibliotekoje.
- Darbai administraciniame pastate negali trukdyti ar kitaip neigiamai įtakoti administracijos darbuotojų darbo, t. y. triukšmingi, purvini ar kiti darbai, kurie gali sukelti diskomfortą administracijos darbuotojams, turi būti suplanuoti ir vykdomi po 16:00 val. arba savaitgaliais prieš tai suderinus su užsakovu.
- Rangovas laimėjęs konkursą privalės pateikti šildymo - vėsinimo sistemų veikimo principo ir sistemos aprašymo dokumentus, sistemų montavimo išpildomąją dokumentaciją; paslėptų darbų patikrinimo akta/-us; elektros kabelių varžų matavimo protokolus;

Techninė užduotis

sertifikatus, bandymo, sandarumo ir atlikto vakuumavimo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, gamintojo priežiūros/eksploatacijos instrukciją įrangai ir įrenginiams, nustatytos formos pasus, varžų matavimų protokolus, blokų ženklimą (LAND reikalavimus), elektros pajungimo schemą, varžų matavimų protokolus (lietuvių kalba, vadovaujantis aplinkos ministro galiojančiu įsakymu, LAND reikalavimais ir kitais Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais).

- Sistema turi būti išmėginta visuose darbo režimuose. Klientas turi būti apmokytas jais naudotis ir eksploatuoti.
- Sukomplektuoti visus reikiamus dokumentus darbų užbaigimo procedūroms atlikti.

Reikalavimai Tiekėjams

Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:

Tiekėjas turi teisę verstis veikla, susijusia su šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos, turinčios ne daugiau 300 kg fluorintų dujų eksploatavimu.	Aplinkos apsaugos agentūros išduotas fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestato arba lygiaverčio dokumento skaitmeninė kopija.
Tiekėjas turi teisę verstis veikla, susijusia su elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimu.	Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos išduoto atestato energetikos įrenginiams eksploatuoti arba lygiaverčio dokumento skaitmeninė kopija.
Tiekėjas turi atitikti ISO 14001 aplinkos vadybos standartą.	ISO 14001 sertifikato skaitmeninė kopija.
Tiekėjas turi teisę verstis veikla, susijusia su statinio nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimu.	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras išduoto atestato sertifikato skaitmeninė kopija.

Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai:

Teikėjas turi turėti kvalifikuotus specialistus, atsakingus už pirkimo sutarties vykdymą: ne mažiau kaip vieną specialistą, atsakingą už OAM (ozoną ardančių medžiagų) ir F-dujų turinčios oro kondicionavimo įrangos tvarkymą.	1) Už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas, nurodant jų vardus ir pavardes, kiekvieno specialisto darbų teikimo tiekėjui teisinę formą (darbo sutartis, ketinimų protokolas ar kt.). 2) Už sutarties vykdymą atsakingiems specialistams išduotų kvalifikacijos pažymėjimų ar lygiaverčių dokumentų skaitmeninė kopija.
Teikėjas turi turėti kvalifikuotus specialistus, atsakingus už pirkimo sutarties vykdymą: ne mažiau kaip vieną specialistą, atsakingą už energetikos elektros įrenginių eksploatavimo organizavimą.	1) Už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas, nurodant jų vardus ir pavardes, kiekvieno specialisto darbų teikimo tiekėjui teisinę formą (darbo sutartis, ketinimų protokolas ar kt.). 2) Už sutarties vykdymą atsakingiems specialistams išduotų kvalifikacijos

Techninė užduotis

<p>ne mažiau kaip vieną specialistą, atsakingą už energetikos elektros įrenginių įrengimo organizavimą.</p>	<p>pažymėjimų ar lygiaverčių dokumentų skaitmeninė kopija.</p>
<p>Teikėjas turi turėti kvalifikuotus specialistus, atsakingus už pirkimo sutarties vykdymą:</p> <p>ne mažiau kaip vieną specialistą, atsakingą už elektrotechnikos darbus elektros įrenginiuose.</p>	<p>1) Už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas, nurodant jų vardus ir pavardes, kiekvieno specialisto darbų teikimo tiekėjui teisinę formą (darbo sutartis, ketinimų protokolas ar kt.).</p> <p>2) Už sutarties vykdymą atsakingiems specialistams išduotų kvalifikacijos pažymėjimų ar lygiaverčių dokumentų skaitmeninė kopija.</p>