

**ŠIRVINTŲ ŠILUMA**  
**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ**

Vilniaus g. 49-2, LT-19118 Širvintos, tel. +370 382 51831, el. p. [siluma@sirvintusiluma.lt](mailto:siluma@sirvintusiluma.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 278312850

**Suinteresuotiems pirkimo dalyviams**  
*Raštas teikiamas CVP IS priemonėmis*

2025-05-05 Nr.VP-25-2

**DĖL GAUTŲ PAKLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO IR ATSAKymo PATEIKIMO (PIRKIMO NR. 2443022)**

Remdamiesi Viešojo pirkimo komisijos nutarimais (Komisijos 2025 m. gegužės 5 d. posėdžio protokolas Nr.VP-3) bei vadovaudamiesi „TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, ELEKTROSTATINIO FILTRO KATILINĖJE NR. 3 ĮRENGIMAS, ELEKTROSTATINIO FILTRO PALEIDIMO, ĮVEDIMO Į EKSPLOATACIJĄ IR PRIDAVIMO DARBAI“ pirkimo (toliau – pirkimas) Bendrųjų pirkimo sąlygų 5 dalies 5.2 punktu teikiame atsakymą į Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS) gautą paklausimą::

<b>Paklausimo data/pranešimo numeris</b>	<b>Tiekėjo klausimas (tekstas neredaguotas)</b>	<b>Atsakymas</b>
2025-05-02 (10:19) CVP IS priemonėmis (pranešimo ID 179221)	<i>TS 4.1 Pagrindiniai techniniai degimo produktų valymo įrangos (ESF) 3 punktas: Atstumai tarp EFS pelenų surinkimo elektrodų ne mažiau kaip 380 mm. Prašome pagrįsto šį reikalavimą, nes tokio dydžio filtruose priimtas atstumas 300 mm. Jūsų pateiktas reikalavimas – konkreti nuoroda į vieną gamintoją (<b>All in container</b>), kas riboja konkurenciją ir taip daro prielaidą lėšų švaistymui.</i>	Perkančiajam subjektui rūpi degimo produktų valymo įrangos (ESF) eksploatacija, techninis aptarnavimas, darbo sąlygos darbuotojams ir pan., todėl TS 4.1 punkte numatytas reikalavimas „Atstumas tarp ESF pelenų surinkimo elektrodų ne mažiau kaip 380 mm“ yra tinkamas.
	<i>TS 4.13.11 techniškai nepagrįstas reikalavimas antinei įtampai (ne mažesnė kaip 90 kV). Nuoroda į konkretų gamintoją (<b>All in container</b>), kas riboja konkurenciją ir taip daro prielaidą lėšų švaistymui.</i>	Perkančiajam subjektui rūpi degimo produktų valymo įrangos (ESF) eksploatacija, techninis aptarnavimas, darbo sąlygos darbuotojams ir pan., todėl TS 4.13.11 punkte numatytas reikalavimas „Išėjimo antrinė įtampa (UDC) ne žemesnė kaip 90 kV“ yra tinkamas.
	<i>TS 4.5.11 ar teisingai suprantame kad tai atstumas ESF viduje, tarp pelenų šalinimo šneko ir elektrodų.</i>	TS 4.5.11 nurodyti „Atstumai tarp vidinių ESF komponentų turi būti $\geq 380$ mm, kad būtų galima užtikrinti lengvą ir patogų vidaus paviršių aptarnavimą“ suprantama kaip

		atstumus tarp ESF pelenų surinkimo elektrodų.
	<i>TS 4.5.13 reikalaujamas izoliacijos storis techniškai nepagrįstas, prašome panaikinti izoliacijos storio reikalavimą, nes techniniai reikalavimai izoliacijai (storiui ir kokybei) pateikti 4.5.14 punkte.</i>	Perkančiajam subjektui rūpi degimo produktų valymo įrangos (ESF) eksploatacija, techninis aptarnavimas ir pan., todėl TS 4.5.13 punkte numatytas reikalavimas „...ESF šiluminės izoliacijos sluoksnio storis $\geq 200$ mm“ ir TS 4.5.14. punkte numatytas reikalavimas „Degimo produktų temperatūra, jiems tekant per ESF, neturi nukristi daugiau kaip $15^{\circ}\text{C}$ , o esant nominaliam, nusistovėjusiam režimui ( $\geq 30$ min.) ne daugiau kaip $5^{\circ}\text{C}$ “ neprieštaruoja vienas kitam, o tik papildo, ir Tiekėjo reikalavimas panaikinti izoliacijos storio reikalavimą yra nepriimtinas.
	<i>Pagal Jūsų pateiktą biudžetą ir norint gauti konkurencingų pasiūlymų rekomenduojame:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>TS 4.5.5 pakeisti reikalavimą ir nurodyti, kad dūmų sklendės rankinio valdymo.</i></li> <li>- <i>TS 4.5.25 panaikinti reikalavimą sraigto sumontavimas pelenų konteineryje.</i></li> </ul>	Perkančiajam subjektui rūpi degimo produktų valymo įrangos (ESF) eksploatacija, techninis aptarnavimas, darbo sąlygos darbuotojams ir pan., todėl Tiekėjo rekomendacijos: „TS 4.5.5 pakeisti reikalavimą ir nurodyti, kad dūmų sklendės rankinio valdymo“ ir „TS 4.5.25 panaikinti reikalavimą sraigto sumontavimas pelenų konteineryje“ - blogina ESF eksploataciją ir darbo sąlygas darbuotojams ir yra nepriimtinos.
	<i>Prašome patikslinti dėl SCADA, ar tiekėjas turės numatyti esamos DKE SCADA išplėtimą integruojant ESF?</i>	Teikėjas turės numatyti ESF atskirą SCADA su tos SCADA kompiuteriu. „TS 5.7.3.Įrenginių valdymui, parametrų nuskaitymui, kontrolei, atvaizdavimui, apdorojimui ir archyvavimui duomenis perduoti į centrinio valdymo pulto naujos SCADA sistemos kompiuterį“.

Paaiškiname, kad techninė specifikacija atitinka Perkančiojo subjekto poreikius ir keliamus kokybės reikalavimus, todėl techninės specifikacijos 4.1, 4.5.5, 4.5.11, 4.5.13, 4.5.25 ir 4.13.11 punktai nebus keičiami.

Pagarbiai

Viešųjų pirkimų komisija