



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos
Priežiūros centras
Juodupės g. 1A, Rokiškis
El. p. m.pauryte@rokiskioaspc.lt

2025-04-03 Nr. S25-010-0310
į 2025-04-02 prašymą

DĖL TECHNINIŲ SĄLYGŲ IŠDAVIMO

Atsakant į Jūsų prašymą, paruošėme sąlygas pastato Juodupės g. 1A Rokiškyje šilumos punkto remontui.

PRIDEDAMA:

Pastato (sekcijos, bloko, buto, patalpų) šilumos (karšto vandens) įrenginių prisijungimo (atsijungimo, rekonstravimo, remonto) sąlygos: 2025-04-03 Nr. R – 811, - 1 lapas.

Technikos direktorius

Robertas Kerežis

Paulius Diršė, + 370 658 72090 , p.dirse@pe.lt

Originalas nebus siunčiamas

**PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPŲ) ŠILUMOS (KARŠTO VANDENS)
ĮRENGINIŲ PRISIJUNGIMO (ATSIJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO)
SĄLYGOS**

2025-04-03 Nr. R - 811

Panevėžys

Projektavimo sąlygos galioja iki 2030-04-03 d.

Projektavimo sąlygos išduodamos **Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Juodupės g. 1A Rokiškyje šilumos punkto remontui** ir galioja tik paraiškoje nurodytam objektui.

Šilumos punktas turi būti suprojektuotas ir įrengtas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir šiomis charakteristikomis:

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Matavimo vienetas	Kiekis		
			esamas	naujas	iš viso
1	Leidžiama įrengti šildymo įrenginių galia	kW	425	425*	425*
2	Leidžiama įrengti vėdinimo įrenginių galia	kW	258	258*	258*
3	Leidžiama įrengti karšto vandens įrenginių galia	kW	145	145*	145*
4	Leidžiama įrengti technologijos įrenginių galia	kW	-	-	-
5	Skaičiuotinas šilumos tinklų temperatūrinis grafikas prijungimo taške:	°C	-		
5.1	Šildymui	°C	85(±3) ÷ 40(+2)		
5.2	Vėdinimui	°C	85(±3) ÷ 40(+2)		
5.3	Karštam vandeniui	°C	65-25		
5.4	Technologijai	°C	-		
			Tiekimo linijoje	Grąžinimo linijoje	
6	Slėgis prijungimo taške nešildymo sezono metu	kPa	450±30	250±20	
7	Slėgis prijungimo taške šildymo sezono metu	kPa	500±30	290±20	
8	Prisijungimo taškas		Esamas šilumos punktas		

Eil. Nr.	Pagrindiniai projektuojamų sistemų reikalavimai	Jungimo būdas	Automatika	Šilumos apskaita
1	Šildymo įrenginių	nepriklausoma	privaloma	privaloma
2	Vėdinimo įrenginių	nepriklausoma	privaloma	privaloma
3	Karšto vandens įrenginių	uždara	privaloma	privaloma
4	Technologinių įrenginių	-	-	-

Kiti reikalavimai:

- Suprojektuoti automatizuotą šilumos punktą pastatui Juodupės g. 1A, Rokiškis.
- Naujo šilumos punkto projekte, šilumos apskaitos prietaiso srauto jutiklį numatyti ant paduodamos linijos, šilumos apskaitos prietaisas turi turėti galimybę perduoti duomenis nuotoliniu būdu ir turi būti suprojektuotas apskaitos prietaiso prijungimas prie šilumos tiekėjo nuotolinio duomenų perdavimo sistemos. Apskaitos prietaiso įrengimo projektą derinti su AB „Panevėžio energija“ Klientų aptarnavimo tarnyba tel. +370 687 58786.
- Šilumos punkto projektą derinti su pastato administratoriumi, šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju bei AB „Panevėžio energija“ Rokiškio – Zarasų ŠTR, tel. +370 458 71461, el. p. e.sapranauskas@pe.lt.


*- tikslinama projektavimo metu.

Projektavimo sąlygas užpildė: TS inžinierius



Paulius Dirsė

Projektavimo sąlygas išdavė: Technikos direktorius



Robertas Kerežis