

## **ATSAKYMAI Į GAUTUS TIEKĖJO PAKLAUSIMUS**

Perkančioji organizacija teikia atsakymą į Tiekėjo paklausimus dėl pirkimo „Plungės rajono savivaldybės administracijos pastato, esančio Vytauto g.12, Plungės m., antro aukšto kabinetų remontas“ (pirkimo ID. 2466819) (toliau – pirkimas) informacijos patikslinimo ir paaiškinimo.

**1. Klausimas:** Ar vykdant statybos darbus bus reikalinga įsivertinti statybos žurnalą ir jo saugojimą?

**1. Atsakymas:** Pildyti statybos darbų žurnalą nebus reikalaujama.


**2. Klausimas:** Kur bus įrengiamos rozetės: grindyse, sienose ar balduose?

**2. Atsakymas:** Visos rozetės bus montuojamos sienose. Rozečių montavimo vietas Rangovas su Užsakovu privalės susiderinti darbų vykdymo metu.

**3. Klausimas:** Kokie keliama reikalavimai pakabinamoms luboms su metalo konstrukcija ir 60x60 cm plokštėms: kokia plokščių spalva, kokia karkaso spalva, ar plokštės įleidžiamos į karkasą?

**3. Atsakymas:** Pakabinamos lubos – metaliniai profiliai T formos, segmentai 60x60, baltos spalvos, kuo lygesnio paviršiaus. Dizainą darbų vykdymo metu derinti su užsakovu. Žiūrėti: nuotrauka Nr. 1. Užsakovas papildomai informuoja Rangovą, kad pateikdamas pasiūlymą turi įsivertinti, kad patalpose, kuriose remontuojamos grindys, po remonto, kabinetų ir koridoriaus grindys turi būti tame pačiame lygyje. Pridedamose fotofiksacijose ( nuotrauka Nr. 2 ir nuotrauka Nr. 3) matosi, kad po rulonine danga bus reikalinga išardyti ir parketą.

Nuotrauka Nr. 1:



Nuotrauka Nr. 2:



Nuotrauka Nr. 3:

