

Suinteresuotas tiekėjas pateikė klausimus, teikiame atsakymus:

1. *Prašome nurodyti pastato šiltinamų angokraščių bei armuojamų išorinių kampų metražus, arba pateikti šiltinamo pastato aukštų planus, fasadų nuotraukas, kuriuose matytųsi langų ir durų matmenys ir išdėstymas, bei nurodyti pastato aukštį.*

Atsakymas: Darbai perkami pagal kiekių žiniaraščius, projektas nėra parengtas. Pastato aukštis 9,5 m. Langas 1 400x 1370. Nuotrauka.



2. *Prašome detalizuoti projektuojamą lietaus nuotekų trasą, nurodant vamzdžio diametrą. Neaišku, ar tai tiesiog viena tiesi linija vamzdžio nuo pastato išvado į šulinį, ar turės būti kažkokie papildomi trapai ar šulinukai, taip pat kokios dangos turės būti atstatytos*

Atsakymas: Pajungiami 6 lietvamzdžiai ir suvedami į vieną šulinį. Vamzdžio diametras 110 mm.

3. *Prašome pateikti PVC durų specifikacijas ir vizualizacijas su išmatavimais (šilumos laidumo koef., rėmo/paketo kamerų sk., spalva, varčios užpildo padalinimas ir pan.).*

Atsakymas: Pridėta. Rėmo spalva balta, šilumos koef. < 1,2 W/(m²K)



4. *Prašome pateikti projektuojamos terasos su stogu vizualizaciją arba brėžinius su išmatavimais. Nurodyti, ar kolonoms turės būti atskirai betonuojami gręžtiniai poliai, ar visą konstrukciją numatyta laikyti ant sraigtnių pamatų?*

Atsakymas: Terasos matmenys – 7000x11500x2500. Visa konstrukcija ant sraigtnių pamatų.

Su pastato langų, durų, planuojamų terasų išdėstymais ir matmenimis, galima susipažinti atvykus į objektą, prieš tai suderinus laiką telefonu +37061293731