



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

CVP IS vartotojams _____ Nr. IS-
CVP IS priemonėmis _____ Nr. _____

DĖL PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad tarptautinio pirkimo „Cirkuliacinių siurblių pirkimas“, vykdomo atviro konkurso būdu (pirkimo Nr. 15950093) (toliau – Pirkimas), metu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gauti tiekėjų prašymai paaiškinti Pirkimo dokumentus.

VĮ Ignalinos atominės elektrinės Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) teikia atsakymus į pateiktus prašymus.

Prašymas Nr. 1 (kalba netaisyta):

„Laba diena,

1. Techninės specifikacijos 9 punkte nurodytas minimalus ir maksimalus našumas, tačiau 10 punkte įvardintas nominalus našumas, kuris nėra nurodytas. Patiklsinkite prašau, koks našumas turi būti prie 130-150 aps/min.

2. Ar terpės klampumą vertinti kaip vandens? “

Atsakymas :

„Atsakydami į klausimo pirmąją dalį, informuojame, kad reikalavimas koks turi būti nominalus našumas esant siurblio apsukoms diapazone 130-150 aps./min nėra keliamas. Atsakydami į klausimo antrąją dalį, informuojame, kad terpės klampumas gali būti vertinamas kaip vandens.“

Prašymas Nr. 2 (kalba netaisyta):

„Laba diena,

Prašome pateikti paaiškinimą ir atsakyti į klausimus žemiau pateiktiems punkтам:

1. PD „14.1.1. 1-os dalies reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos standartų laikymosi:“ punkte nurodyta kad:

a. „Tiekėjas yra įdiegęs ir taiko kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2015 standarto reikalavimus arba jai lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimus siurblių ir/arba pramoninių įrenginių pardavimo srityje.“

b. Kadangi tiekėjas nėra gamintojas, bet yra atstovas gamintojų kurie yra sertifikuoti nurodytu standartu ar pateiktas gamintojo ISO 9001:2015 sertifikatas išpildo šį PD reikalavimą?

2. PD „18.23. Komisija pasiūlymą nustato laimėjusiu, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:“ punkte numatomos sąlygos kuriomis Tiekėjo pateiktas pasiūlymas pripažįstamas laimėjusiu:

a. Tačiau, punkte „18.23.5.“ nurodyta, kad laimėjusiu pripažįstamas tuo atveju kai „kaina nėra per didelė“.

b. Prašau nurodyti konkretų biudžetą ar konkrečią kainą kuri laikoma tinkama Komisijai renkančiai laimėjusį pasiūlymą.

c. Jei visi kiti laimėjimo kriterijai pateikti PD yra išpildyti ir skiriasi tik kaina, kuo remiantis bus pasirenkamas pasiūlymas?“

Atsakymas :

*„Atsakydami į klausimo pirmąją dalį, paaiškiname, kad reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos standartų laikymosi yra keliamas **Tiekėjui**, todėl gamintojo sertifikatas negali būti vertinamas. Atsakydami į klausimo antrąją dalį, informuojame, kad šio pirkimo biudžetas nėra viešinamas ir pateikti pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausią kainą.“*

Prašymas Nr. 3 (kalba netaisyta):

„sveiki,

prašome pateikti esamo siurblio lentelės nuotrauką.“

Atsakymas :

„Atsakydami į klausimą, informuojame, kad pateikti prašomos nuotraukos negalime dėl specifinės (radiacinio užterštumo zonos) siurblio sumontavimo vietos.“

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Olga Gasevičienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103) 255450080, Elektrinės g.4, K 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PAAIŠKINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-07 Nr. JS-1819(13.66E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Olga Gasevičiene, Pirkimų projektų vadovė, Pirkimų ir sutarčių skyrius (446 / 945 / 944)
Sertifikatas išduotas	OLGA GASEVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-07 15:31:59 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-07 15:32:22 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-08 16:54:57 – 2029-11-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Ignalinos atominė elektrinė, VĮ, į.k. 255450080 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:12:37 iki 2027-12-18 09:12:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-05-07 15:37:07)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-05-07 15:37:08 Dokumentų valdymo sistema Avilys