



PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774594.

Skyriaus duomenys: savivaldybės biudžetinės įstaigos padalinys, tel. +370 45 58 29 02, el.p.viržinija.jurkstiene@panrs.lt

Tiekėjams

2025-05-08 Nr. (22.13)-SD7-140

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

Panevėžio rajono savivaldybės administracija, vykdanči atvirą (supaprastintą) konkursą ID 2320757 „Mokslo paskirties pastato griovimo, mokslo paskirties pastato Alyvų g. 2A, Molainių k., Panevėžio sen., Panevėžio r., statybos darbai“, gavo tokio turinio tiekėjo klausimus:

1. Klausimai:

„Pergolos gali būti montuojamos keliais variantais: pastatoma konstrukcija, montuojama prie sienos. SA projekto dalies TS-23 nenurodyta. Prašome nurodyti tikslesnius išmatavimus, tvirtinimo būdą, medžiagiškumą ir pateikti detalę.“

„TS-23 nurodoma, kad virš pergolos montuojama berėmė stiklo sistema ir grūdinto laminuoti stiklo. Prašome pateikti paaiškinimą TS, sistemos parametrus?“

Atsakymas: Gaminių įrengimo sprendiniai detalizuojami darbo projekto rengimo metu. Darbo projektui parengti visą reikiamą informaciją pateiks Rangovas.

2. Klausimas: „SK projekto dalyje terasos įrengimui nurodoma įrengti aliuminio karkasą 330m². SP projekto dalyje nurodoma medžio kompozito lentų terasa 260,10m² pagal TS -19, kurioje apie terasą jokių davinių nėra. Prašome pateikti karkaso detalizaciją, medžio kompozito lentų charakteristikas ar detalę. TS terasos įrengimui ir kokį kiekį vertinti.“

Atsakymas: Plotą vertinti 330 m². Medžio kompozito terasinių lentų TS:

Pagamintos iš 60 % medžio dulkių, 30 % aukšto spaudimo polietileno (HDPE), 10 % priedai (dažai, UV stabilizatoriai, priedai prieš grybelį ir pelėsį). Gaminiai atsparūs UV spinduliams ir atmosferos veiksnių poveikiui, pasižymi aukštu atsparumu drėgmei, vabzdžių ir grybelių poveikiui, korozijai, puvimui ir trūkinėjimui.

Matmenų tolerancijos:

Storis: ≥ 25 mm +/- 1 mm.

Plotis: 150 mm +/- 3 mm.

Ilgis: ≥ 2400 mm +/- 5 mm.

Terasinių lentų ir aliuminio karkaso įrengimo darbai atliekami vadovaujantis medžiagos gamintojo ar tiekėjo techninėje dokumentacijoje pateiktais nurodymais.

3. Klausimas: „Kas dengs kertamų medžių atkuriamąją vertę- Užsakovas ar Rangovas?“

Atsakymas: Kertamų medžių atkuriamąją vertę privalės apmokėti Rangovas.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Roma Gokaitė

Originalas siunčiamas nebus.

Sonata Virbaliene tel. +370 45 45 43 19, el. p. sonata.virbaliene@panrs.lt