



KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 95 276, el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188777932

Tiekėjams
CVP IS

Į _____ Nr. _____
_____ Nr. _____

PRANEŠIMAS DĖL ATSAKYO Į TIEKĖJO KLAUSIMUS

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188777932, (toliau – **Perkančioji organizacija**), vykdanči „Hidrotechnikos statinių paskirties žemių užtvankos Jūrės k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav., kapitalinio remonto I ir II etapų darbai“ (Pirkimas Nr. 2447790) viešąjį pirkimą (toliau – **Pirkimas**), vykdomą Centrinės viešųjų pirkimų informacinė sistemos priemonėmis (toliau – **CVP IS**), vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – **VPI**), teikia atsakymus į tiekėjo užduotus klausimus.

I SKYRIUS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS SPRENDIMAI

1. Perkančioji organizacija pateikia atsakymą į Tiekėjo pateiktą klausimą:

Klausimas (kalba neredaguota):

„1. Projektinė situacija: Projekto bendroje, hidrotechninėje dalyje 3.6.4. skyriuje nurodomi geotekstilės skirtos drenažo vamzdžių apvyniojimui reikalavimai. Tačiau jie neatitinka MTR 2.02.01:2006 reikalavimų.

1. *Prašymas patikslinti: Prašome patvirtinti, kad geotekstilę galima siūlyti pagal MTR 2.02.01:2006 „MELIORACIJOS STATINIAI. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI“, suvestinė redakcija nuo 2022-11-22, 7 lentelės reikalavimus?“*

Atsakymas:

Perkančioji organizacija informuoja, kad – taip, geotekstilę galima siūlyti pagal MTR 2.02.01:2006 „MELIORACIJOS STATINIAI. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI“, suvestinė redakcija nuo 2022-11-22, 7 lentelės reikalavimus. Geotekstilė turi atitikti tokius techninius reikalavimus: svoris 170 g/m²; stotis ne mažiau 0,7 mm.

2. Primename, kad tiekėjas yra atsakingas už kruopštų ir atidų pirkimo sąlygų išnagrinėjimą ir pasiūlymo pateikimą. **Pasiūlymų teikimo terminas nukeliamas nebus.**

II SKYRIUS KITOS SVARBIOS APLINKYBĖS

3. Tiekėjas nesutikdamas su Perkančiosios organizacijos sprendimais nurodytais šiame rašte, vadovaudamasis VPI 102 straipsnio 1, 2 dalimi, turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos
centrinės perkančiosios organizacijos nuolatinės
viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Ernesta Spūdienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2.1. Pranešimas dėl atsakymo į tiekėjo klausimą. Dalyviams (Hidrotechnikos statinių paskirties žemių užtvankos Jūrės k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav., kapitalinio remonto I ir II etapų darbai)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-08 Nr. SD-1248
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ernesta Spūdienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-08 17:06
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-10-07 12:16 - 2027-10-06 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250507.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-08 nuorašą suformavo Ernesta Spūdienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-