

VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS/INTERIOR DOOR SCHEDULE

D1-xx - REPREZENTACINIŲ PATALPŲ DURYS/DOORS FOR REPRESENTATIVE SPACES

MONTAVIMAS/INSTALLATION - Pagal gamintojo technologiją/According to the manufacturer's specifications.

DURŲ STAKTOS, RĖMAS/DOOR FRAME – Medžio faneruote dengtas gaminytis arba medžio masyvas. Stakta pertvaros pločio. Durys be apvadų arba apvadas minimalus paviršiumi lygus su pertvara/Wood veneer or solid wood frame. The frame width matches the thickness of the partition. The door is without trim or has minimal trim. The surface is flush with the partition.

VARČIA/DOOR LEAF – Medžio masyvas, medžio drožlių plokštė arba kitas gaminytis dengtas medžio faneruote. Turi atitikti akustinę klasę nurodytą specifikacijoje/Solid wood, particle board, or other wood veneer-clad product. It must meet the acoustic class specified in the technical documentation.

PAVIRŠIUS/FINISH - Realistiška, vertikalios krypties medžio tekstūra ir faktūra. Durų varčios ir staktos abi pusės vienodos/Realistic vertical wood grain texture. The door leaf and frame have the same finish on both sides.

SPALVA/COLOR - Pagal durų žiniaraštį. Natūralus ažuolas arba pilkai beicuotas ažuolas/As specified in the door schedule. Natural oak or gray-stained oak.

SANDARUMAS/SEALING - Perimetru montuojama silikoninio pagrindo sandarinimo tarpinė/Silicone-based sealing gasket installed around the perimeter.

ATSIPARUMAS/RESISTANCE - paviršius atsparus: braižymui, trinčiams, smūgiams, temperatūrų svyravimui, drėgmei, šviesai, purvui, valymui buitine chemija/ The surface is resistant to: scratches, abrasion, impacts, temperature variations, moisture, light, dirt, and cleaning with household chemicals.

VYRIAI/HINGES:

TIPAS/TYPE – Paslėpto tipo su galimybe reguliuoti (kiekis pagal gamintojo rekomendacijas)/Concealed, with adjustment capability (quantity as per manufacturer's recommendations).

SPALVA/COLOR - Natūrali metalo/Natural metal finish.

MEDŽIAGIŠKUMAS/MATERIAL - Nerūdijančio plieno arba kita/In stainless steel or equivalent.

SLENKSTIS/THRESHOLD:

MATMUO/DIMENSIONS - Ne aukštesnis nei 2cm/No higher than 2 cm.

MEDŽIAGIŠKUMAS/MATERIAL – plieninis/Steel.

SPALVA/COLOR - natūrali metalo/Natural metal finish.

DURŲ RANKENOS/DOOR HANDLES:

DR01 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Be užraktų. Liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis/Stainless steel, horizontal handle on both sides. No lock. The latch and all attached parts must be the same color – stainless steel (one-piece design).

DR02 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su spyne ir užrakinimo spragtuku. Spyna privalo būti tylaus veikimo. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With a lock and latch. The lock must operate quietly. The lock, latch, and all attached parts must be the same color – stainless steel (one-piece design).

DR03 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su spyne rakinama raktu. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos- nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rakinama raktu iš abiejų pusių/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With a lock, lockable with a key. The lock, latch, and all attached parts must be the same color – stainless steel (one-piece design). Key-operated from both sides.

DR04 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos- nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rakinama kortele iš vienos pusės/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color – stainless steel (one-piece design). Lockable with a card from one side.

DR05 - Nerūdijančio plieno, vertikali rankena abiejose pusėse. Su spyne rakinama raktu. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rankena 1400mm-1800mm ant pagrindinės varstomos varčios. Skerspjūvis apvalus. Rankenos skersmuo 30-40mm/ Stainless steel, vertical handle on both sides. With a lock, lockable with a key. The lock, latch, and all attached parts must be the same color – stainless steel (one-piece design). Vertical handle, 1400mm-1800mm in height, mounted on the main door leaf. Round cross-section, handle diameter 30-40mm.

DR06 - Nerūdijančio plieno, vertikali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rankena 1400mm-1800mm ant pagrindinės varstomos varčios. Skerspjūvis apvalus. Rankenos skersmuo 30-40mm/Stainless steel, vertical handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color – stainless steel (one-piece design). Vertical handle, 1400mm-1800mm in height, mounted on the main door leaf. Round cross-section, handle diameter 30-40mm.

0	2023 09 28	Statybos leidimui, konkursui/For building permit, tender procedure		
A	2024 12 02	Pridedama nuoroda į TS-23, durys D3/Added link to TS-23, doors D3		
LAIDA/ISSUE	DATA/DATE	LAIDOS STATUSAS/ISSUE STATUS		
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		UAB "STATYBOS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ BIURAS" VARNĖS G. 49, VILNIUS, LT - 06248 EL.P.:INFO@KONSULTANTUBIURAS.LT	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS/PROJECT NAME: VANDENS UOSTO KRANTINIŲ NR. 21, 22, 23 REKONSTRAVIMO IR KRANTINIŲ NR. 21A, 22A, 23 A STATYBOS, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDA, IR ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (7.2), NAUJOJO SODO G., KLAIPĖDA, STATYBOS PROJEKTAS /	
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas		
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		UAB "ARCHITEKTŪROS LINIJA" AIKŠTAICIŲ G. 12-21 GINTARAS.ČAIKAUSKAS	RECONSTRUCTION OF WATER PORT QUAYS (8.5) NOS. 21, 22, 23 AND CONSTRUCTION OF QUAYS NOS. 21A, 22A, 23 A, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDA, AND CONSTRUCTION DESIGN OF THE ADMINISTRATIVE BUILDING (7.2), NAUJOJO SODO G., KLAIPĖDA	
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas		
A 017	SPDV	Gintaras Čaikauskas		
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		MB DEVYNI PLUS Sierakausko g. 15-11, Vilnius +370 67 008874 architektai@devyniplus.lt	01-ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS/01-ADMINISTRATIVE BUILDING	
BM001290	ARCH.	Andrius Keizikas		
BM001281	ARCH.	Arnas Deltuva		
BM001292	ARCH.	Martynas Lukas		
LT	STATYTOJAS/CLIENT NAME: AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA/ KLAIPĖDA STATE SEAPORT AUTHORITY		07/22-01-TP-SA.SKŽ-2	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS/DOCUMENT NAME: VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS / INTERIOR DOOR SCHEDULE	LAIDA/ISSUE A
			DOKUMENTO ŽYMUO/DOCUMENT NUMBER:	LAPAS/PAGE 1
				LAPŲ/PAGES 31

DR07 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įeigos kontrole. Spyna, liežuvelis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminy. Rakinama kortele iš vienos pusės. Rankena ir spynos mechanizmas turi atitikti LST EN 179 reikalavimus ir standartus. Dvivėrėse duryse rankena montuojama ant abiejų varčių/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color – stainless steel (one-piece design). Lockable with a card from one side. The handle and lock mechanism must comply with LST EN 179 standards. For double doors, handles are installed on both leaves.

DR08 - Avarinio išėjimo rankena ("antipanic") turi būti komplektuojama su strypo formos rankena, derinant su nulenkiamą rankena. Rankenos medžiagiškumas - nerūdijantis plienas. Spyna, liežuvelis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminy. Rankena pagal LST EN 1125 reikalavimus ir standartus/Emergency exit handle ("antipanic") must be equipped with a bar handle, combined with a lever handle. Handle material – stainless steel. The lock, latch, and all attached parts must be the same color – stainless steel (one-piece design). The handle must comply with LST EN 1125 standards.

DURŲ PRITRAUKĖJAI/DOOR CLOSERS:

DP01 - Ant viršaus montuojamas pritraukėjas, bėgelinis, montuojamas ant durų varčios ir staktos. Tinkamas priešgaisrinėms ir priešdūminėms durims. Varčios plotis iki 1400mm. Atidarymas iki 180°. Su greičio regulatoriumi. Pritaikomas su šime projekte specifikuojamomis durimis. Su palengvinimu atidarymui, atidarymo jėga ~7kg. Medžiagiškumas nerūdijančio plieno. Su galimybe fiksuoti 90° ir 180° padėtyje. Ištestuotas pagal LST EN 1154. Tinkamas naudoti intensyviai naudojamuose visuomeniniuose pastatuose. Specifikacija gali būti tikslinama pagal gamintojo/tiekėjo rekomendacijos susiderinus sprendinius su PV ir architektais/Surface-mounted closer with a rail, mounted on the door leaf and frame. Suitable for fire-rated and smoke-proof doors. Door leaf width up to 1400mm. Opening up to 180°. Equipped with a speed regulator. Compatible with the doors specified in this project. Includes an opening assistance mechanism, with an opening force of approximately 7kg. Material: stainless steel. Can be fixed at 90° and 180° positions. Tested according to LST EN 1154. Suitable for use in high-traffic public buildings. Specifications may be adjusted based on manufacturer/supplier recommendations in coordination with the project supervisor (PV) and architects.

DURŲ ATMUŠĖJAI/DOOR STOPS:

DA01 - Vertikaliai tvirtinama durų atmuša. Pozicija derinama DP metu su interjero projektuotojais. Medžiagiškumas - nerūdijantis plienas su guma/silikonu juodos spalvos. Be matomų tvirtinimų. Durų atmušėjai dedami prie visų durų. Rezentacinėse duryse ir nestandartinėse vietose į duris montuojami vidiniai durų ribotuvai. Specifikacija gali būti tikslinama pagal gamintojo/tiekėjo rekomendacijos susiderinus sprendinius su PV ir architektais/Vertically mounted door stop. Position to be coordinated during the DP phase with the interior designers. Material: stainless steel with black rubber/silicone. No visible fixings. Door stops are installed at all doors. For representative doors and non-standard locations, internal door limiters are installed. Specifications may be adjusted based on manufacturer/supplier recommendations in coordination with the project supervisor (PV) and architects.

ORO VENTILIACINĖS GROTELĖS/AIR VENTILATION GRILLES:

DOV01 - Akustinės oro ventiliacijos grotelės montuojamos virš durų. Sprendinį žiūrėti ŠVOK dalyje/Acoustic air ventilation grilles installed above doors. See HVAC section for solution details.

DOV02 - Tarp durų ir grindų paliekamas tarpas oro pratekėjimui arba frezuojamos durys. Tarpo dydis tikslinamas pagal reikalingą durų pralaidumą orui/A gap is left between the door and the floor for air circulation, or the doors are grooved. The size of the gap is determined based on the required airflow capacity.

PASTABOS:

1. Gaminų konstrukcija, spalva, dizainas, staktos mazgą, durų rankenas ir vyrius derinti su PV ir architektais pasirinkus tiekėją/The construction, color, design, frame assembly, door handles, and hinges of the products must be coordinated with the project supervisor (PV) and architects after selecting the supplier.
2. Priešgaisrinis reikalavimus būtina tikrinti projekto gaisrinės saugos dalyje/Fire safety requirements must be checked in the fire safety section of the project.
3. Visų gaminių matmenis ir kiekius tikslinti statybos vietoje/All product dimensions and quantities must be verified on-site.
4. Brėžinyje nurodytas angos konstrukcijoje matmuo/The dimension of the opening in the structure is indicated on the drawing.
5. Durų atmušėjai turi būti visur, kur varčia ar rankena gali atsirenti į sieną ar kitus paviršius/Door stops must be installed wherever the door leaf or handle could hit a wall or other surfaces.
6. Gaisro metu turi atsiblokuoti evakuacinių kelių elektromagnetinės durų sklendės evakuacijos keliuose evakuacijos kryptimi iš gaisrinio skyriaus, kuriame kilo gaisras. Apsauga turi turėti galimybę rankiniu nuotoliniu būdu atblokuoti pastato evakuacinių kelių durų užraktus/In the event of a fire, the electromagnetic locks on escape route doors must automatically unlock in the direction of evacuation from the fire compartment where the fire occurred. Security must be able to remotely unlock evacuation route doors manually.
7. Prieš gaminant duris, visos durų angos turi būti paruoštos: išlygintos, nutinkuotos (mūro, gelžbetonio) ir permatuotos (durų angos aukštis ir plotis nurodyti brėžiniuose)/Before manufacturing doors, all door openings must be prepared: leveled, plastered (masonry, reinforced concrete), and re-measured (door opening height and width are indicated in the drawings).
8. Evakuacinių durų varčios plotis ≥ 900 mm, dvivėrių durų varčių pločiai: pirma varčia ≥ 900 mm, antra varčia ≥ 300 mm/The width of escape route door leaves must be ≥ 900 mm, and for double doors, the width of the first leaf must be ≥ 900 mm, and the second leaf ≥ 300 mm.
9. Durų į ŽN san. mazgus durų varčios plotis ≥ 850 mm/The width of the door leaf for doors to sanitary units for people with disabilities must be ≥ 850 mm.
10. Gaminiai užsakomi pagal darbo projekto ir gamintojo pateiktus brėžinius, derinant su PV ir architektais/Products are ordered based on the working project and drawings provided by the manufacturer, in coordination with PV and architects.
11. Visus mazgus gamintojas turi suderinti su PV ir architektais/All assemblies must be approved by the manufacturer in coordination with PV and architects.
12. Visus pakeitimus derinti su PV ir architektais/Any changes must be coordinated with PV and architects.
13. Žiniaraščiuose pateikti kiekių žiniaraščiai turi būti tikslinami DP stadijoje ir objekte/The quantities presented in the schedules are project estimates. The material quantities in the schedules must be revised during the working project stage and on-site.
14. Vadovautis visu techniniu reglamentu, ne tik medžiagų bei gaminių kiekių žiniaraščiais/Follow the full technical regulations, not just the material and product quantity schedules.
15. Sprendinius vertinti kartu su technine specifikacija: **TS-14**/Solutions must be evaluated in conjunction with the technical specification: **TS-14**.

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
07/22-01-TP-SA.SKŽ-2	2	31	A

VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS/INTERIOR DOOR SCHEDULE												
GAMINIO ŽYMUOJIS	KIEKIS/QUANTITY	VAIZDAS PLANE/PLAN VIEW	VAIZDAS IŠ PRIEKIO/FRONT VIEW	VARČIOS KRYPTIS/OPENING	ANGOS MATMENYS (mm)/OPENING DIMENSIONS	SPALVA/COLOR	DEGUMO KLASĖ/FIRE RESISTANCE CLASS	AKUSTINĖ KLASĖ/ACOUSTIC CLASS	RANKENA/HANDLE	PRITRAUKĖJAS/CLOSER	ATMUŠĖJAS/STOP	ORO PRITEKĖJIMO GROTELĖS/AIR VENTILATION GRILLES
Pirmas aukštas/1st floor												
D1-1.01	1			Dešininė / right	1,050x3,500	Ažuolas (faneruotė)/ Oak (veneer)	EI2 30-C3	Rw38dB	DR04		DA01	
D1-1.02	1			Kairinė / left	1,050x3,500	Ažuolas (faneruotė)/ Oak (veneer)		Rw38dB	DR04		DA01	
D1-1.03	1			Divivėris / double door	2,300x3,810	Ažuolas (faneruotė)/ Oak (veneer)			DR05	DP01		DA01
D1-1.04	1			Dešininė / right	1,000x3,810	Ažuolas (faneruotė)/ Oak (veneer)			DR05		DA01	
D1-1.05	1			Dešininė / right	1,050x3,810	Ažuolas (faneruotė)/ Oak (veneer)			DR05		DA01	DOV01
D1-1.06	1			Dešininė / right	1,400x3,500	Ažuolas (faneruotė)/ Oak (veneer)		Rw38dB	DR06		DA01	
D1-1.07	1			Kairinė / left	1,000x3,810	Ažuolas (faneruotė)/ Oak (veneer)			DR05		DA01	
D1-1.08	1			Kairinė / left	1,400x3,810	Ažuolas (faneruotė)/ Oak (veneer)			DR06		DA01	
D1-1.09	2			Kairinė / left	1,050x2,600	Ažuolas (faneruotė)/ Oak (veneer)			DR05	DP01		DOV01
D1-1.10	2			Kairinė / left	1,400x3,810	Ažuolas (faneruotė)/ Oak (veneer)		Rw38dB	DR06		DA01	
12												

GAMINIO ŽYMUOJIS	KIEKIS/QUANTITY	VAIZDAS PLANE/PLAN VIEW	VAIZDAS IŠ PRIEKIO/FRONT VIEW	VARČIOS KRYPTIS/OPENING	ANGOS MATMENYS (mm)/OPENING DIMENSIONS	SPALVA/COLOR	DEGUMO KLASĖ/FIRE RESISTANCE CLASS	AKUSTINĖ KLASĖ/ACOUSTIC CLASS	RANKENA/HANDLE	PRITRAUKĖJAS/CLOSER	ATMUŠĖJAS/STOP	ORO PRITEKĖJIMO GROTELĖS/AIR VENTILATION GRILLES
D1-2.01	1			Dešininė / right	1,050x2,600	Ažuolas (faneruotė)/ Oak (veneer)			DR03		DA01	
D1-2.02	1			Dešininė, išvirkščia / right, reverse-opening	1,100x2,600	Ažuolas (faneruotė)/ Oak (veneer)			DR06	DP01		
D1-2.03	1			Dešininė / right, reverse-opening	1,400x2,600	Ažuolas (faneruotė)/ Oak (veneer)			DR06		DA01	
D1-2.04	1			Kairinė / left	1,100x2,600	Ažuolas (faneruotė)/ Oak (veneer)			DR06	DP01		
D1-2.05	2			Dešininė / right	1,050x2,600	Ažuolas (faneruotė)/ Oak (veneer)			DR02	DP01		DOV01
6												

Šeštas aukštas/6th floor												
D1-6.01	1			Dešininė / right	1,050x2,600	Ažuolas pilkas (faneruotė)/ Gray oak (veneer)		Rw35dB	DR04		DA01	
D1-6.02	1			Dešininė / right	1,050x2,600	Ažuolas pilkas (faneruotė)/ Gray oak (veneer)		Rw37dB	DR04		DA01	
D1-6.03	1			Kairinė / left	1,050x2,600	Ažuolas pilkas (faneruotė)/ Gray oak (veneer)		Rw35dB	DR04		DA01	
D1-6.04	1			Kairinė / left	1,400x2,600	Ažuolas pilkas (faneruotė)/ Gray oak (veneer)		Rw37dB	DR04		DA01	
4												
22												

APRAŠAS/DESCRIPTION:
 Žiūrėti: 07/22-01-TP-SA-SK2-2 (1 ir 2 lapas)/Refer to: 07/22-01-TP-SA-SK2-2 (Sheet 1 and 2)

PASTABOS/NOTES:

- Gaminų konstrukcija, spalva, dizainas, statkos mazgą, durų rankenas ir vryius derinti su PV ir architektais pasirinkus tiekėją/The construction, color, design, frame assembly, door handles, and hinges of the products must be coordinated with the project supervisor (PV) and architects after selecting the supplier.
- Prieš gaminius reikalaujama būti atlikti projekto gaisrinės saugos dujų/Before fire safety requirements must be checked in the fire safety section of the project.
- Visų gaminių matmenis ir kiekius tikrinti statybos vietoje/All product dimensions and quantities must be verified on-site.
- Bėkimoji nurydas angos konstrukcijoje matuoti/The dimension of the opening in the structure is indicated on the drawing.
- Durų atmušėjai turi būti veisur, kur vartai ar rankena gali atstiekti į sieną ar kitus paviršius/Door stops must be installed whenever the door leaf or handle could hit a wall or other surfaces.
- Gaisro metu turi atstiekti evakuacinių kelių elektromagnetinės durų sklenės evakuacijos kryptimi iš to gaisrinio skytaus, kuriame kilo gaisras. Apsauga turi turėti galimybę rankiniu nuotolini būdu atstiekti pastato evakuacinių kelių durų užraktus/In the event of a fire, the electromagnetic locks on escape route doors must automatically unlock in the direction of evacuation from the fire compartment where the fire occurred. Security must be able to remotely unlock evacuation route doors manually.
- Prieš gaminti duris, visos durų angos turi būti paruoštos: išlygintos, nušukuotos (mūrų, gipzbočio) ir permatuotos (durų angos aukštis ir plotis nurodyti techninėse)Before manufacturing doors, all door openings must be prepared: leveled, plastered (masonry, reinforced concrete), and re-measured (door opening height and width are indicated in the drawings).
- Evakuacinių durų verties plotis ≥ 900 mm, divivėrių durų vartų plotis: pirma vartė ≥ 900mm, antra vartė ≥ 300 mm/The width of escape route door leaves must be ≥ 900 mm, and for double doors, the width of the first leaf must be ≥ 900 mm, and the second leaf ≥ 300 mm.
- Durų žiniaraštinis matavimas: maggy durų verties plotis ≥ 850 mm/The width of the door leaf for doors to sanitary units for people with disabilities must be ≥ 850 mm.
- Gaminiai užsakomi pagal darbo projekto ir gamintojo pateiktus brėžinius, derinant su PV ir architektais/Products are ordered based on the working project and drawings provided by the manufacturer, in coordination with PV and architects.
- Visus mazgus gamintojas turi suderinti su PV ir architektais/Assemblies must be approved by the manufacturer in coordination with PV and architects.
- Visus pakitimus derinti su PV ir architektais/Any changes must be coordinated with PV and architects.
- Žiniaraštiniai kiekius ir projektinius medžiagų kiekius žiniaraštiniai turi būti skaitinami DP stadijoje ir objekto/The quantities presented in the schedules are project estimates. The material quantities in the schedules must be revised during the working project stage and on-site.
- Vartovodus visu techniniu reglamentu, ne tik medžiagų bei gaminių kiekių žiniaraštiniais/Follow the full technical regulations, not just the material and product quantity schedules.
- Sprendinius vertinti kartu su technine specifikacija: TS-14/Solutions must be evaluated in conjunction with the technical specification: TS-14.

0	2023 09 28	Statybos leidimui, konkursui
A	2024 12 02	Pridedama nuoroda TS-23, durys D3/Added link to TS-23, doors D3
LAIŠA/ISSUE		
KVAL. PATV. DOK. NR.	DATA/DATE	LAIŠOS STATUSAS/ISSUE STATUS
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas
KVAL. PATV. DOK. NR.	ARCHITEKTO URS LINIJA	MB DE
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas
A 017	SPDV	Gintaras Čaikauskas
KVAL. PATV. DOK. NR.	ARCHITEKTO URS LINIJA	MB DE
BM001290	ARCH.	Andrius Keizikas
BM001281	ARCH.	Arnas Deltuva
BM001292	ARCH.	Martynas Lukas
LT	STATYTOJAS/CLIENT NAME:	AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA/ KLAIPĖDA STATE SEAPORT AUTHORITY
	STATYBOS DOKUMENTO NUMERIS/BUILDING NAME AND NUMBER:	INDENS UOSTO KRANTINIŲ (8.5) NR. 21, 22, 23 REKONSTRAVIMO KRANTINIŲ NR. 21A, 22A, 23A STATYBOS, NAUJOJI UOSTO G. 3, AIKĖDA, IR ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ (7.2), NAUJOJO SODO G., KLAIPĖDA, STATYBOS PROJEKTAS
	STATYBOS DOKUMENTO NUMERIS/BUILDING NAME AND NUMBER:	DAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS / INTERIOR DOOR SCHEDULE
	STATYBOS DOKUMENTO NUMERIS/BUILDING NAME AND NUMBER:	M 1:200
	STATYBOS DOKUMENTO NUMERIS/BUILDING NAME AND NUMBER:	07/22-01-TP-SA-SK2-2
	LAPAS/PAGE	3
	LAPŲ/PAGES	31

VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS/INTERIOR DOOR SCHEDULE

D2-xx - DOORS FOR SANITARY UNITS AND RESTAURANT KITCHEN SPACES

MONTAVIMAS/INSTALLATION - Pagal gamintojo technologiją/According to the manufacturer's specifications.

DURŲ STAKTOS, RĖMAS/DOOR FRAME – Mediena, aliuminio profiliai, MDF arba kita. Stakta sienos pločio. Durys be apvadų arba apvadas minimalus paviršiumi lygus su siena/Wood, aluminum profiles, MDF, or other materials. The frame width matches the thickness of the wall. The door is without trim or has minimal trim, flush with the wall surface.

VARČIA/DOOR LEAF – Medžio masyvas, medžio drožlių plokštė arba kitas gaminy. Su standumo briaunomis. Turi atitikti akustinę klasę nurodytą specifikacijoje/Solid wood, particle board, or another product. Reinforced with stiffening ribs. It must meet the acoustic class specified in the documentation.

PAVIRŠIUS/FINISH - Lygus, dažytas. Durų varčios ir staktos abi pusės vienodos/Smooth, painted. The door leaf and frame have the same finish on both sides.

SPALVA/COLOR - Pagal durų žiniaraštį. Balta arba raudona/ruda/As specified in the door schedule. White or red/brown.

SANDARUMAS/SEALING - Perimetru montuojama silikoninio pagrindo sandarinimo tarpinė/Silicone-based sealing gasket installed around the perimeter.

ATSPARUMAS/RESISTANCE - paviršius atsparus: braižymui, trinčiai, smūgiams, temperatūrų svyravimui, drėgmei, šviesai, purvui, valymui buitine chemija/ The surface is resistant to: scratches, abrasion, impacts, temperature fluctuations, moisture, light, dirt, and cleaning with household chemicals.

VYRIAI/HINGES:

TIPAS/TYPE – Atviro arba uždaro tipo (kiekis pagal gamintojo rekomendacijas)/Exposed or concealed (quantity as per manufacturer's recommendations).

SPALVA/COLOR - Natūrali metalo arba durų spalva/Natural metal or door color.

MEDŽIAGIŠKUMAS/MATERIAL - Nerūdijančio plieno/Stainless steel.

SLENKSTIS/THRESHOLD:

MATMUO/DIMENSIONS - Ne aukštesnis nei 2cm/No higher than 2 cm.

MEDŽIAGIŠKUMAS/MATERIAL – plieninis/Steel.

SPALVA/COLOR - natūrali metalo/Natural metal.

DURŲ RANKENOS/DOOR HANDLES:

DR01 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Be užraktų. Liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminy. Rakinama raktu iš abiejų pusių/Stainless steel, horizontal handle on both sides. No lock. The latch and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design).

DR02 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su spyna ir užrakinimo spragtuku. Spyna privalo būti tylaus veikimo. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminy. Rakinama raktu iš abiejų pusių/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With a lock and latch. The lock must operate quietly. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design).

DR03 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su spyna rakinama raktu. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos- nerūdijančio plieno, vientisas gaminy. Rakinama raktu iš abiejų pusių/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With a lock, lockable with a key. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Key-operated from both sides.

DR04 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos- nerūdijančio plieno, vientisas gaminy. Rakinama kortele iš vienos pusės/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Lockable with a card from one side.

DR05 - Nerūdijančio plieno, vertikali rankena abiejose pusėse. Su spyna rakinama raktu. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminy. Rankena 1400mm-1800mm ant pagrindinės varstomos varčios. Skerspjūvis apvalus. Rankenos skersmuo 30-40mm/ Stainless steel, vertical handle on both sides. With a lock, lockable with a key. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Vertical handle, 1400mm-1800mm in height, mounted on the main door leaf. Round cross-section, handle diameter 30-40mm.

DR06 - Nerūdijančio plieno, vertikali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminy. Rankena 1400mm-1800mm ant pagrindinės varstomos varčios. Skerspjūvis apvalus. Rankenos skersmuo 30-40mm/Stainless steel, vertical handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Vertical handle, 1400mm-1800mm in height, mounted on the main door leaf. Round cross-section, handle diameter 30-40mm.

0	2023 09 28	Statybos leidimui, konkursui/For building permit, tender procedure			
A	2024 12 02	Pridedama nuoroda į TS-23, durys D3/Added link to TS-23, doors D3			
LAIDA/ISSUE	DATA/DATE	LAIDOS STATUSAS/ISSUE STATUS			
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		UAB "STATYBOS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ BIURAS" VARNĖS G. 49, VILNIUS, LT - 06248 E.L.P.:INFO@KONSULTANTUBIURAS.LT	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS/PROJECT NAME: VANDENS UOSTO KRANTINIŲ (8.5) NR. 21, 22, 23 REKONSTRAVIMO IR KRANTINIŲ NR. 21A, 22A, 23 A STATYBOS, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDA, IR ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (7.2), NAUJOJO SODO G., KLAIPĖDA, STATYBOS PROJEKTAS /		
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas			
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		UAB "ARCHITEKTŪROS LINIJA" AUKŠTAIČIŲ G. 12-21, VILNIUS, LT-11341 GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROSLINIJA.LT	RECONSTRUCTION OF WATER PORT QUAYS (8.5) NOS. 21, 22, 23 AND CONSTRUCTION OF QUAYS NOS. 21A, 22A, 23 A, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDA, AND CONSTRUCTION DESIGN OF THE ADMINISTRATIVE BUILDING (7.2), NAUJOJO SODO G., KLAIPĖDA		
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas			
A 017	SPDV	Gintaras Čaikauskas	STATINIO PAVADINIMAS IR NUMERIS/BUILDING NAME AND NUMBER: 01-ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS/01-ADMINISTRATIVE BUILDING		
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		MB DEVIŲNIPLIUS Sier...	DOKUMENTO PAVADINIMAS/DOCUMENT NAME:	LAIDA/ISSUE	
BM001290	ARCH.	Andrius Keizikas	VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS / INTERIOR DOOR SCHEDULE	A	
BM001281	ARCH.	Arnas Deltuva			
BM001292	ARCH.	Martynas Lukas			
LT	STATYTOJAS/CLIENT NAME: AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA/ KLAIPĖDA STATE SEAPORT AUTHORITY		DOKUMENTO ŽYMUO/DOCUMENT NUMBER: 07/22-01-TP-SA.SKŽ-2	LAPAS/PAGE 4	LAPŲ/PAGES 31

DR07 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminy. Rakinama kortele iš vienos pusės. Rankena ir spynos mechanizmas turi atitikti LST EN 179 reikalavimus ir standartus. Dvivėrėse duryse rankena montuojama ant abiejų varčių/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Lockable with a card from one side. The handle and lock mechanism must comply with LST EN 179 standards. For double doors, handles are installed on both leaves.

DR08 - Avarinio išėjimo rankena ("antipanic") turi būti komplektuojama su strypo formos rankena, derinant su nulenkiamą rankena. Rankenos medžiagiškumas - nerūdijančio plieno. Spyna, liežuvis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminy. Rankena pagal LST EN 1125 reikalavimus ir standartus/Emergency exit handle ("antipanic") must be equipped with a bar handle, combined with a lever handle. Handle material - stainless steel. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). The handle must comply with LST EN 1125 standards.

DURŲ PRITRAUKĖJAI/DOOR CLOSERS:

DP01 - Ant viršaus montuojamas pritraukėjas, bėgelinis, montuojamas ant durų varčios ir staktos. Tinkamas priešgaisrinėms ir priešdūminėms durims. Varčios plotis iki 1400mm. Atidarymas iki 180°. Su greičio regulatoriumi. Pritaikomas su šiaame projekte specifikuojamomis durimis. Su palengvinimu atidarymui, atidarymo jėga ~7kg. Medžiagiškumas nerūdijančio plieno. Su galimybe fiksuoti 90° ir 180° padėtyje. Ištestuotas pagal LST EN 1154. Tinkamas naudoti intensyviai naudojamuose visuomeniniuose pastatuose. Specifikacija gali būti tikslinama pagal gamintojo/tiekėjo rekomendacijas susiderinus sprendinius su PV ir architektais/Surface-mounted closer with a rail, mounted on the door leaf and frame. Suitable for fire-rated and smoke-proof doors. Door leaf width up to 1400mm. Opening up to 180°. Equipped with a speed regulator. Compatible with the doors specified in this project. Includes an opening assistance mechanism, with an opening force of approximately 7kg. Material: stainless steel. Can be fixed at 90° and 180° positions. Tested according to LST EN 1154. Suitable for use in high-traffic public buildings. Specifications may be adjusted based on manufacturer/supplier recommendations in coordination with the project supervisor (PV) and architects.

DURŲ ATMUŠĖJAI/DOOR STOPS:

DA01 - Vertikaliai tvirtinama durų atmuša. Pozicija derinama DP metu su interjero projektuotojais. Medžiagiškumas - nerūdijantis plienas su guma/silikonu juodos spalvos. Be matomų tvirtinimų. Durų atmušėjai dedami prie visų durų. Reizentacinėse duryse ir nestandardinėse vietose į duris montuojami vidiniai durų ribotuvi. Specifikacija gali būti tikslinama pagal gamintojo/tiekėjo rekomendacijas susiderinus sprendinius su PV ir architektais/Vertically mounted door stop. Position to be coordinated during the DP phase with the interior designers. Material: stainless steel with black rubber/silicone. No visible fixings. Door stops are installed at all doors. For representative doors and non-standard locations, internal door limiters are installed. Specifications may be adjusted based on manufacturer/supplier recommendations in coordination with the project supervisor (PV) and architects.

ORO VENTILIACINĖS GROTELĖS/AIR VENTILATION GRILLES::

DOV01 - Akustinės oro ventiliacijos grotelės montuojamos virš durų. Sprendinį žiūrėti ŠVOK dalyje/Acoustic air ventilation grilles installed above doors. See HVAC section for solution details.

DOV02 - Tarp durų ir grindų paliekamas tarpas oro pratekėjimui arba frezuojamos durys. Tarpo dydis tikslinamas pagal reikalingą durų pralaidumą orui/A gap is left between the door and the floor for air circulation, or the doors are grooved. The size of the gap is determined based on the required airflow capacity.

PASTABOS:

- Gaminų konstrukcija, spalva, dizainas, staktos mazgą, durų rankenas ir vyrius derinti su PV ir architektais pasirinkus tiekėją/The construction, color, design, frame assembly, door handles, and hinges of the products must be coordinated with the project supervisor (PV) and architects after selecting the supplier.
- Priešgaisrinis reikalavimas būtina tikrinti projekto gaisrinės saugos dalyje/Fire safety requirements must be checked in the fire safety section of the project.
- Visų gaminių matmenis ir kiekius tikrinti statybos vietoje/All product dimensions and quantities must be verified on-site.
- Brėžinyje nurodytas angos konstrukcijoje matmuo/The dimension of the opening in the structure is indicated on the drawing.
- Durų atmušėjai turi būti visur, kur varčia ar rankena gali atsitrenkti į sieną ar kitus paviršius/Door stops must be installed wherever the door leaf or handle could hit a wall or other surfaces.
- Gaisro metu turi atsiblokuoti evakuacinių kelių elektromagnetinės durų sklendės evakuacijos keliuose evakuacijos kryptimi iš to gaisrinio skyrus, kuriame kilo gaisras. Apsauga turi turėti galimybę rankiniu nuotoliniu būdu atblokuoti pastato evakuacinių kelių durų užraktus/In the event of a fire, the electromagnetic locks on escape route doors must automatically unlock in the direction of evacuation from the fire compartment where the fire occurred. Security must be able to remotely unlock evacuation route doors manually.
- Prieš gaminant duris, visos durų angos turi būti paruoštos: išlygintos, nutinkuotos (mūro, gelžbetonio) ir permatuotos (durų angos aukštis ir plotis nurodyti brėžiniuose)/Before manufacturing doors, all door openings must be prepared: leveled, plastered (masonry, reinforced concrete), and re-measured (door opening height and width are indicated in the drawings).
- Evakuacinių durų varčios plotis ≥ 900 mm, dvivėrių durų varčių pločiai: pirma varčia ≥ 900 mm, antra varčia ≥ 300 mm/The width of escape route door leaves must be ≥ 900 mm, and for double doors, the width of the first leaf must be ≥ 900 mm, and the second leaf ≥ 300 mm.
- Durų į ŽN san. mazgus durų varčios plotis ≥ 850 mm/The width of the door leaf for doors to sanitary units for people with disabilities must be ≥ 850 mm.
- Gaminiai užsakomi pagal darbo projekto ir gamintojo pateiktus brėžinius, derinant su PV ir architektais/Products are ordered based on the working project and drawings provided by the manufacturer, in coordination with PV and architects.
- Visus mazgus gamintojas turi suderinti su PV ir architektais/All assemblies must be approved by the manufacturer in coordination with PV and architects.
- Visus pakeitimus derinti su PV ir architektais/Any changes must be coordinated with PV and architects.
- Žiniaraščiuose pateikti kiekių žiniaraščiai turi būti tikslinami DP stadijoje ir objekte/The quantities presented in the schedules are project estimates. The material quantities in the schedules must be revised during the working project stage and on-site.
- Vadovautis visu techniniu reglamentu, ne tik medžiagų bei gaminių kiekių žiniaraščiais/Follow the full technical regulations, not just the material and product quantity schedules.
- Sprendinius vertinti kartu su technine specifikacija: **TS-14**/Solutions must be evaluated in conjunction with the technical specification: **TS-14**.

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
07/22-01-TP-SA.SKŽ-2	5	31	A

VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS/INTERIOR DOOR SCHEDULE

D3-xx - DURYS SU PERTVAROMIS | TUALETŲ KABINAS/DOORS WITH PARTITIONS FOR TOILET CUBICLES

MONTAVIMAS/INSTALLATION - Pagal gamintojo technologiją/According to the manufacturer's specifications.

DURŲ RĖMAS PERTVARA/DOOR FRAME AND PARTITION – Pagal gamintojo rekomendacijas/As per the manufacturer's recommendations.

SPALVA/COLOR - Realistiškos, vertikalios krypties medžio tekstūra. Durų varčios ir pertvaros pusės vienodos/Realistic wood grain texture with a vertical orientation. Both sides of the door leaf and partition are identical.

ATSPARUMAS/RESISTANCE - paviršius atsparus: braižymui, trinčiai, smūgiams, temperatūrų svyravimui, drėgmei, šviesai, purvui, valymui buitine chemija/ The surface is resistant to: scratches, abrasion, impacts, temperature fluctuations, moisture, light, dirt, and cleaning with household chemicals.

VYRIAI/HINGES:

TIPAS/TYPE - Atviro arba uždaro tipo (kiekis pagal gamintojo rekomendacijas)/Exposed or concealed (quantity as per manufacturer's recommendations).

SPALVA/COLOR - Natūrali metalo arba durų spalva/Natural metal or door color.

MEDŽIAGIŠKUMAS/MATERIAL - Nerūdijančio plieno/Stainless steel.

DURŲ RANKENOS/DOOR HANDLES:

DR01 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Be užraktų. Liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis/Stainless steel, horizontal handle on both sides. No lock. The latch and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design).

DR02 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su spyne ir užrakinimo spragtuku. Spyna privalo būti tylaus veikimo. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With a lock and latch. The lock must operate quietly. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design).

DR03 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su spyne rakinama raktu. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rakinama raktu iš abiejų pusių/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With a lock, lockable with a key. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Key-operated from both sides.




DR04 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rakinama kortele iš vienos pusės/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Lockable with a card from one side.

DR05 - Nerūdijančio plieno, vertikali rankena abiejose pusėse. Su spyne rakinama raktu. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rankena 1400mm-1800mm ant pagrindinės varstomos varčios. Skerspjūvis apvalus. Rankenos skersmuo 30-40mm/ Stainless steel, vertical handle on both sides. With a lock, lockable with a key. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Vertical handle, 1400mm-1800mm in height, mounted on the main door leaf. Round cross-section, handle diameter 30-40mm.

DR06 - Nerūdijančio plieno, vertikali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rankena 1400mm-1800mm ant pagrindinės varstomos varčios. Skerspjūvis apvalus. Rankenos skersmuo 30-40mm/Stainless steel, vertical handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Vertical handle, 1400mm-1800mm in height, mounted on the main door leaf. Round cross-section, handle diameter 30-40mm.

DR07 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rakinama kortele iš vienos pusės. Rankena ir spygnos mechanizmas turi atitikti LST EN 179 reikalavimus ir standartus. Dvivėrėse duryse rankena montuojama ant abiejų varčių/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Lockable with a card from one side. The handle and lock mechanism must comply with LST EN 179 standards. For double doors, handles are installed on both leaves.

DR08 - Avarinio išėjimo rankena ("antipanic") turi būti komplektuojama su strypo formos rankena, derinant su nulenkiama rankena. Rankenos medžiagiškumas - nerūdijantis plienas. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rankena pagal LST EN 1125 reikalavimus ir standartus/Emergency exit handle ("antipanic") must be equipped with a bar handle, combined with a lever handle. Handle material - stainless steel. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). The handle must comply with LST EN 1125 standards.

0	2023 09 28	Statybos leidimui, konkursui/For building permit, tender procedure		
A	2024 12 02	Pridedama nuoroda į TS-23, durys D3/Added link to TS-23, doors D3		
LAIDA/ISSUE	DATA/DATE	LAIDOS STATUSAS/ISSUE STATUS		
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		UAB "STATYBOS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ BIURAS" VARNĖS G. 49, VILNIUS, LT - 06248 EL.P.:INFO@KONSULTANTUBIURAS.LT	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS/PROJECT NAME: VANDENS UOSTO KRANTINIŲ (8.5) NR. 21, 22, 23 REKONSTRAVIMO IR KRANTINIŲ NR. 21A, 22A, 23 A STATYBOS, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDA, IR ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (7.2), NAUJOJO SODO G., KLAIPĖDA, STATYBOS PROJEKTAS /	
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas		
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		UAB "ARCHITEKTUROS AUKŠTAIČIŲ G. 12-21, GINTARAS.ČAIKAUSKAS"	RECONSTRUCTION OF WATER PORT QUAYS (8.5) NOS. 21, 22, 23 AND CONSTRUCTION OF QUAYS NOS. 21A, 22A, 23 A, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDA, AND CONSTRUCTION DESIGN OF THE ADMINISTRATIVE BUILDING (7.2), NAUJOJO SODO G., KLAIPĖDA	
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas		
A 017	SPDV	Gintaras Čaikauskas	STATINIO PAVADINIMAS IR NUMERIS/BUILDING NAME AND NUMBER: -ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS/01-ADMINISTRATIVE BUILDING	
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		MB DEVYNI PLUS Sierakausko g. 15-11, Vilnius +370 67 008874	DOKUMENTO PAVADINIMAS/DOCUMENT NAME:	
BM001290	ARCH.	Andrius Keizikas	VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS / INTERIOR DOOR SCHEDULE	
BM001281	ARCH.	Arnas Deltuva		
BM001292	ARCH.	Martynas Lukas	DOKUMENTO ŽYMUO/DOCUMENT NUMBER:	
LT	STATYTOJAS/CLIENT NAME: AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA/ KLAIPĖDA STATE SEAPORT AUTHORITY		07/22-01-TP-SA.SKŽ-2	LAPAS/ PAGE
				LAPŲ/ PAGES
			8	31

DURŲ PRITRAUKĖJAI/DOOR CLOSERS:

DP01 - Ant viršaus montuojamas pritraukėjas, bėgelinis, montuojamas ant durų varčios ir staktos. Tinkamas priešgaisrinėms ir priešdūminėms durims. Varčios plotis iki 1400mm. Atidarymas iki 180°. Su greičio regulatoriumi. Pritaikomas su šiame projekte specifiikuojamomis durimis. Su palengvinimu atidarymui, atidarymo jėga ~7kg. Medžiagiškumas nerūdijančio plieno. Su galimybe fiksuoti 90° ir 180° padėtyje. Ištestuotas pagal LST EN 1154. Tinkamas naudoti intensyviai naudojamuose visuomeniniuose pastatuose. Specifikacija gali būti tikslinama pagal gamintojo/tiekėjo rekomendacijas susiderinus sprendinius su PV ir architektais/Surface-mounted closer with a rail, mounted on the door leaf and frame. Suitable for fire-rated and smoke-proof doors. Door leaf width up to 1400mm. Opening up to 180°. Equipped with a speed regulator. Compatible with the doors specified in this project. Includes an opening assistance mechanism, with an opening force of approximately 7kg. Material: stainless steel. Can be fixed at 90° and 180° positions. Tested according to LST EN 1154. Suitable for use in high-traffic public buildings. Specifications may be adjusted based on manufacturer/supplier recommendations in coordination with the project supervisor (PV) and architects.

DURŲ ATMUŠĖJAI/DOOR STOPS:

DA01 - Vertikaliai tvirtinama durų atmuša. Pozicija derinama DP metu su interjero projektuotojais. Medžiagiškumas - nerūdijantis plienas su guma/silikonu juodos spalvos. Be matomų tvirtinimų. Durų atmušėjai dedami prie visų durų. Reprezentacinėse duryse ir nestandartinėse vietose į duris montuojami vidiniai durų ribotuvi. Specifikacija gali būti tikslinama pagal gamintojo/tiekėjo rekomendacijas susiderinus sprendinius su PV ir architektais/Vertically mounted door stop. Position to be coordinated during the DP phase with the interior designers. Material: stainless steel with black rubber/silicone. No visible fixings. Door stops are installed at all doors. For representative doors and non-standard locations, internal door limiters are installed. Specifications may be adjusted based on manufacturer/supplier recommendations in coordination with the project supervisor (PV) and architects.

ORO VENTILIACINĖS GROTELĖS/AIR VENTILATION GRILLES::

DOV01 - Akustinės oro ventiliacijos grotelės montuojamos virš durų. Sprendinį žiūrėti ŠVOK dalyje/Acoustic air ventilation grilles installed above doors. See HVAC section for solution details.

DOV02 - Tarp durų ir grindų paliekamas tarpas oro pratekėjimui arba frezuojamos durys. Tarpo dydis tikslinamas pagal reikalingą durų pralaidumą orui/A gap is left between the door and the floor for air circulation, or the doors are grooved. The size of the gap is determined based on the required airflow capacity.

PASTABOS:

- Gaminių konstrukcija, spalva, dizainą, staktos mazgą, durų rankenas ir vyrius derinti su PV ir architektais pasirinkus tiekėją/The construction, color, design, frame assembly, door handles, and hinges of the products must be coordinated with the project supervisor (PV) and architects after selecting the supplier.
- Priešgaisrinis reikalavimus būtina tikrinti projekto gaisrinės saugos dalyje/Fire safety requirements must be checked in the fire safety section of the project.
- Visų gaminių matmenis ir kiekius tikslinti statybos vietoje/All product dimensions and quantities must be verified on-site.
- Brėžinyje nurodytas angos konstrukcijoje matmuo/The dimension of the opening in the structure is indicated on the drawing.
- Durų atmušėjai turi būti visur, kur varčia ar rankena gali atsitrekti į sieną ar kitus paviršius/Door stops must be installed wherever the door leaf or handle could hit a wall or other surfaces.
- Gaisro metu turi atsiblokuoti evakuacinių kelių elektromagnetinės durų sklendės evakuacijos keliuose evakuacijos kryptimi iš to gaisrinio skyriaus, kuriame kilo gaisras. Apsauga turi turėti galimybę rankiniu nuotoliniu būdu atblokuoti pastato evakuacinių kelių durų užraktus/In the event of a fire, the electromagnetic locks on escape route doors must automatically unlock in the direction of evacuation from the fire compartment where the fire occurred. Security must be able to remotely unlock evacuation route doors manually.
- Prieš gaminant duris, visos durų angos turi būti paruoštos: išlygintos, nutinkuotos (mūro, gelžbetonio) ir permatuotos (durų angos aukštis ir plotis nurodyti brėžiniuose)/Before manufacturing doors, all door openings must be prepared: leveled, plastered (masonry, reinforced concrete), and re-measured (door opening height and width are indicated in the drawings).
- Evakuacinių durų varčios plotis ≥ 900 mm, dvivėrių durų varčių pločiai: pirmą varčią ≥ 900 mm, antrą varčią ≥ 300 mm/The width of escape route door leaves must be ≥ 900 mm, and for double doors, the width of the first leaf must be ≥ 900 mm, and the second leaf ≥ 300 mm.
- Durų į ŽN san. mazgus durų varčios plotis ≥ 850 mm/The width of the door leaf for doors to sanitary units for people with disabilities must be ≥ 850 mm.
- Gaminiai užsakomi pagal darbo projekto ir gamintojo pateiktus brėžinius, derinant su PV ir architektais/Products are ordered based on the working project and drawings provided by the manufacturer, in coordination with PV and architects.
- Visus mazgus gamintojas turi suderinti su PV ir architektais/All assemblies must be approved by the manufacturer in coordination with PV and architects.
- Visus pakeitimus derinti su PV ir architektais/Any changes must be coordinated with PV and architects.
- Žiniaraščiuose pateikti kieki yra projektiniai. Medžiagų kiekių žiniaraščiai turi būti tikslinami DP stadijoje ir objekte/The quantities presented in the schedules are project estimates. The material quantities in the schedules must be revised during the working project stage and on-site.
- Vadovautis visu techniniu reglamentu, ne tik medžiagų bei gaminių kiekių žiniaraščiais/Follow the full technical regulations, not just the material and product quantity schedules.
- Sprendinius vertinti kartu su technine specifikacija: **TS-14**, **TS-23**/Solutions must be evaluated in conjunction with the technical specification: **TS-14**, **TS-23**.

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
07/22-01-TP-SA.SKŽ-2	9	31	A

VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS/INTERIOR DOOR SCHEDULE

D4-xx - DURYS | KABINETUS/DOORS TO OFFICES

MONTAVIMAS/INSTALLATION - Pagal gamintojo technologiją/According to the manufacturer's specifications.

DURŲ STAKTOS, RĖMAS/DOOR FRAME – Mediena, aliuminio profiliai, MDF arba kita. Stakta sienos pločio. Durys be apvadų arba apvadas minimalus paviršiumi lygus su siena/Wood, aluminum profiles, MDF, or other materials. The frame width matches the thickness of the wall. The door is without trim or has minimal trim, flush with the wall surface.

VARČIA/DOOR LEAF – Medžio masyvas, medžio drožlių plokštė arba kitas gaminy. Turi atitikti akustinę klasę nurodytą specifikacijoje/Solid wood, particle board, or other materials. Must meet the acoustic class specified in the documentation.

PAVIRŠIUS/FINISH - Lygus, dažytas. Durų varčios ir staktos abi pusės vienodos/Smooth, painted. Both sides of the door leaf and frame are identical.

SPALVA/COLOR - Pagal durų žiniaraštį. Balta arba raudona/ruda/As specified in the door schedule. White or red/brown.

SANDARUMAS/SEALING - Perimetru montuojama silikoninio pagrindo sandarinimo tarpinė/A silicone-based sealing gasket is installed around the perimeter.

ATSPARUMAS/RESISTANCE - paviršius atsparus: braižymui, trinčiai, smūgiams, temperatūrų svyravimui, drėgmei, šviesai, purvui, valymui buitine chemija/ The surface is resistant to: scratches, abrasion, impacts, temperature fluctuations, moisture, light, dirt, and cleaning with household chemicals.

VYRIAI/HINGES:

TIPAS/TYPE – Atviro arba uždaro tipo (kiekis pagal gamintojo rekomendacijas)/Exposed or concealed (quantity as per the manufacturer's recommendations).

SPALVA/COLOR - Natūrali metalo arba durų spalva/Natural metal or door color.

MEDŽIAGIŠKUMAS/MATERIAL - Nerūdijančio plieno/Stainless steel.

SLENKSTIS/THRESHOLD:

MATMUO/DIMENSIONS - Ne aukštesnis nei 2cm/No higher than 2 cm.

MEDŽIAGIŠKUMAS/MATERIAL – plieninis/Steel.

SPALVA/COLOR - natūrali metalo/Natural metal.

DURŲ RANKENOS/DOOR HANDLES:

DR01 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Be užraktų. Liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminy/Stainless steel, horizontal handle on both sides. No lock. The latch and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design).

DR02 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su spyne ir užrakinimo spragtuku. Spyna privalo būti tylaus veikimo. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminy/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With a lock and latch. The lock must operate quietly. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design).

DR03 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su spyne rakinama raktu. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos- nerūdijančio plieno, vientisas gaminy. Rakinama raktu iš abiejų pusių/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With a lock, lockable with a key. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Key-operated from both sides.

DR04 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos- nerūdijančio plieno, vientisas gaminy. Rakinama kortele iš vienos pusės/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Lockable with a card from one side.

DR05 - Nerūdijančio plieno, vertikali rankena abiejose pusėse. Su spyne rakinama raktu. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminy. Rankena 1400mm-1800mm ant pagrindinės varstomos varčios. Skerspjūvis apvalus. Rankenos skersmuo 30-40mm/ Stainless steel, vertical handle on both sides. With a lock, lockable with a key. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Vertical handle, 1400mm-1800mm in height, mounted on the main door leaf. Round cross-section, handle diameter 30-40mm.

DR06 - Nerūdijančio plieno, vertikali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminy. Rankena 1400mm-1800mm ant pagrindinės varstomos varčios. Skerspjūvis apvalus. Rankenos skersmuo 30-40mm/Stainless steel, vertical handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Vertical handle, 1400mm-1800mm in height, mounted on the main door leaf. Round cross-section, handle diameter 30-40mm.

0	2023 09 28	Statybos leidimui, konkursui/For building permit, tender procedure			
A	2024 12 02	Pridedama nuoroda į TS-23, durys D3/Added link to TS-23, doors D3			
LAIDA/ISSUE	DATA/DATE	LAIDOS STATUSAS/ISSUE STATUS			
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		UAB "STATYBOS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ BIURAS" VARNĖS G. 49, VILNIUS, LT - 06248 EL.P.:INFO@KONSULTANTUBIURAS.LT	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS/PROJECT NAME: VANDENS UOSTO KRANTINIŲ (8.5) NR. 21, 22, 23 REKONSTRAVIMO IR KRANTINIŲ NR. 21A, 22A, 23 A STATYBOS, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDA, IR ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (7.2), NAUJOJO SODO G., KLAIPĖDA, STATYBOS PROJEKTAS /		
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas			
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		UAB "ARCHITEKTŪROS LINIJA" AUKŠTAIČIŲ G. 12-21, VILNIUS, LT-11341 GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROSLINIJA.LT	RECONSTRUCTION OF WATER PORT QUAYS (8.5) NOS. 21, 22, 23 AND CONSTRUCTION OF QUAYS NOS. 21A, 22A, 23 A, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDA, AND CONSTRUCTION DESIGN OF THE ADMINISTRATIVE BUILDING (7.2), NAUJOJO SODO G., KLAIPĖDA		
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas			
A 017	SPDV	Gintaras Čaikauskas			
			STATINIO PAVADINIMAS IR NUMERIS/BUILDING NAME AND NUMBER: 01-ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS/01-ADMINISTRATIVE BUILDING		
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		MB DEVYNI PLUS Sierakausko g. 15-11, Vilnius +370 67 008874 architektai@devyniplus.lt	DOKUMENTO PAVADINIMAS/DOCUMENT NAME: VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS / INTERIOR DOOR SCHEDULE		
BM001290	ARCH.	Andrius Keizikas		LAIDA/ISSUE A	
BM001281	ARCH.	Arnas Deltuva			
BM001292	ARCH.	Martynas Lukas			
			DOKUMENTO ŽYMUO/DOCUMENT NUMBER:	LAPAS/PAGE	
LT	STATYTOJAS/CLIENT NAME: AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA/ KLAIPĖDA STATE SEAPORT AUTHORITY		07/22-01-TP-SA.SKŽ-2	11	LAPŲ/PAGES 31

DR07 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvelis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminys. Rakinama kortele iš vienos pusės. Rankena ir spynos mechanizmas turi atitikti LST EN 179 reikalavimus ir standartus. Dvivėrėse duryse rankena montuojama ant abiejų varčių/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Lockable with a card from one side. The handle and lock mechanism must comply with LST EN 179 standards. For double doors, handles are installed on both leaves.

DR08 - Avarinio išėjimo rankena ("antipanic") turi būti komplektuojama su strypo formos rankena, derinant su nulenkiama rankena. Rankenos medžiagiškumas - nerūdijančio plieno. Spyna, liežuvelis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminys. Rankena pagal LST EN 1125 reikalavimus ir standartus/Emergency exit handle ("antipanic") must be equipped with a bar handle, combined with a lever handle. Handle material - stainless steel. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). The handle must comply with LST EN 1125 standards.

DURŲ PRITRAUKĖJAI/DOOR CLOSERS:

DP01 - Ant viršaus montuojamas pritraukėjas, bėgelinis, montuojamas ant durų varčios ir staktos. Tinkamas priešgaisrinėms ir priešdūminėms durims. Varčios plotis iki 1400mm. Atidarymas iki 180°. Su greičio regulatoriumi. Pritaikomas su šiaame projekte specifikuojamomis durimis. Su palengvinimu atidarymui, atidarymo jėga ~7kg. Medžiagiškumas nerūdijančio plieno. Su galimybe fiksuoti 90° ir 180° padėtyje. Ištestuotas pagal LST EN 1154. Tinkamas naudoti intensyviai naudojamuose visuomeniniuose pastatuose. Specifikacija gali būti tikslinama pagal gamintojo/tiekėjo rekomendacijas susiderinus sprendinius su PV ir architektais/Surface-mounted closer with a rail, mounted on the door leaf and frame. Suitable for fire-rated and smoke-proof doors. Door leaf width up to 1400mm. Opening up to 180°. Equipped with a speed regulator. Compatible with the doors specified in this project. Includes an opening assistance mechanism, with an opening force of approximately 7kg. Material: stainless steel. Can be fixed at 90° and 180° positions. Tested according to LST EN 1154. Suitable for use in high-traffic public buildings. Specifications may be adjusted based on manufacturer/supplier recommendations in coordination with the project supervisor (PV) and architects.

DURŲ ATMUŠĖJAI/DOOR STOPS:

DA01 - Vertikaliai tvirtinama durų atmuša. Pozicija derinama DP metu su interjero projektuotojais. Medžiagiškumas - nerūdijantis plienas su guma/silikonu juodos spalvos. Be matomų tvirtinimų. Durų atmušėjai dedami prie visų durų. Reprezentacinėse duryse ir nestandardinėse vietose į duris montuojami vidiniai durų ribotuvi. Specifikacija gali būti tikslinama pagal gamintojo/tiekėjo rekomendacijas susiderinus sprendinius su PV ir architektais/Vertically mounted door stop. Position to be coordinated during the DP phase with the interior designers. Material: stainless steel with black rubber/silicone. No visible fixings. Door stops are installed at all doors. For representative doors and non-standard locations, internal door limiters are installed. Specifications may be adjusted based on manufacturer/supplier recommendations in coordination with the project supervisor (PV) and architects.

ORO VENTILIACINĖS GROTELĖS/AIR VENTILATION GRILLES::

DOV01 - Akustinės oro ventiliacijos grotelės montuojamos virš durų. Sprendinį žiūrėti ŠVOK dalyje/Acoustic air ventilation grilles installed above doors. See HVAC section for solution details.

DOV02 - Tarp durų ir grindų paliekamas tarpas oro pratekėjimui arba frezuojamos durys. Tarpo dydis tikslinamas pagal reikalingą durų pralaidumą orui/A gap is left between the door and the floor for air circulation, or the doors are grooved. The size of the gap is determined based on the required airflow capacity.

PASTABOS:

- Gaminių konstrukcija, spalva, dizainas, staktos mazgą, durų rankenas ir vyrius derinti su PV ir architektais pasirinkus tiekėją/The construction, color, design, frame assembly, door handles, and hinges of the products must be coordinated with the project supervisor (PV) and architects after selecting the supplier.
- Priešgaisrinis reikalavimas būtina tikrinti projekto gaisrinės saugos dalyje/Fire safety requirements must be checked in the fire safety section of the project.
- Visų gaminių matmenis ir kiekius tikrinti statybos vietoje/All product dimensions and quantities must be verified on-site.
- Brėžinyje nurodytas angos konstrukcijoje matmuo/The dimension of the opening in the structure is indicated on the drawing.
- Durų atmušėjai turi būti visur, kur varčia ar rankena gali atsitrekti į sieną ar kitus paviršius/Door stops must be installed wherever the door leaf or handle could hit a wall or other surfaces.
- Gaisro metu turi atsiblokuoti evakuacinių kelių elektromagnetinės durų sklendės evakuacijos keliuose evakuacijos kryptimi iš gaisrinio skyriaus, kuriame kilo gaisras. Apsauga turi turėti galimybę rankiniu nuotoliniu būdu atblokuoti pastato evakuacinių kelių durų užraktus/In the event of a fire, the electromagnetic locks on escape route doors must automatically unlock in the direction of evacuation from the fire compartment where the fire occurred. Security must be able to remotely unlock evacuation route doors manually.
- Prieš gaminant duris, visos durų angos turi būti paruoštos: išlygintos, nutinkuotos (mūro, gelžbetonio) ir permatuotos (durų angos aukštis ir plotis nurodyti brėžiniuose)/Before manufacturing doors, all door openings must be prepared: leveled, plastered (masonry, reinforced concrete), and re-measured (door opening height and width are indicated in the drawings).
- Evakuacinių durų varčios plotis ≥ 900 mm, dvivėrių durų varčių pločiai: pirma varčia ≥ 900 mm, antra varčia ≥ 300 mm/The width of escape route door leaves must be ≥ 900 mm, and for double doors, the width of the first leaf must be ≥ 900 mm, and the second leaf ≥ 300 mm.
- Durų į ŽN san. mazgus durų varčios plotis ≥ 850 mm/The width of the door leaf for doors to sanitary units for people with disabilities must be ≥ 850 mm.
- Gaminiai užsakomi pagal darbo projekto ir gamintojo pateiktus brėžinius, derinant su PV ir architektais/Products are ordered based on the working project and drawings provided by the manufacturer, in coordination with PV and architects.
- Visus mazgus gamintojas turi suderinti su PV ir architektais/All assemblies must be approved by the manufacturer in coordination with PV and architects.
- Visus pakeitimus derinti su PV ir architektais/Any changes must be coordinated with PV and architects.
- Žiniaraščiuose pateikti kiekių žiniaraščiai turi būti tikslinami DP stadijoje ir objekte/The quantities presented in the schedules are project estimates. The material quantities in the schedules must be revised during the working project stage and on-site.
- Vadovautis visu techniniu reglamentu, ne tik medžiagų bei gaminių kiekių žiniaraščiais/Follow the full technical regulations, not just the material and product quantity schedules.
- Sprendinius vertinti kartu su technine specifikacija: **TS-14**/Solutions must be evaluated in conjunction with the technical specification: **TS-14**.

DOKUMENTO ŽYMUO:

07/22-01-TP-SA.SKŽ-2

Lapas Lapų Laida

12

31

A

VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS/INTERIOR DOOR SCHEDULE												
GAMINIO ŽYMUOJIS	KIEKIS/QUANTITY	VAIZDAS PLANE/PLAN VIEW	VAIZDAS IŠ PRIEKIO/FRONT VIEW	VARČIOS KRYPTIS/OPENING	ANGOS MATMENYS (mm)/OPENING DIMENSION	SPALVA/COLOR	DEGIMO KLASĖ/FIRE RESISTANCE CLASS	AKUSTINĖ KLASĖ/ACOUSTIC CLASS	RANKENA/HANDLE	PRITRAUKĖJAS/CLOSER	ATMUŠĖJAS/STOP	ORO PRITEKĖJIMO GROTELĖS/AIR VENTILATION GRILLES
Pirmas aukštas/1st floor												
D4-1.01	1			Dešininė, išvirkščia / right, reverse-opening	1,050x2,200	Baltos/White			DR02	DP01		DOV01
D4-1.02	1			Dešininė, išvirkščia / right, reverse-opening	1,050x2,200	Baltos/White			DR03	DP01		DOV01
D4-1.03	1			Dešininė / right	1,050x2,200	Baltos/White			DR04		DA01	
D4-1.04	1			Dešininė / right	1,100x2,200	Baltos/White			DR04		DA01	
D4-1.05	1			Dešininė / right	1,100x2,600	Baltos/White			DR01		DA01	DOV01
D4-1.06	1			Kairinė / left	1,050x2,200	Baltos/White		Rw35dB	DR04		DA01	
D4-1.07	1			Kairinė / left	1,050x2,600	Baltos/White			DR03	DP01		DOV01
D4-1.08	1			Kairinė / left	1,100x2,200	Baltos/White			DR04		DA01	
D4-1.09	1			Kairinė / left	1,100x2,600	Baltos/White			DR01		DA01	DOV01
D4-1.10	2			Dešininė / right	1,050x2,200	Baltos/White		Rw38dB	DR04		DA01	
D4-1.11	1			Svytuoklinės / double acting	1,400x2,200	Baltos/White					DA01	
12												

GAMINIO ŽYMUOJIS	KIEKIS/QUANTITY	VAIZDAS PLANE/PLAN VIEW	VAIZDAS IŠ PRIEKIO/FRONT VIEW	VARČIOS KRYPTIS/OPENING	ANGOS MATMENYS (mm)/OPENING DIMENSION	SPALVA/COLOR	DEGIMO KLASĖ/FIRE RESISTANCE CLASS	AKUSTINĖ KLASĖ/ACOUSTIC CLASS	RANKENA/HANDLE	PRITRAUKĖJAS/CLOSER	ATMUŠĖJAS/STOP	ORO PRITEKĖJIMO GROTELĖS/AIR VENTILATION GRILLES
Antras aukštas/2nd floor												
D4-2.01	1			Kairinė / left	1,100x2,600	Baltos/White			DR01	DP01		DOV01
D4-2.02	1			Dešininė / right	1,050x2,600	Baltos/White		Rw35dB	DR03			DA01
D4-2.03	1			Dešininė / right	1,100x2,600	Baltos/White			DR04			DA01
D4-2.04	1			Kairinė / left	1,050x2,600	Baltos/White		Rw37dB	DR04			DA01
D4-2.05	2			Kairinė / left	1,050x2,600	Baltos/White			DR02			DA01
D4-2.06	2			Kairinė / left	1,050x2,600	Baltos/White		Rw35dB	DR04			DA01
D4-2.07	3			Dešininė / right	1,050x2,600	Baltos/White		Rw35dB	DR04			DA01
11												

APRAŠAS/DESCRIPTION:

Žiūrėti: 07/22-01-TP-SA-SK2-2 (11 ir 12 lapas)/Refer to: 07/22-01-TP-SA-SK2-2 (Sheet 11 and 12)

PASTABOS/NOTES:

- Gaminų konstrukcija, spalva, dizainas, atakos mazgų, durų rankenas ir vryius derinti su PV ir architektais pasirinkus tiekėją/The construction, color, design, frame assembly, door handles, and hinges of the products must be coordinated with the project supervisor (PV) and architects after selecting the supplier.
- Prieš įsigijant reikiamas būna tikrinti projekto gaisrinės saugos duomenis/The safety requirements must be checked in the fire safety section of the project.
- Visų gaminių matmenis ir kiekius tikrinti statybos vietoje/All product dimensions and quantities must be verified on-site.
- Bėkimoji nurydas angos konstrukcija matmuo/The dimension of the opening in the structure is indicated on the drawing.
- Durų atmušėjai turi būti visur, kur varčia ar rankena gali atsitrenkti į sieną ar kitus paviršius/Door stops must be installed wherever the door leaf or handle could hit a wall or other surfaces.
- Gaisro metu turi atidaryti evakuacinių kelių elektromagnetinės durų sklendės evakuacinių kelių durų užraktus/In the event of a fire, the electromagnetic locks on escape route doors must automatically unlock in the direction of evacuation from the fire compartment where the fire occurred. Security must be able to remotely unlock evacuation route doors manually.
- Prieš gaminti duris, visos durų angos turi būti paruoštos: išlygintos, nušukuotos (mūr, gipsbetonis) ir permatuotos (durų angos aukštis ir plotis nurodyti techninėse)Before manufacturing doors, all door openings must be prepared: leveled, plastered (masonry, reinforced concrete), and re-measured (door opening height and width are indicated in the drawings).
- Evakuacinių durų varčios plotis ≥ 900 mm, dvivertį durų varčių plotis: pirmą varčią ≥ 900mm, antrą varčią ≥ 300 mm/The width of escape route door leaves must be ≥ 900 mm, and for double doors, the width of the first leaf must be ≥ 900 mm, and the second leaf ≥ 300 mm.
- Durų į žem. maggy durų varčios plotis ≥ 850 mm/The width of the door leaf for doors to sanitary units for people with disabilities must be ≥ 850 mm.
- Gaminiai užsakomi pagal darbo projekto ir gamintojo pateiktus brėžinius, derinami su PV ir architektais/Products are ordered based on the working project and drawings provided by the manufacturer, in coordination with PV and architects.
- Visus matavimus derinti su PV ir architektais/Any changes must be approved by the manufacturer in coordination with PV and architects.
- Visus pakilimus derinti su PV ir architektais/Any changes must be coordinated with PV and architects.
- Žiniaraštas pateiktas kaip yra projektui. Medžiagų kiekių žiniaraštas turi būti skaitinami DP etapoje ir objekto/The quantities presented in the schedules are project estimates. The material quantities in the schedules must be revised during the working project stage and on-site.
- Važovaudis visu techniniu reglamentu, ne tik medžiagų bei gaminių kiekių žiniaraštas/Follow the full technical regulations, not just the material and product quantity schedules.
- Sprendinius vertinti kartu su technine specifikacija: TS-14/Solutions must be evaluated in conjunction with the technical specification: TS-14.

0	2023 09 28	Statybos leidimui, konkursui
A	2024 12 02	Pridedama nuoroda TS-23, durys D3/Added link to TS-23, doors D3
LAIŠA/ISSUE		
KVAL. PATV. DOK. NR.	DATA/DATE	LAIŠOS STATUSAS/ISSUE STATUS
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas
KVAL. PATV. DOK. NR.	ARCHITEKTO URS. LINIJA	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS/PROJECT NAME: NDENS UOSTO KRANTINIŲ (8.5) NR. 21, 22, 23 REKONSTRAVIMO KRANTINIŲ NR. 21A, 22A, 23A STATYBOS, NAUJOJI UOSTO G. 3, LAIPEDA, IR ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS (7.2), NAUJOJO SODO G., LAIPEDA, STATYBOS PROJEKTAS
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas
A 017	SPDV	Gintaras Čaikauskas
KVAL. PATV. DOK. NR.	ARCHITEKTO URS. LINIJA	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS/ADMINISTRATIVE BUILDING
MB D		STATINIO PAVADINIMAS/DOCUMENT NAME: DAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS / INTERIOR DOOR SCHEDULE
MB001290	ARCH.	Andrius Keizikas
MB001281	ARCH.	Arnas Deltuva
MB001292	ARCH.	Martynas Lukas
LT	STATYTOJAS/CLIENT NAME: AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KLAIPĖDA STATE SEAPORT AUTHORITY	STATINIO ŽYMUOJIS/DOCUMENT NUMBER: 07/22-01-TP-SA-SK2-2
		LAPAS/PAGE 13
		LAPŲ/PAGES 31

VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS/INTERIOR DOOR SCHEDULE

D5-xx - DURYS | KABINETUS SU VITRINOMIS/DOORS TO OFFICES WITH GLASS PARTITIONS

MONTAVIMAS/INSTALLATION - Pagal gamintojo technologiją/According to the manufacturer's specifications.

DURŲ IR VITRINOS RĖMAS/DOOR AND GLASS PARTITION FRAME – Mediena, aliuminio profiliai, MDF arba kita. Lango ir durų rėmas turi būti vientisas gaminy. Durys be apvadų arba apvadas minimalus paviršiumi lygus su siena/Wood, aluminum profiles, MDF, or other materials. The window and door frame must be a single integrated unit. The door is without trim or has minimal trim, flush with the wall surface.

VARČIA/DOOR LEAF – Medžio masyvas, medžio drožlių plokštė arba kitas gaminy. Turi atitikti akustinę klasę nurodytą specifikacijoje/Solid wood, particle board, or other material. Must meet the acoustic class specified in the documentation.

STIKLINĖ DALIS/GLASS PANEL - Dvigubas saugus laminuotas stiklas/Double laminated safety glass.

PAVIRŠIUS/FINISH - Lygus, dažytas. Durų varčios ir staktos abi pusės vienodos/Smooth, painted. Both sides of the door leaf and frame are identical.

SPALVA/COLOR - Pagal durų žiniaraštį. Balta arba raudona/ruda. Stiklas - skaidrus/As specified in the door schedule. White or red/brown. Glass – clear.

SANDARUMAS/SEALING - Perimetru montuojama silikoninio pagrindo sandarinimo tarpinė/A silicone-based sealing gasket is installed around the perimeter.

ATSPARUMAS/RESISTANCE - paviršius atsparus: braižymui, trinčiai, smūgiams, temperatūrų svyravimui, drėgmei, šviesai, purvui, valymui buitine chemija/ The surface is resistant to: scratches, abrasion, impacts, temperature fluctuations, moisture, light, dirt, and cleaning with household chemicals.

VYRIAI/HINGES:

TIPAS/TYPE – Atviro arba uždaro tipo (kiekis pagal gamintojo rekomendacijas)/Exposed or concealed (quantity as per the manufacturer's recommendations).

SPALVA/COLOR - Natūrali metalo arba durų spalva/Natural metal or door color.

MEDŽIAGIŠKUMAS/MATERIAL - Nerūdijančio plieno/Stainless steel.

SLENKSTIS/THRESHOLD:

MATMUO/DIMENSIONS - Ne aukštesnis nei 2cm/No higher than 2 cm.

MEDŽIAGIŠKUMAS/MATERIAL – plieninis/Steel.

SPALVA/COLOR - natūrali metalo/Natural metal.

DURŲ RANKENOS/DOOR HANDLES:

DR01 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Be užraktų. Liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminy/Stainless steel, horizontal handle on both sides. No lock. The latch and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design).

DR02 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su spyne ir užrakimo spragtuku. Spyna privalo būti tylaus veikimo. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminy/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With a lock and latch. The lock must operate quietly. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design).

DR03 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su spyne rakinama raktu. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos- nerūdijančio plieno, vientisas gaminy. Rakinama raktu iš abiejų pusių/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With a lock, lockable with a key. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Key-operated from both sides.

DR04 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos- nerūdijančio plieno, vientisas gaminy. Rakinama kortele iš vienos pusės/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Lockable with a card from one side.

DR05 - Nerūdijančio plieno, vertikali rankena abiejose pusėse. Su spyne rakinama raktu. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminy. Rankena 1400mm-1800mm ant pagrindinės varstomos varčios. Skerspjūvis apvalus. Rankenos skersmuo 30-40mm/ Stainless steel, vertical handle on both sides. With a lock, lockable with a key. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Vertical handle, 1400mm-1800mm in height, mounted on the main door leaf. Round cross-section, handle diameter 30-40mm.

DR06 - Nerūdijančio plieno, vertikali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminy. Rankena 1400mm-1800mm ant pagrindinės varstomos varčios. Skerspjūvis apvalus. Rankenos skersmuo 30-40mm/Stainless steel, vertical handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Vertical handle, 1400mm-1800mm in height, mounted on the main door leaf. Round cross-section, handle diameter 30-40mm.

0	2023 09 28	Statybos leidimui, konkursui/For building permit, tender procedure		
A	2024 12 02	Pridedama nuoroda į TS-23, durys D3/Added link to TS-23, doors D3		
LAIDA/ISSUE	DATA/DATE	LAIDOS STATUSAS/ISSUE STATUS		
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		UAB "STATYBOS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ BIURAS" VARNĖS G. 49, VILNIUS, LT - 06248 EL.P.:INFO@KONSULTANTUBIURAS.LT	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS/PROJECT NAME: VANDENS UOSTO KRANTINIŲ (8.5) NR. 21, 22, 23 REKONSTRAVIMO IR KRANTINIŲ NR. 21A, 22A, 23 A STATYBOS, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDA, IR ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (7.2), NAUJOJO SODO G., KLAIPĖDA, STATYBOS PROJEKTAS /	
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas		
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		UAB "ARCHITEKTUROS LINIJA" ALKŠTAICIŲ G. 12-2 GINTARAS.ČAIKAUSKAS	RECONSTRUCTION OF WATER PORT QUAYS (8.5) NOS. 21, 22, 23 AND CONSTRUCTION OF QUAYS NOS. 21A, 22A, 23 A, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDA, AND CONSTRUCTION DESIGN OF THE ADMINISTRATIVE BUILDING (7.2), NAUJOJO SODO G., KLAIPĖDA	
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas		
A 017	SPDV	Gintaras Čaikauskas	STATINIO PAVADINIMAS IR NUMERIS/BUILDING NAME AND NUMBER: 01-ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS/01-ADMINISTRATIVE BUILDING	
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		MB DE S	DOKUMENTO PAVADINIMAS/DOCUMENT NAME:	LAIDA/ISSUE
BM001290	ARCH.	Andrius Keizikas	VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS / INTERIOR DOOR SCHEDULE	A
BM001281	ARCH.	Arnas Deltuva		
BM001292	ARCH.	Martynas Lukas	DOKUMENTO ŽYMUO/DOCUMENT NUMBER:	LAPAS/PAGE
LT	STATYTOJAS/CLIENT NAME: AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA/ KLAIPĖDA STATE SEAPORT AUTHORITY		07/22-01-TP-SA.SKŽ-2	LAPŲ/PAGES
			16	31

DR07 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvelis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rakinama kortele iš vienos pusės. Rankena ir spynos mechanizmas turi atitikti LST EN 179 reikalavimus ir standartus. Dvivėrėse duryse rankena montuojama ant abiejų varčių/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Lockable with a card from one side. The handle and lock mechanism must comply with LST EN 179 standards. For double doors, handles are installed on both leaves.

DR08 - Avarinio išėjimo rankena ("antipanic") turi būti komplektuojama su strypo formos rankena, derinant su nulenkiamą rankena. Rankenos medžiagiškumas - nerūdijančio plieno. Spyna, liežuvelis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rankena pagal LST EN 1125 reikalavimus ir standartus/Emergency exit handle ("antipanic") must be equipped with a bar handle, combined with a lever handle. Handle material - stainless steel. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). The handle must comply with LST EN 1125 standards.

DURŲ PRITRAUKĖJAI/DOOR CLOSERS:

DP01 - Ant viršaus montuojamas pritraukėjas, bėgelinis, montuojamas ant durų varčios ir staktos. Tinkamas priešgaisrinėms ir priešdūminėms durims. Varčios plotis iki 1400mm. Atidarymas iki 180°. Su greičio regulatoriumi. Pritaikomas su šiuo projekte specifikuojamomis durimis. Su palengvinimu atidarymui, atidarymo jėga ~7kg. Medžiagiškumas nerūdijančio plieno. Su galimybe fiksuoti 90° ir 180° padėtyje. Ištestuotas pagal LST EN 1154. Tinkamas naudoti intensyviai naudojamuose visuomeniniuose pastatuose. Specifikacija gali būti tikslinama pagal gamintojo/tiekėjo rekomendacijas susiderinus sprendinius su PV ir architektais/Surface-mounted closer with a rail, mounted on the door leaf and frame. Suitable for fire-rated and smoke-proof doors. Door leaf width up to 1400mm. Opening up to 180°. Equipped with a speed regulator. Compatible with the doors specified in this project. Includes an opening assistance mechanism, with an opening force of approximately 7kg. Material: stainless steel. Can be fixed at 90° and 180° positions. Tested according to LST EN 1154. Suitable for use in high-traffic public buildings. Specifications may be adjusted based on manufacturer/supplier recommendations in coordination with the project supervisor (PV) and architects.

DURŲ ATMUŠĖJAI/DOOR STOPS:

DA01 - Vertikaliai tvirtinama durų atmuša. Pozicija derinama DP metu su interjero projektuoju. Medžiagiškumas - nerūdijantis plienas su guma/silikonu juodos spalvos. Be matomų tvirtinimų. Durų atmušėjai dedami prie visų durų. Reprezentacinėse duryse ir nestandardinėse vietose į duris montuojami vidiniai durų ribotuvai. Specifikacija gali būti tikslinama pagal gamintojo/tiekėjo rekomendacijas susiderinus sprendinius su PV ir architektais/Vertically mounted door stop. Position to be coordinated during the DP phase with the interior designers. Material: stainless steel with black rubber/silicone. No visible fixings. Door stops are installed at all doors. For representative doors and non-standard locations, internal door limiters are installed. Specifications may be adjusted based on manufacturer/supplier recommendations in coordination with the project supervisor (PV) and architects.

ORO VENTILIACINĖS GROTELĖS/AIR VENTILATION GRILLES::

DOV01 - Akustinės oro ventiliacijos grotelės montuojamos virš durų. Sprendinį žiūrėti ŠVOK dalyje/Acoustic air ventilation grilles installed above doors. See HVAC section for solution details.

DOV02 - Tarp durų ir grindų paliekamas tarpas oro pratekėjimui arba frezuojamos durys. Tarpo dydis tikslinamas pagal reikalingą durų pralaidumą orui/A gap is left between the door and the floor for air circulation, or the doors are grooved. The size of the gap is determined based on the required airflow capacity.

PASTABOS:

- Gaminių konstrukcija, spalva, dizainas, staktos mazgą, durų rankenas ir vyrius derinti su PV ir architektais pasirinkus tiekėją/The construction, color, design, frame assembly, door handles, and hinges of the products must be coordinated with the project supervisor (PV) and architects after selecting the supplier.
- Priešgaisrinis reikalavimas būtina tikrinti projekto gaisrinės saugos dalyje/Fire safety requirements must be checked in the fire safety section of the project.
- Visų gaminių matmenis ir kiekius tikrinti statybos vietoje/All product dimensions and quantities must be verified on-site.
- Brėžinyje nurodytas angos konstrukcijoje matmuo/The dimension of the opening in the structure is indicated on the drawing.
- Durų atmušėjai turi būti visur, kur varčia ar rankena gali atsiremti į sieną ar kitus paviršius/Door stops must be installed wherever the door leaf or handle could hit a wall or other surfaces.
- Gaisro metu turi atsiblokuoti evakuacinių kelių elektromagnetinės durų sklendės evakuacijos keliuose evakuacijos kryptimi iš gaisrinio skyriaus, kuriame kilo gaisras. Apsauga turi turėti galimybę rankiniu nuotoliniu būdu atblokuoti pastato evakuacinių kelių durų užraktus/In the event of a fire, the electromagnetic locks on escape route doors must automatically unlock in the direction of evacuation from the fire compartment where the fire occurred. Security must be able to remotely unlock evacuation route doors manually.
- Prieš gaminant duris, visos durų angos turi būti paruoštos: išlygintos, nutinkuotos (mūro, gelžbetonio) ir permatuotos (durų angos aukštis ir plotis nurodyti brėžiniuose)/Before manufacturing doors, all door openings must be prepared: leveled, plastered (masonry, reinforced concrete), and re-measured (door opening height and width are indicated in the drawings).
- Evakuacinių durų varčios plotis ≥ 900 mm, dvivėrių durų varčių pločiai: pirma varčia ≥ 900 mm, antra varčia ≥ 300 mm/The width of escape route door leaves must be ≥ 900 mm, and for double doors, the width of the first leaf must be ≥ 900 mm, and the second leaf ≥ 300 mm.
- Durų į ŽN san. mazgus durų varčios plotis ≥ 850 mm/The width of the door leaf for doors to sanitary units for people with disabilities must be ≥ 850 mm.
- Gaminiai užsakomi pagal darbo projekto ir gamintojo pateiktus brėžinius, derinant su PV ir architektais/Products are ordered based on the working project and drawings provided by the manufacturer, in coordination with PV and architects.
- Visus mazgus gamintojas turi suderinti su PV ir architektais/All assemblies must be approved by the manufacturer in coordination with PV and architects.
- Visus pakeitimus derinti su PV ir architektais/Any changes must be coordinated with PV and architects.
- Žiniaraščiuose pateikti kiekių žiniaraščiai turi būti tikslinami DP stadijoje ir objekte/The quantities presented in the schedules are project estimates. The material quantities in the schedules must be revised during the working project stage and on-site.
- Vadovautis visu techniniu reglamentu, ne tik medžiagų bei gaminių kiekių žiniaraščiais/Follow the full technical regulations, not just the material and product quantity schedules.
- Sprendinius vertinti kartu su technine specifikacija: **TS-14**/Solutions must be evaluated in conjunction with the technical specification: **TS-14**.

DOKUMENTO ŽYMUO:

07/22-01-TP-SA.SKŽ-2

Lapas Lapų Laida

17

31

A

VIDAUS DURŲ ŽINIARŠTIS/INTERIOR DOOR SCHEDULE												
GAMINIO ŽYMUO/ID	KIEKIS/QUANTITY	VAIZDAS PLANE/PLAN VIEW	VAIZDAS IŠ PRIEKIO/FRONT VIEW	VARČIOS KRYPTIS/OPENING	ANGOS MATMENYS (mm)/OPENING DIMENSIONS	SPALVA/COLOR	DĖGIMO KLASĖ/FIRE RESISTANCE CLASS	AKUSTINĖ KLASĖ/ACOUSTIC CLASS	RANKENA/HANDLE	ATMUŠĖJAS/STOP	ORO PRITEKĖJIMO GROTELĖS/AIR VENTILATION GRILLES	
Antras aukštas/2nd floor												
D5-2.01	1			Dešininė / right	1,900x2,600	Baltos/White			DR01	DA01		
D5-2.02	1			Kairinė / left	3,450x2,600	Baltos/White		Duryš Rw=35dB, stiklas Rw=42dB	DR04	DA01		
D5-2.03	4			Dešininė / right	2,250x2,600	Baltos/White		Duryš Rw=35dB, stiklas Rw=42dB	DR04	DA01		
D5-2.04	1			Dešininė / right	4,050x2,600	Ažuolas (faneruotė)/ Oak (veneer)			DR06	DA01		
	7											
Trečias aukštas/3rd floor												
D5-3.01	1			Dešininė / right	3,450x2,600	Baltos/White		Duryš Rw=35dB, stiklas Rw=42dB	DR04	DA01		
D5-3.02	1			Kairinė / left	4,650x2,600	Baltos/White		Duryš Rw=35dB, stiklas Rw=42dB	DR04	DA01		
D5-3.03	6			Dešininė / right	2,250x2,600	Baltos/White		Duryš Rw=35dB, stiklas Rw=42dB	DR04	DA01		
D5-3.04	7			Kairinė / left	2,250x2,600	Baltos/White		Duryš Rw=35dB, stiklas Rw=42dB	DR04	DA01		
D5-3.05	1			Dešininė, išvirkščia / right, reverse-opening	1,900x2,600	Raudonos/rudos / red/brown			DR01	DA01		
D5-3.06	1			Kairinė, išvirkščia / left, reverse-opening	1,900x2,600	Raudonos/rudos / red/brown			DR01	DA01		
D5-3.07	2			Kairinė / left	2,250x2,600	Raudonos/rudos / red/brown		Duryš Rw=37dB, stiklas Rw=42dB	DR04	DA01		
	19											

GAMINIO ŽYMUO/ID	KIEKIS/QUANTITY	VAIZDAS PLANE/PLAN VIEW	VAIZDAS IŠ PRIEKIO/FRONT VIEW	VARČIOS KRYPTIS/OPENING	ANGOS MATMENYS (mm)/OPENING DIMENSIONS	SPALVA/COLOR	DĖGIMO KLASĖ/FIRE RESISTANCE CLASS	AKUSTINĖ KLASĖ/ACOUSTIC CLASS	RANKENA/HANDLE	ATMUŠĖJAS/STOP	ORO PRITEKĖJIMO GROTELĖS/AIR VENTILATION GRILLES
Ketvirtas aukštas/4th floor											
D5-4.01	1			Dešininė / right	2,250x2,600	Baltos/White		Duryš Rw=35dB, stiklas Rw=42dB	DR04	DA01	
D5-4.02	1			Kairinė / left	2,250x2,600	Baltos/White		Duryš Rw=35dB, stiklas Rw=42dB	DR04	DA01	
D5-4.03	1			Kairinė / left	3,450x2,600	Baltos/White		Duryš Rw=35dB, stiklas Rw=42dB	DR04	DA01	
D5-4.04	1			Kairinė / left	4,650x2,600	Baltos/White		Duryš Rw=35dB, stiklas Rw=42dB	DR04	DA01	
D5-4.05	2			Dešininė / right	3,450x2,600	Baltos/White		Duryš Rw=35dB, stiklas Rw=42dB	DR04	DA01	
D5-4.06	1			Kairinė / left	3,450x2,600	Raudonos/rudos / red/brown		Duryš Rw=37dB, stiklas Rw=42dB	DR04	DA01	
D5-4.07	1			Kairinė / left	1,820x2,600	Raudonos/rudos / red/brown			DR01	DA01	
D5-4.08	3			Dešininė / right	2,100x2,600	Raudonos/rudos / red/brown		Rw=38dB	DR04	DA01	
	11										

APRAŠAS/DESCRIPTION:

Žiūrėti: 0722-01-TP-SA.SKŽ-2 (16 ir 17 lapas)/Refer to: 0722-01-TP-SA.SKŽ-2 (Sheet 16 and 17)

PASTABOS/NOTES:

- Gaminio konstrukcija, spalva, dizainas, staklos mazgas, durų rankenos ir vrytus derinti su PV ir architektais pasirinkus tiekėją/The construction, color, design, frame assembly, door handles, and hinges of the products must be coordinated with the project supervisor (PV) and architects after selecting the supplier.
- Prieš gaminimus reikalaujama būtinai tikrinti projekto gaminėms saugos datyje/Fire safety requirements must be checked in the fire safety section of the project.
- Visų gaminių matmenys ir kiekius tikrinti atsižvelgiant į gamintojo duomenis ir kiekius patvirtinti vietoje/The dimensions and quantities must be verified on-site.
- Įvairiose nuorodose angos konstrukcijoje matmuo/The dimension of the opening in the structure is indicated on the drawing.
- Durų stimulių turi būti visur, kur varčia ar rankena gali atsitikti į sieną ar kitas paviršius/Door stops must be installed wherever the door leaf or handle could hit a wall or other surfaces.
- Gasimo metu turi atidaryti evakuacinių kelių elektromagnetinės durų skėdės evakuacijos keliuose evakuacijos kryptimi iš to gamtinio skyriaus, kuriame kilo gaisras. Apiešaga turi turėti galimybę rankiniu nuotoliniu būdu atidaryti pastato evakuacinių kelių duris užrakintais in the event of a fire, the electromagnetic locks on escape route doors must automatically unlock in the direction of evacuation from the fire compartment where the fire occurred. Security must be able to remotely unlock escape route doors manually.
- Prieš gaminant duris, visos durų angos turi būti paruoštos: išlygintos, nutirkuotos (mūro, gėžbetonio) ir permatutos (durų angos aukštis ir plotis nurodyti brėžiniuose)/Before manufacturing doors, all door openings must be prepared: leveled, plastered (masonry, reinforced concrete), and re-measured (door opening height and width are indicated in the drawings).
- Evakuacinių durų varčios plotis ≥ 800 mm, dvivėrių durų varčių plotis: pirmą varčią ≥ 800mm, antrą varčią ≥ 300 mm/The width of escape route door leaves must be ≥ 800 mm, and for double doors, the width of the first leaf must be ≥ 800 mm, and the second leaf ≥ 300 mm.
- Durų į ŽN san. mazgus durų varčios plotis ≥ 850 mm/The width of the door leaf for doors to sanitary units for people with disabilities must be ≥ 850 mm.
- Gaminiai išduomi pagal darbo projekto ir gamintojo pateiktus brėžinius, derinant su PV ir architektais/Products are ordered based on the working project and drawings provided by the manufacturer, in coordination with PV and architects.
- Visus mazgus gamintojas turi suderinti su PV ir architektais/All assemblies must be approved by the manufacturer in coordination with PV and architects.
- Visus pakitimus derinti su PV ir architektais/Any changes must be coordinated with PV and architects.
- Žiniaraščiui pateikti kiekiai yra projekciniai. Medžiagų kiekių žiniaraščiui turi būti tikrinami DP etapoje ir objekto/The quantities presented in the schedules are project estimates. The material quantities in the schedules must be revised during the working project stage and on-site.
- Vadovavasis visu techniniu reglamentu, ne tik medžiagų bei gaminių kiekių žiniaraščiui/Follow the full technical regulations, not just the material and product quantity schedules.
- Sprendimus vertinti kartu su technine specifikacija: TS-14/Solutions must be evaluated in conjunction with the technical specification: TS-14.

0	2023 09 28	Statybos leidimui, konkursui
A	2024 12 02	Pridedama nuoroda TS-23, durys D3/Added link to TS-23, doors D3
LAIDA/ISSUE		
LAIŠOS STATUSAS/ISSUE STATUS		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "STATYBOS INŽINIERŲ KONSULTANTŲ BŪRAS" VARNIŠO G. 40, VILNIUS, LT-06248 ELP.-INFO@KONSULTANTAI.LT	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS/PROJECT NAME:
A 017	SPV Gintaras Čaikauskas	VANDENS UOSTO KRANTINIŲ (8.5) NR. 21, 22, 23 REKONSTRAVIMO IR KRANTINIŲ NR. 21A, 22A, 23A STATYBOS, NAUJOUJI UOSTO G. 3, KLAIPEDA, IR ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS/01-ADMINISTRATIVE BUILDING
KVAL. PATV. DOK. NR.	ARCHITEKTUROS LINIJA UAB	STATINIO PAVADINIMAS IR NUMERIS/BUILDING NAME AND NUMBER:
A 017	SPV Gintaras Čaikauskas	1-ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS/01-ADMINISTRATIVE BUILDING
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB DEVIŠIUS	OKUMENTO PAVADINIMAS/DOCUMENT NAME:
BM001290	ARCH. Andrius Keizikas	VIDAUS DURŲ ŽINIARŠTIS / INTERIOR DOOR SCHEDULE
BM001281	ARCH. Armas Deltuva	M 1:200
BM001292	ARCH. Martynas Lukas	OKUMENTO ŽYMUO/DOCUMENT NUMBER:
LT	STATYTOJAS/CLIENT NAME: AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA KLAIPEDA STATE SEAPORT AUTHORITY	LAPAS/PAGE: 18
		LAPŲ/PAGES: 31
		0722-01-TP-SA.SKŽ-2

VIDAUS DURŲ ŽINIARŠTIS/INTERIOR DOOR SCHEDULE												
GAMINIO ŽYMUO ID	KIEKIS/QUANTITY	VAIZDAS PLANE/PLAN VIEW	VAIZDAS IŠ PRIEKIO/FRONT VIEW	VARČIOS KRYPTIS/OPENING	ANGOS MATMENYS (mm)/OPENING DIMENSIONS	SPALVA/COLOR	DĖGIMO KLASE/FIRE RESISTANCE CLASS	AKUSTINĖ KLASE/ACOUSTIC CLASS	RANKENA/HANDLE	ATMUŠEJAS/STOP	ORO PRITEKĖJIMO GROTELĖS/AIR VENTILATION GRILLES	
Penktas aukštas/5th floor												
D5-5.01	1			Dešininė / right	2,250x2,600	Baltos/White		Durys Rw=35dB, stiklas Rw=42dB	DR04	DA01		
D5-5.02	1			Dešininė / right	3,450x2,600	Baltos/White		Durys Rw=35dB, stiklas Rw=42dB	DR04	DA01		
D5-5.03	1			Kairinė / left	2,250x2,600	Baltos/White		Durys Rw=35dB, stiklas Rw=42dB	DR04	DA01		
D5-5.04	1			Kairinė / left	3,450x2,600	Baltos/White		Durys Rw=35dB, stiklas Rw=42dB	DR04	DA01		
D5-5.05	1			Kairinė / left	3,450x2,600	Raudonos/rudos / red/brown		Durys Rw=37dB, stiklas Rw=42dB	DR04	DA01		
D5-5.06	1			Kairinė / left	1,820x2,600	Raudonos/rudos / red/brown			DR01	DA01		
D5-5.07	3			Dešininė / right	2,100x2,600	Raudonos/rudos / red/brown			DR04	DA01		
	9											
Šeštas aukštas/6th floor												
D5-6.01	1			Kairinė / left	3,450x2,600	Baltos/White		Durys Rw=37dB, stiklas Rw=42dB	DR04	DA01		
D5-6.02	1			Kairinė / left	4,650x2,600	Baltos/White		Durys Rw=35dB, stiklas Rw=42dB	DR04	DA01		
D5-6.03	1			Kairinė / left	3,450x2,600	Baltos/White		Durys Rw=37dB, stiklas Rw=42dB	DR04	DA01		
D5-6.04	2			Kairinė / left	2,250x2,600	Baltos/White		Durys Rw=35dB, stiklas Rw=42dB	DR04	DA01		
D5-6.05	3			Dešininė / right	2,250x2,600	Baltos/White		Durys Rw=35dB, stiklas Rw=42dB	DR04	DA01		
	8											
	54											

APRAŠAS/DESCRIPTION:

Žinai: 0722-01-TP-SA-SKŽ-2 (16 ir 17 lapas)/Refer to: 0722-01-TP-SA-SKŽ-2 (Sheet 16 and 17)

PASTABOS/NOTES:

- Gaminų konstrukcija, spalva, dizainas, staktos mazgas, durų rankenas ir vrytus derinti su PV ir architektas pasirinkus tiekėją/The construction, color, design, frame assembly, door handles, and hinges of the products must be coordinated with the project supervisor (PV) and architects after selecting the supplier.
- Priešgaisrinis reikalavimus būtina tikrinti projekto gaisrinės saugos dalyje/Fire safety requirements must be checked in the fire safety section of the project.
- Vienų gaminių matmenis ir kiekius tikrinti statybos vietoje/All product dimensions and quantities must be verified on-site.
- Skirtingai nurodytas angos konstrukcijoje matavimai/The dimension of the opening in the structure is indicated on the drawing.
- Durų atmušėjai turi būti visur, kur varčia ar rankena gali atsitrenkti į sieną ar kitus paviršius/Door stops must be installed wherever the door leaf or handle could hit a wall or other surfaces.
- Gaisro metu turi atblokuoti evakuacinių kelių elektronagnetinės durų sklendės evakuacijos keliuose evakuacijos kryptimi iš to gaisrinio skyriaus, kuriame kilo gaisras. Apie tai turi būti gamintojų rankiniu būdu atblokuoti plokštės evakuacinių kelių durų užraktai/in the event of a fire, the electromagnetic locks on escape route doors must automatically unlock in the direction of evacuation from the fire compartment where the fire occurred. Security must be able to remotely unlock evacuation route doors manually.
- Prieš gaminti duris, visos durų angos turi būti paruoštos: išlygintos, nutirkuotos (mūro, gelžbetonio) ir permuštose (durų angos aukštis ir plotas nurodyti brėžiniuose)/Before manufacturing doors, all door openings must be prepared: leveled, plastered (masonry, reinforced concrete), and re-measured (door opening height and width are indicated in the drawings).
- Evakuacinių durų varčios plotis ≥ 900 mm, dvivėrių durų varčių plotai: pirmą varčią ≥ 900mm, antrą varčią ≥ 300 mm/The width of escape route door leaves must be ≥ 900 mm, and for double doors, the width of the first leaf must be ≥ 900 mm, and the second leaf ≥ 300 mm.
- Durų (D) san. mazgas durų varčios plotis ≥ 850 mm/The width of the door leaf for doors to sanitary units for people with disabilities must be ≥ 850 mm.
- Gaminiai užsakomi pagal darbo projekto ir gamintojo pateiktus brėžinius, derinant su PV ir architektas/Products are ordered based on the working project and drawings provided by the manufacturer, in coordination with PV and architects.
- Visus mazgus gamintojas turi suderinti su PV ir architektas/All assemblies must be approved by the manufacturer in coordination with PV and architects.
- Visus pakeitimus derinti su PV ir architektas/Any changes must be coordinated with PV and architects.
- Žiniaraštes pateikti kiekių yra projekto. Medžiagų kiekių žiniaraštie turi būti tikrinami DP stadijoje ir objekte/The quantities presented in the schedules are project estimates. The material quantities in the schedules must be revised during the working project stage and on-site.
- Vadovaudis visų techninių reikalavimų, ne tik medžiagų bei gaminių kiekių žiniaraštie/Follow the full technical regulations, not just the material and product quantity schedules.
- Sprendinius vertinti kartu su technine specifikacija. TS-14/Solutions must be evaluated in conjunction with the technical specification: TS-14.

0	2023 09 28	Statybos leidimui, konkursui
A	2024 12 02	Pridedama nuoroda į TS-23, durys D3/Added link to TS-23, doors D3
LAIŠKA/ISSUE	DATA/DATE	LAIŠKO STATUSAS/ISSUE STATUS
KVAL. PATV. DOK. NR.		UAB "STATYBOS INŽINIERŲ KONSULTANTŲ BŪRAS" VAINIES G. 40, VILNIUS, LT-06248 E.L.P. - INFO@KONSULTANTUBURAS.LT
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas
KVAL. PATV. DOK. NR.		UAB "ARCHITEKTŲ LINIJA" M. KALININSKIO G. 10, VILNIUS, LT-06100
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas
A 017	SPDV	Gintaras Čaikauskas
KVAL. PATV. DOK. NR.		MB DEVIŠIUS S. DUBAUSKIO G. 10, VILNIUS, LT-06100
BM001290	ARCH.	Andrius Keizikas
BM001281	ARCH.	Arnas Deltuva
BM001292	ARCH.	Martynas Lukas
LT	STATYTOJAS/CLIENT NAME:	AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KLAIPĖDA STATE SEAPORT AUTHORITY
	STATYTOJAS/CLIENT NUMBER:	0722-01-TP-SA-SKŽ-2
	LAPAS/PAGE	19
	LAPŲ/PAGES	31

VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS/INTERIOR DOOR SCHEDULE

D6-xx - DURYS | EVAKUACINES LAIPTINES/DOORS TO ESCAPE STAIRWELLS

MONTAVIMAS/INSTALLATION - Pagal gamintojo technologiją/According to the manufacturer's specifications.
DURŲ STAKTOS, RĒMAS/DOOR FRAME – Metalo konstrukcija. Stakta sienos pločio. Durys be apvadų arba apvadas minimalus paviršiumi lygus su siena/ Metal construction. The frame width matches the thickness of the wall. The door is without trim or has minimal trim, flush with the wall surface.
VARČIA/DOOR LEAF – Plieninio lakšto. Užpildas pagal gamintoją. Turi atitikti gaisrinę klasę nurodytą specifikacijoje/Steel sheet. Core as per the manufacturer's specification. Must meet the fire rating specified in the documentation.
PAVIRŠIUS/FINISH - Lygus, dažytas. Durų varčios ir staktos abi pusės vienodos/Smooth, painted. Both sides of the door leaf and frame are identical.
SPALVA/COLOR - Pagal durų žiniaraštį. Balta arba raudona/ruda/As specified in the door schedule. White or red/brown.
SANDARUMAS/SEALING - Perimetru montuojama silikoninio pagrindo sandarinimo tarpinė/A silicone-based sealing gasket is installed around the perimeter.
ATSPARUMAS/RESISTANCE - Atitinka gaisrinę klasę nurodytą specifikacijoje. Paviršius atsparus: braižymui, trinčiams, smūgiams, temperatūrų svyravimui, drėgmei, šviesai, purvui, valymui buitine chemija/Complies with the fire rating specified in the documentation. The surface is resistant to: scratches, abrasion, impacts, temperature fluctuations, moisture, light, dirt, and cleaning with household chemicals.

VYRIAI/HINGES:

TIPAS/TYPE – Atviro arba uždaro tipo (kiekis pagal gamintojo rekomendacijas)/Exposed or concealed (quantity as per the manufacturer's recommendations).
SPALVA/COLOR - Natūrali metalo arba durų spalva/Natural metal or door color.
MEDŽIAGIŠKUMAS/MATERIAL - Nerūdijančio plieno/Stainless steel.

SLENKSTIS/THRESHOLD:

MATMUO/DIMENSIONS - Ne aukštesnis nei 2cm/No higher than 2 cm.
MEDŽIAGIŠKUMAS/MATERIAL – plieninis/Steel.
SPALVA/COLOR - natūrali metalo/Natural metal.

DURŲ RANKENOS/DOOR HANDLES:

DR01 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Be užrakto. Liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis/Stainless steel, horizontal handle on both sides. No lock. The latch and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design).
DR02 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su spyna ir užrakinimo spragtuku. Spyna privalo būti tylaus veikimo. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With a lock and latch. The lock must operate quietly. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design).
DR03 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su spyna rakinama raktu. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos- nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rakinama raktu iš abiejų pusių/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With a lock, lockable with a key. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Key-operated from both sides.
DR04 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos- nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rakinama kortele iš vienos pusės/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Lockable with a card from one side.
DR05 - Nerūdijančio plieno, vertikali rankena abiejose pusėse. Su spyna rakinama raktu. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rankena 1400mm-1800mm ant pagrindinės varstomos varčios. Skerspjūvis apvalus. Rankenos skersmuo 30-40mm/ Stainless steel, vertical handle on both sides. With a lock, lockable with a key. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Vertical handle, 1400mm-1800mm in height, mounted on the main door leaf. Round cross-section, handle diameter 30-40mm.
DR06 - Nerūdijančio plieno, vertikali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rankena 1400mm-1800mm ant pagrindinės varstomos varčios. Skerspjūvis apvalus. Rankenos skersmuo 30-40mm/Stainless steel, vertical handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Vertical handle, 1400mm-1800mm in height, mounted on the main door leaf. Round cross-section, handle diameter 30-40mm.

0	2023 09 28	Statybos leidimui, konkursui/For building permit, tender procedure		
A	2024 12 02	Pridedama nuoroda į TS-23, durys D3/Added link to TS-23, doors D3		
LAIDA/ISSUE	DATA/DATE	LAIDOS STATUSAS/ISSUE STATUS		
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		UAB "STATYBOS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ BIURAS" VARNĖS G. 49, VILNIUS, LT - 06248 EL.P.:INFO@KONSULTANTUBIURAS.LT	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS/PROJECT NAME:	
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas	VANDENS UOSTO KRANTINIŲ (8.5) NR. 21, 22, 23 REKONSTRAVIMO IR KRANTINIŲ NR. 21A, 22A, 23 A STATYBOS, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDA, IR ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (7.2), NAUJOJO SODO G., KLAIPĖDA, STATYBOS PROJEKTAS /	
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		UAB "ARCHITEKTUROS LINIJA" ALKŠTAICIŲ G. 12-2 GINTARAS.ČAIKAUSKAS	RECONSTRUCTION OF WATER PORT QUAYS (8.5) NOS. 21, 22, 23 AND CONSTRUCTION OF QUAYS NOS. 21A, 22A, 23 A, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDA, AND CONSTRUCTION DESIGN OF THE ADMINISTRATIVE BUILDING (7.2), NAUJOJO SODO G., KLAIPĖDA	
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas		
A 017	SPDV	Gintaras Čaikauskas	STATINIO PAVADINIMAS IR NUMERIS/BUILDING NAME AND NUMBER:	
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		MB DEVI Sierakalnio g. 10 01108 Vilnius, Lithuania	01-ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS/01-ADMINISTRATIVE BUILDING	
BM001290	ARCH.	Andrius Keizikas	VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS / INTERIOR DOOR SCHEDULE	
BM001281	ARCH.	Arnas Deltuva		
BM001292	ARCH.	Martynas Lukas		
LT	STATYTOJAS/CLIENT NAME: AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA/ KLAIPĖDA STATE SEAPORT AUTHORITY		DOKUMENTO ŽYMUO/DOCUMENT NUMBER: 07/22-01-TP-SA.SKŽ-2	
			LAPAS/ PAGE	LAPŲ/ PAGES
			20	31

DR07 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvelis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rakinama kortele iš vienos pusės. Rankena ir spynos mechanizmas turi atitikti LST EN 179 reikalavimus ir standartus. Dvivėrėse duryse rankena montuojama ant abiejų varčių/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Lockable with a card from one side. The handle and lock mechanism must comply with LST EN 179 standards. For double doors, handles are installed on both leaves.

DR08 - Avarinio išėjimo rankena ("antipanic") turi būti komplektuojama su strypo formos rankena, derinant su nulenkiama rankena. Rankenos medžiagiškumas - nerūdijančio plieno. Spyna, liežuvelis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rankena pagal LST EN 1125 reikalavimus ir standartus/Emergency exit handle ("antipanic") must be equipped with a bar handle, combined with a lever handle. Handle material - stainless steel. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). The handle must comply with LST EN 1125 standards.

DURŲ PRITRAUKĖJAI/DOOR CLOSERS:

DP01 - Ant viršaus montuojamas pritraukėjas, bėgėlinis, montuojamas ant durų varčios ir staktos. Tinkamas priešgaisrinėms ir priešdūminėms durims. Varčios plotis iki 1400mm. Atidarymas iki 180°. Su greičio regulatoriumi. Pritaikomas su šiaame projekte specifikuojamomis durimis. Su palengvinimu atidarymui, atidarymo jėga ~7kg. Medžiagiškumas nerūdijančio plieno. Su galimybe fiksuoti 90° ir 180° padėtyje. Ištestuotas pagal LST EN 1154. Tinkamas naudoti intensyviai naudojamuose visuomeniniuose pastatuose. Specifikacija gali būti tikslinama pagal gamintojo/tiekėjo rekomendacijas susiderinus sprendinius su PV ir architektais/Surface-mounted closer with a rail, mounted on the door leaf and frame. Suitable for fire-rated and smoke-proof doors. Door leaf width up to 1400mm. Opening up to 180°. Equipped with a speed regulator. Compatible with the doors specified in this project. Includes an opening assistance mechanism, with an opening force of approximately 7kg. Material: stainless steel. Can be fixed at 90° and 180° positions. Tested according to LST EN 1154. Suitable for use in high-traffic public buildings. Specifications may be adjusted based on manufacturer/supplier recommendations in coordination with the project supervisor (PV) and architects.

DURŲ ATMUŠĖJAI/DOOR STOPS:

DA01 - Vertikaliai tvirtinama durų atmuša. Pozicija derinama DP metu su interjero projektuoju. Medžiagiškumas - nerūdijantis plienas su guma/silikonu juodos spalvos. Be matomų tvirtinimų. Durų atmušėjai dedami prie visų durų. Reprezentacinėse duryse ir nestandardinėse vietose į duris montuojami vidiniai durų ribotuvai. Specifikacija gali būti tikslinama pagal gamintojo/tiekėjo rekomendacijas susiderinus sprendinius su PV ir architektais/Vertically mounted door stop. Position to be coordinated during the DP phase with the interior designers. Material: stainless steel with black rubber/silicone. No visible fixings. Door stops are installed at all doors. For representative doors and non-standard locations, internal door limiters are installed. Specifications may be adjusted based on manufacturer/supplier recommendations in coordination with the project supervisor (PV) and architects.

ORO VENTILIACINĖS GROTELĖS/AIR VENTILATION GRILLES::

DOV01 - Akustinės oro ventiliacijos grotelės montuojamos virš durų. Sprendinį žiūrėti ŠVOK dalyje/Acoustic air ventilation grilles installed above doors. See HVAC section for solution details.

DOV02 - Tarp durų ir grindų paliekamas tarpas oro pratekėjimui arba frezuojamos durys. Tarpo dydis tikslinamas pagal reikalingą durų pralaidumą orui/A gap is left between the door and the floor for air circulation, or the doors are grooved. The size of the gap is determined based on the required airflow capacity.

PASTABOS:

- Gaminių konstrukcija, spalva, dizainas, staktos mazgą, durų rankenas ir vyrius derinti su PV ir architektais pasirinkus tiekėją/The construction, color, design, frame assembly, door handles, and hinges of the products must be coordinated with the project supervisor (PV) and architects after selecting the supplier.
- Priešgaisrinis reikalavimas būtina tikrinti projekto gaisrinės saugos dalyje/Fire safety requirements must be checked in the fire safety section of the project.
- Visų gaminių matmenis ir kiekius tikrinti statybos vietoje/All product dimensions and quantities must be verified on-site.
- Brėžinyje nurodytas angos konstrukcijoje matmuo/The dimension of the opening in the structure is indicated on the drawing.
- Durų atmušėjai turi būti visur, kur varčia ar rankena gali atsiremti į sieną ar kitus paviršius/Door stops must be installed wherever the door leaf or handle could hit a wall or other surfaces.
- Gaisro metu turi atsiblokuoti evakuacinių kelių elektromagnetinės durų sklendės evakuacijos keliuose evakuacijos kryptimi iš gaisrinio skyriaus, kuriame kilo gaisras. Apsauga turi turėti galimybę rankiniu nuotoliniu būdu atblokuoti pastato evakuacinių kelių durų užraktus/In the event of a fire, the electromagnetic locks on escape route doors must automatically unlock in the direction of evacuation from the fire compartment where the fire occurred. Security must be able to remotely unlock evacuation route doors manually.
- Prieš gaminant duris, visos durų angos turi būti paruoštos: išlygintos, nutinkuotos (mūro, gelžbetonio) ir permatuotos (durų angos aukštis ir plotis nurodyti brėžiniuose)/Before manufacturing doors, all door openings must be prepared: leveled, plastered (masonry, reinforced concrete), and re-measured (door opening height and width are indicated in the drawings).
- Evakuacinių durų varčios plotis ≥ 900 mm, dvivėrių durų varčių pločiai: pirma varčia ≥ 900 mm, antra varčia ≥ 300 mm/The width of escape route door leaves must be ≥ 900 mm, and for double doors, the width of the first leaf must be ≥ 900 mm, and the second leaf ≥ 300 mm.
- Durų į ŽN san. mazgus durų varčios plotis ≥ 850 mm/The width of the door leaf for doors to sanitary units for people with disabilities must be ≥ 850 mm.
- Gaminiai užsakomi pagal darbo projekto ir gamintojo pateiktus brėžinius, derinant su PV ir architektais/Products are ordered based on the working project and drawings provided by the manufacturer, in coordination with PV and architects.
- Visus mazgus gamintojas turi suderinti su PV ir architektais/All assemblies must be approved by the manufacturer in coordination with PV and architects.
- Visus pakeitimus derinti su PV ir architektais/Any changes must be coordinated with PV and architects.
- Žiniaraščiuose pateikti kieki yra projektiniai. Medžiagų kiekių žiniaraščiai turi būti tikslinami DP stadijoje ir objekte/The quantities presented in the schedules are project estimates. The material quantities in the schedules must be revised during the working project stage and on-site.
- Vadovautis visu techniniu reglamentu, ne tik medžiagų bei gaminių kiekių žiniaraščiais/Follow the full technical regulations, not just the material and product quantity schedules.
- Sprendinius vertinti kartu su technine specifikacija: **TS-14**/Solutions must be evaluated in conjunction with the technical specification: **TS-14**.

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
07/22-01-TP-SA.SKŽ-2	21	31	A

VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS/INTERIOR DOOR SCHEDULE

D7-xx - DURYS | TECHNINES PATALPAS/DOORS TO TECHNICAL ROOMS

MONTAVIMAS/INSTALLATION - Pagal gamintojo technologiją/According to the manufacturer's specifications.
DURŲ STAKTOS, RĖMAS/DOOR FRAME – Metalo konstrukcija. Stakta sienos pločio. Durys be apvadų arba apvadas minimalus paviršiumi lygus su siena/ Metal construction. The frame width matches the thickness of the wall. The door is without trim or has minimal trim, flush with the wall surface.
VARČIA/DOOR LEAF – Plieninio lakšto. Užpildas pagal gamintoją. Turi atitikti gaisrinę klasę nurodytą specifikacijoje/Steel sheet. Core as per the manufacturer's specification. Must meet the fire rating specified in the documentation.
PAVIRŠIUS/FINISH - Lygus, dažytas. Durų varčios ir staktos abi pusės vienosodos/Smooth, painted. Both sides of the door leaf and frame are identical.
SPALVA/COLOR - Pagal durų žiniaraštį. Balta arba raudona/ruda/As specified in the door schedule. White or red/brown.
SANDARUMAS/SEALING - Perimetru montuojama silikoninio pagrindo sandarinimo tarpinė/A silicone-based sealing gasket is installed around the perimeter.
ATSPARUMAS/RESISTANCE - Atitinka gaisrinę klasę nurodytą specifikacijoje. Paviršius atsparus: braižymui, trinčiams, smūgiams, temperatūrų svyravimui, drėgmei, šviesai, purvui, valymui buitine chemija/Complies with the fire rating specified in the documentation. The surface is resistant to: scratches, abrasion, impacts, temperature fluctuations, moisture, light, dirt, and cleaning with household chemicals.

VYRIAI/HINGES:

TIPAS/TYPE – Atviro arba uždaro tipo (kiekis pagal gamintojo rekomendacijas)/Exposed or concealed (quantity as per the manufacturer's recommendations).
SPALVA/COLOR - Natūrali metalo arba durų spalva/Natural metal or door color.
MEDŽIAGIŠKUMAS/MATERIAL - Nerūdijančio plieno/Stainless steel.

SLENKSTIS/THRESHOLD:

MATMUO/DIMENSIONS - Ne aukštesnis nei 2cm/No higher than 2 cm.
MEDŽIAGIŠKUMAS/MATERIAL – plieninis/Steel.
SPALVA/COLOR - natūrali metalo/Natural metal.

DURŲ RANKENOS/DOOR HANDLES:

DR01 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Be užrakto. Liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis/Stainless steel, horizontal handle on both sides. No lock. The latch and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design).
DR02 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su spyna ir užrakinimo spragtuku. Spyna privalo būti tylaus veikimo. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With a lock and latch. The lock must operate quietly. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design).
DR03 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su spyna rakinama raktu. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos- nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rakinama raktu iš abiejų pusių/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With a lock, lockable with a key. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Key-operated from both sides.
DR04 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos- nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rakinama kortele iš vienos pusės/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Lockable with a card from one side.
DR05 - Nerūdijančio plieno, vertikali rankena abiejose pusėse. Su spyna rakinama raktu. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rankena 1400mm-1800mm ant pagrindinės varstomos varčios. Skerspjūvis apvalus. Rankenos skersmuo 30-40mm/ Stainless steel, vertical handle on both sides. With a lock, lockable with a key. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Vertical handle, 1400mm-1800mm in height, mounted on the main door leaf. Round cross-section, handle diameter 30-40mm.
DR06 - Nerūdijančio plieno, vertikali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rankena 1400mm-1800mm ant pagrindinės varstomos varčios. Skerspjūvis apvalus. Rankenos skersmuo 30-40mm/Stainless steel, vertical handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Vertical handle, 1400mm-1800mm in height, mounted on the main door leaf. Round cross-section, handle diameter 30-40mm.

0	2023 09 28	Statybos leidimui, konkursui/For building permit, tender procedure		
A	2024 12 02	Pridedama nuoroda į TS-23, durys D3/Added link to TS-23, doors D3		
LAIDA/ISSUE	DATA/DATE	LAIDOS STATUSAS/ISSUE STATUS		
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		UAB "STATYBOS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ BIURAS" VARNĖS G. 49, VILNIUS, LT - 06248 EL.P.:INFO@KONSULTANTUBIURAS.LT	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS/PROJECT NAME: VANDENS UOSTO KRANTINIŲ (8.5) NR. 21, 22, 23 REKONSTRAVIMO IR RANTINIŲ NR. 21A, 22A, 23 A STATYBOS, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDA, IR ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (7.2), NAUJOJO SODO G., KLAIPĖDA, STATYBOS PROJEKTAS /	
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas		
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		UAB "ARCHITEKTŪROS LINIJA" ALKŠTAICIŲ G. 12-2 GINTARAS.ČAIKAUSKAS	CONSTRUCTION OF WATER PORT QUAYS (8.5) NOS. 21, 22, 23 AND CONSTRUCTION OF QUAYS NOS. 21A, 22A, 23 A, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDA, AND CONSTRUCTION DESIGN OF THE ADMINISTRATIVE BUILDING (7.2), NAUJOJO SODO G., KLAIPĖDA	
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas		
A 017	SPDV	Gintaras Čaikauskas		
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		MB DEVI Sierak ar	STATINIO PAVADINIMAS IR NUMERIS/BUILDING NAME AND NUMBER: ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS/01-ADMINISTRATIVE BUILDING	
BM001290	ARCH.	Andrius Keizikas	KUMENTO PAVADINIMAS/DOCUMENT NAME:	
BM001281	ARCH.	Arnas Deltuva	VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS / INTERIOR DOOR SCHEDULE	
BM001292	ARCH.	Martynas Lukas	KUMENTO ŽYMUO/DOCUMENT NUMBER:	
LT	STATYTOJAS/CLIENT NAME: AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA/ KLAIPĖDA STATE SEAPORT AUTHORITY		07/22-01-TP-SA.SKŽ-2	LAPAS/ PAGE
			23	LAPŲ/ PAGES
				31

DR07 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvelis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminy. Rakinama kortele iš vienos pusės. Rankena ir spynos mechanizmas turi atitikti LST EN 179 reikalavimus ir standartus. Dvivėrėse duryse rankena montuojama ant abiejų varčių/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Lockable with a card from one side. The handle and lock mechanism must comply with LST EN 179 standards. For double doors, handles are installed on both leaves.

DR08 - Avarinio išėjimo rankena ("antipanic") turi būti komplektuojama su strypo formos rankena, derinant su nulenkiama rankena. Rankenos medžiagiškumas - nerūdijančio plieno. Spyna, liežuvelis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminy. Rankena pagal LST EN 1125 reikalavimus ir standartus/Emergency exit handle ("antipanic") must be equipped with a bar handle, combined with a lever handle. Handle material - stainless steel. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). The handle must comply with LST EN 1125 standards.

DURŲ PRITRAUKĖJAI/DOOR CLOSERS:

DP01 - Ant viršaus montuojamas pritraukėjas, bėgėlinis, montuojamas ant durų varčios ir staktos. Tinkamas priešgaisrinėms ir priešdūminėms durims. Varčios plotis iki 1400mm. Atidarymas iki 180°. Su greičio regulatoriumi. Pritaikomas su šiuo projekte specifikuojamomis durimis. Su palengvinimu atidarymui, atidarymo jėga ~7kg. Medžiagiškumas nerūdijančio plieno. Su galimybe fiksuoti 90° ir 180° padėtyje. Ištestuotas pagal LST EN 1154. Tinkamas naudoti intensyviai naudojamuose visuomeniniuose pastatuose. Specifikacija gali būti tikslinama pagal gamintojo/tiekėjo rekomendacijas susiderinus sprendinius su PV ir architektais/Surface-mounted closer with a rail, mounted on the door leaf and frame. Suitable for fire-rated and smoke-proof doors. Door leaf width up to 1400mm. Opening up to 180°. Equipped with a speed regulator. Compatible with the doors specified in this project. Includes an opening assistance mechanism, with an opening force of approximately 7kg. Material: stainless steel. Can be fixed at 90° and 180° positions. Tested according to LST EN 1154. Suitable for use in high-traffic public buildings. Specifications may be adjusted based on manufacturer/supplier recommendations in coordination with the project supervisor (PV) and architects.

DURŲ ATMUŠĖJAI/DOOR STOPS:

DA01 - Vertikaliai tvirtinama durų atmuša. Pozicija derinama DP metu su interjero projektuoju. Medžiagiškumas - nerūdijantis plienas su guma/silikonu juodos spalvos. Be matomų tvirtinimų. Durų atmušėjai dedami prie visų durų. Reprezentacinėse duryse ir nestandardinėse vietose į duris montuojami vidiniai durų ribotuvi. Specifikacija gali būti tikslinama pagal gamintojo/tiekėjo rekomendacijas susiderinus sprendinius su PV ir architektais/Vertically mounted door stop. Position to be coordinated during the DP phase with the interior designers. Material: stainless steel with black rubber/silicone. No visible fixings. Door stops are installed at all doors. For representative doors and non-standard locations, internal door limiters are installed. Specifications may be adjusted based on manufacturer/supplier recommendations in coordination with the project supervisor (PV) and architects.

ORO VENTILIACINĖS GROTELĖS/AIR VENTILATION GRILLES::

DOV01 - Akustinės oro ventiliacijos grotelės montuojamos virš durų. Sprendinį žiūrėti ŠVOK dalyje/Acoustic air ventilation grilles installed above doors. See HVAC section for solution details.

DOV02 - Tarp durų ir grindų paliekamas tarpas oro pratekėjimui arba frezuojamos durys. Tarpo dydis tikslinamas pagal reikalingą durų pralaidumą orui/A gap is left between the door and the floor for air circulation, or the doors are grooved. The size of the gap is determined based on the required airflow capacity.

PASTABOS:

- Gaminių konstrukcija, spalva, dizainas, staktos mazgą, durų rankenas ir vyrius derinti su PV ir architektais pasirinkus tiekėją/The construction, color, design, frame assembly, door handles, and hinges of the products must be coordinated with the project supervisor (PV) and architects after selecting the supplier.
- Priešgaisrinis reikalavimas būtina tikrinti projekto gaisrinės saugos dalyje/Fire safety requirements must be checked in the fire safety section of the project.
- Visų gaminių matmenis ir kiekius tikrinti statybos vietoje/All product dimensions and quantities must be verified on-site.
- Brėžinyje nurodytas angos konstrukcijoje matmuo/The dimension of the opening in the structure is indicated on the drawing.
- Durų atmušėjai turi būti visur, kur varčia ar rankena gali atsiremti į sieną ar kitas paviršius/Door stops must be installed wherever the door leaf or handle could hit a wall or other surfaces.
- Gaisro metu turi atsiblokuoti evakuacinių kelių elektromagnetinės durų sklendės evakuacijos keliuose evakuacijos kryptimi iš gaisrinio skyriaus, kuriame kilo gaisras. Apsauga turi turėti galimybę rankiniu nuotoliniu būdu atblokuoti pastato evakuacinių kelių durų užraktus/In the event of a fire, the electromagnetic locks on escape route doors must automatically unlock in the direction of evacuation from the fire compartment where the fire occurred. Security must be able to remotely unlock evacuation route doors manually.
- Prieš gaminant duris, visos durų angos turi būti paruoštos: išlygintos, nutinkuotos (mūro, gelžbetonio) ir permatuotos (durų angos aukštis ir plotis nurodyti brėžiniuose)/Before manufacturing doors, all door openings must be prepared: leveled, plastered (masonry, reinforced concrete), and re-measured (door opening height and width are indicated in the drawings).
- Evakuacinių durų varčios plotis ≥ 900 mm, dvivėrių durų varčių pločiai: pirma varčia ≥ 900 mm, antra varčia ≥ 300 mm/The width of escape route door leaves must be ≥ 900 mm, and for double doors, the width of the first leaf must be ≥ 900 mm, and the second leaf ≥ 300 mm.
- Durų į ŽN san. mazgus durų varčios plotis ≥ 850 mm/The width of the door leaf for doors to sanitary units for people with disabilities must be ≥ 850 mm.
- Gaminiai užsakomi pagal darbo projekto ir gamintojo pateiktus brėžinius, derinant su PV ir architektais/Products are ordered based on the working project and drawings provided by the manufacturer, in coordination with PV and architects.
- Visus mazgus gamintojas turi suderinti su PV ir architektais/All assemblies must be approved by the manufacturer in coordination with PV and architects.
- Visus pakeitimus derinti su PV ir architektais/Any changes must be coordinated with PV and architects.
- Žiniaraščiuose pateikti kieki yra projekciniai. Medžiagų kiekių žiniaraščiai turi būti tikslinami DP stadijoje ir objekte/The quantities presented in the schedules are project estimates. The material quantities in the schedules must be revised during the working project stage and on-site.
- Vadovautis visu techniniu reglamentu, ne tik medžiagų bei gaminių kiekių žiniaraščiais/Follow the full technical regulations, not just the material and product quantity schedules.
- Sprendinius vertinti kartu su technine specifikacija: **TS-14**/Solutions must be evaluated in conjunction with the technical specification: **TS-14**.

DOKUMENTO ŽYMUO:

07/22-01-TP-SA.SKŽ-2

Lapas	Lapų	Laida
24	31	A

VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS/INTERIOR DOOR SCHEDULE												
GAMINIO ŽYMUOJID	KIEKIS/QUANTITY	VAIZDAS PLANE/PLAN VIEW	VAIZDAS IŠ PRIEKIO/FRONT VIEW	VARČIOS KRYPTIS/OPENING	ANGOS MATMENYS (mm)/OPENING DIMENSIONS	SPALVA/COLOR	DEGUMO KLASĖ/FIRE RESISTANCE CLASS	AKUSTINĖ KLASĖ/ACOUSTIC CLASS	RANKENA/HANDLE	PRITRAUKĖJAS/CLOSER	ATMUŠĖJAS/STOP	ORO PRITEKĖJIMO GROTELĖS/AIR VENTILATION GRILLES
Pirmas aukštas/1st floor												
D7-1.01	1			Kairinė / left	1,050x2,200	Baltos/White	EI2 30-C3		DR04		DA01	
	1											
Antras aukštas/2nd floor												
D7-2.01	1			Dešinė / right	1,050x2,600	Baltos/White	EI2 30-C3					
D7-2.02	1			Kairinė / left	1,050x2,200	Baltos/White			DR01		DA01	
D7-2.03	1			Kairinė / left	1,050x2,600	Baltos/White	EW 30-C3		DR04		DA01	
D7-2.04	1			Kairinė / left	1,400x2,200	Baltos/White			DR01		DA01	
D7-2.05	1			Kairinė / left	1,400x2,200	Baltos/White	EI2 30-C3	Rw45dB	DR04		DA01	
	5											
Trečias aukštas/3rd floor												
D7-3.01	1			Dešinė / right	1,000x2,600	Raudonos/rudos / red/ brown	EW 30-C3		DR04		DA01	
D7-3.02	1			Dešinė / right	1,050x2,600	Raudonos/rudos / red/ brown	EI2 30-C3		DR04		DA01	
	2											
Ketvirtas aukštas/4th floor												
D7-4.01	1			Dešinė / right	1,000x2,600	Raudonos/rudos / red/ brown	EW 30-C3		DR04		DA01	
D7-4.02	1			Dešinė / right	1,050x2,600	Raudonos/rudos / red/ brown	EI2 30-C3		DR04		DA01	
	2											

GAMINIO ŽYMUOJID	KIEKIS/QUANTITY	VAIZDAS PLANE/PLAN VIEW	VAIZDAS IŠ PRIEKIO/FRONT VIEW	VARČIOS KRYPTIS/OPENING	ANGOS MATMENYS (mm)/OPENING DIMENSIONS	SPALVA/COLOR	DEGUMO KLASĖ/FIRE RESISTANCE CLASS	AKUSTINĖ KLASĖ/ACOUSTIC CLASS	RANKENA/HANDLE	PRITRAUKĖJAS/CLOSER	ATMUŠĖJAS/STOP	ORO PRITEKĖJIMO GROTELĖS/AIR VENTILATION GRILLES
Penktas aukštas/5th floor												
D7-5.01	1			Dešinė / right	1,000x2,600	Raudonos/rudos / red/ brown	EW 30-C3		DR04		DA01	
D7-5.02	1			Dešinė / right	1,050x2,600	Raudonos/rudos / red/ brown	EI2 30-C3		DR04		DA01	
	2											
Šeštas aukštas/6th floor												
D7-6.01	1			Dešinė / right	1,000x2,600	Raudonos/rudos / red/ brown	EW 30-C3		DR04		DA01	
D7-6.02	1			Dešinė / right	1,050x2,600	Raudonos/rudos / red/ brown	EI2 30-C3		DR04		DA01	
	2											
	14											

APRAŠAS/DESCRIPTION:

Žiūrėti: 07/22-01-TP-SA-SK2-2 (23 ir 24 lapas)/Refer to: 07/22-01-TP-SA-SK2-2 (Sheet 23 and 24)

PASTABOS/NOTES:

- Gaminų konstrukcija, spalva, dizainas, staktos mazgas, durų rankenas ir vėrinis turi būti derinami su PV ir architektais pasirinkus tiekėją/The construction, color, design, frame assembly, door handles, and hinges of the products must be coordinated with the project supervisor (PV) and architects after selecting the supplier.
- Prieš gaminius reikalingumus būtina tikrinti projekto gaminius saugos dalį/The safety requirements must be checked in the fire safety section of the project.
- Visų gaminių matmenys ir kiekius tikrinti statybos vietoje/All product dimensions and quantities must be verified on-site.
- Bežinyje nurodytas angos konstrukcijos matavimai/The dimension of the opening in the structure is indicated on the drawing.
- Durų stumėjas turi būti visur, kur varčia ar rankena gali atsidaryti/Door stops must be installed wherever the door leaf or handle could hit a wall or other surfaces.
- Gaisro metu turi atidaryti evakuacinių kelių elektromagnetinės durų skardos evakuacijos keliuose evakuacijos kryptimi iš to gaisrinio skyriaus, kuriame kilo gaisras. Apsauga turi turėti galimybę rankiniu nuotoliniu būdu atidaryti pastato evakuacinių kelių durų užraktus/In the event of a fire, the electromagnetic locks on escape route doors must automatically unlock in the direction of evacuation from the fire compartment where the fire occurred. Security must be able to remotely unlock evacuation route doors manually.
- Prieš gamiant duris, visos durų angos turi būti paruoštos: išlygintos, nutirkuotos (mo, pažibetinio) ir pamatuotos (durų angos aukštis ir plotis nurodyti brėžiniuose)/Before manufacturing doors, all door openings must be prepared: leveled, plastered (masonry, reinforced concrete), and re-measured (door opening height and width are indicated in the drawings).
- Evakuacinių durų varčios plotis ≥ 900 mm, dvieju durų varčių plotis: pirma varčia ≥ 900mm, antra varčia ≥ 300 mm/The width of escape route door leaves must be ≥ 900 mm, and for double doors, the width of the door leaf for doors to sanitary units for people with disabilities must be ≥ 850 mm.
- Durų į ŽN sien. mazgas durų varčios plotis ≥ 850 mm/The width of the door leaf for doors to sanitary units for people with disabilities must be ≥ 850 mm.
- Gaminiai užsakomi pagal darbo projekto ir gamintojo pateiktus brėžinius, derinti su PV ir architektais/Products are ordered based on the working project and drawings provided by the manufacturer, in coordination with PV and architects.
- Visus mazgus gamintojas turi suderinti su PV ir architektais/All assemblies must be approved by the manufacturer in coordination with PV and architects.
- Visus pakeitimus derinti su PV ir architektais/Any changes must be coordinated with PV and architects.
- Žiniaraščiui pateikti kiekius yra projekciniai. Medžiagų kiekių žiniaraščiui turi būti tikslinami DP stadijoje ir objekte/The quantities presented in the schedules are project estimates. The material quantities in the schedules must be revised during the working project stage and on-site.
- Vadovaujasi visų techniniu reglamentu, ne tik medžiagų bei gaminių kiekių žiniaraščiui/Follow the full technical regulations, not just the material and product quantity schedules.
- Sprendinius vertinti kartu su technine specifikacija: TS-14/Solutions must be evaluated in conjunction with the technical specification: TS-14.
- Durims D7-2.01 išpildyti TS-14.1 reikalavimus/For doors D7-2.01, fulfill the requirements of TS-14.1

0	2023 09 28	Statybos leidimui, konkursui
A	2024 12 02	Pridedama nuoroda TS-23, durys D3/Added link to TS-23, doors D3
LAIŠA/ISSUE		
KVAL. PATV. DOK. NR.	SPV	Gintaras Čaikauskas
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas
KVAL. PATV. DOK. NR.	ARCHITEKTŪROS LINIJA	
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas
A 017	SPDV	Gintaras Čaikauskas
KVAL. PATV. DOK. NR.	MB DE	
BM001290	ARCH.	Andrius Keizikas
BM001281	ARCH.	Arnas Deltuva
BM001292	ARCH.	Martynas Lukas
LT	STATYBOS KLIENTO VARDAS: AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KLAIPĖDOS STATE SEAPORT AUTHORITY	07/22-01-TP-SA-SK2-2
		25
		31

VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS/INTERIOR DOOR SCHEDULE

D8-xx - STIKLINĖS DURYS PAGRINDINIAME HOLE/GLASS DOORS IN THE MAIN HALL

MONTAVIMAS/INSTALLATION - Pagal gamintojo technologiją/According to the manufacturer's specifications.

DURŲ STAKTOS, RĖMAS/DOOR FRAME – Medžio faneruote dengtas gaminytis arba medžio masyvas. Stakta sienos pločio/Wood veneer-clad product or solid wood. The frame width matches the thickness of the wall.

VARČIA/DOOR LEAF – Saugus laminuotas stiklas/Laminated safety glass.

PAVIRŠIUS/FINISH - Realistiškos vertikalios krypties medžio tekstūros ir faktūros. Staktos abi sienos vienodos. Stiklas lygus/Realistic vertical wood grain texture. Both sides of the frame are identical. The glass is smooth.

SPALVA/COLOR - Rėmas natūralaus ąžuolo. Stiklas skaidrus/The frame is natural oak. The glass is clear.

ATSPARUMAS/RESISTANCE - paviršius atsparus: braižymui, trinčiai, smūgiams, temperatūrų svyravimui, drėgmei, šviesai, purvui, valymui buitine chemija/ The surface is resistant to: scratches, abrasion, impacts, temperature fluctuations, moisture, light, dirt, and cleaning with household chemicals.

VYRIAI/HINGES:

TIPAS/TYPE – Atviro arba uždaro tipo (kiekis pagal gamintojo rekomendacijas)/Exposed or concealed (quantity as per the manufacturer's recommendations).

SPALVA/COLOR - Natūrali metalo arba durų spalva/Natural metal or door color.

MEDŽIAGIŠKUMAS/MATERIAL - Nerūdijančio plieno/Stainless steel.

DURŲ RANKENOS/DOOR HANDLES:

DR01 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Be užraktų. Liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis/Stainless steel, horizontal handle on both sides. No lock. The latch and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design).

DR02 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su spyne ir užrakinimo spragtuku. Spyna privalo būti tylaus veikimo. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With a lock and latch. The lock must operate quietly. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design).

DR03 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su spyne rakinama raktu. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rakinama raktu iš abiejų pusių/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With a lock, lockable with a key. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Key-operated from both sides.

DR04 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rakinama kortele iš vienos pusės/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Lockable with a card from one side.

DR05 - Nerūdijančio plieno, vertikali rankena abiejose pusėse. Su spyne rakinama raktu. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rankena 1400mm-1800mm ant pagrindinės varstomos varčios. Skerspjūvis apvalus. Rankenos skersmuo 30-40mm/ Stainless steel, vertical handle on both sides. With a lock, lockable with a key. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Vertical handle, 1400mm-1800mm in height, mounted on the main door leaf. Round cross-section, handle diameter 30-40mm.

DR06 - Nerūdijančio plieno, vertikali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rankena 1400mm-1800mm ant pagrindinės varstomos varčios. Skerspjūvis apvalus. Rankenos skersmuo 30-40mm/Stainless steel, vertical handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Vertical handle, 1400mm-1800mm in height, mounted on the main door leaf. Round cross-section, handle diameter 30-40mm.

0	2023 09 28	Statybos leidimui, konkursui/For building permit, tender procedure		
A	2024 12 02	Pridedama nuoroda į TS-23, durys D3/Added link to TS-23, doors D3		
LAIDA/ISSUE	DATA/DATE	LAIDOS STATUSAS/ISSUE STATUS		
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		UAB "STATYBOS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ BIURAS" VARNĖS G. 49, VILNIUS, LT - 06248 E.L.P.:INFO@KONSULTANTUBIURAS.LT	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS/PROJECT NAME:	
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas	VANDENS UOSTO KRANTINIŲ (8.5) NR. 21, 22, 23 REKONSTRAVIMO IR KRANTINIŲ NR. 21A, 22A, 23 A STATYBOS, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDA, IR ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (7.2), NAUJOJO SODO G., KLAIPĖDA, STATYBOS PROJEKTAS /	
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		UAB "ARCHITEKTUROS LINIJA" ALKŠTAIČIŲ G. 12-2 GINTARAS.ČAIKAUSKAS	RECONSTRUCTION OF WATER PORT QUAYS (8.5) NOS. 21, 22, 23 AND CONSTRUCTION OF QUAYS NOS. 21A, 22A, 23 A, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDA, AND CONSTRUCTION DESIGN OF THE ADMINISTRATIVE BUILDING (7.2), NAUJOJO SODO G., KLAIPĖDA	
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas		
A 017	SPDV	Gintaras Čaikauskas	STATINIO PAVADINIMAS IR NUMERIS/BUILDING NAME AND NUMBER:	
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		MB DEVIŲNIPLIUS ARCHITEKTAI	01-ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS/01-ADMINISTRATIVE BUILDING	
BM001290	ARCH.	Andrius Keizikas	DOKUMENTO PAVADINIMAS/DOCUMENT NAME:	LAIDA/ISSUE
BM001281	ARCH.	Arnas Deltuva	VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS / INTERIOR DOOR SCHEDULE	A
BM001292	ARCH.	Martynas Lukas	DOKUMENTO ŽYMUO/DOCUMENT NUMBER:	LAPAS/PAGE
LT	STATYTOJAS/CLIENT NAME: AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA/ KLAIPĖDA STATE SEAPORT AUTHORITY		07/22-01-TP-SA.SKŽ-2	LAPŲ/PAGES
			26	31

DR07 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvelis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminy. Rakinama kortele iš vienos pusės. Rankena ir spynos mechanizmas turi atitikti LST EN 179 reikalavimus ir standartus. Dvivėrėse duryse rankena montuojama ant abiejų varčių/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Lockable with a card from one side. The handle and lock mechanism must comply with LST EN 179 standards. For double doors, handles are installed on both leaves.

DR08 - Avarinio išėjimo rankena ("antipanic") turi būti komplektuojama su strypo formos rankena, derinant su nulenkiamą rankena. Rankenos medžiagiškumas - nerūdijančio plieno. Spyna, liežuvelis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminy. Rankena pagal LST EN 1125 reikalavimus ir standartus/Emergency exit handle ("antipanic") must be equipped with a bar handle, combined with a lever handle. Handle material - stainless steel. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). The handle must comply with LST EN 1125 standards.

DURŲ PRITRAUKĖJAI/DOOR CLOSERS:

DP01 - Ant viršaus montuojamas pritraukėjas, bėgėlinis, montuojamas ant durų varčios ir staktos. Tinkamas priešgaisrinėms ir priešdūminėms durims. Varčios plotis iki 1400mm. Atidarymas iki 180°. Su greičio regulatoriumi. Pritaikomas su šiaame projekte specifikuojamomis durimis. Su palengvinimu atidarymui, atidarymo jėga ~7kg. Medžiagiškumas nerūdijančio plieno. Su galimybe fiksuoti 90° ir 180° padėtyje. Ištestuotas pagal LST EN 1154. Tinkamas naudoti intensyviai naudojamuose visuomeniniuose pastatuose. Specifikacija gali būti tikslinama pagal gamintojo/tiekėjo rekomendacijas susiderinus sprendinius su PV ir architektais/Surface-mounted closer with a rail, mounted on the door leaf and frame. Suitable for fire-rated and smoke-proof doors. Door leaf width up to 1400mm. Opening up to 180°. Equipped with a speed regulator. Compatible with the doors specified in this project. Includes an opening assistance mechanism, with an opening force of approximately 7kg. Material: stainless steel. Can be fixed at 90° and 180° positions. Tested according to LST EN 1154. Suitable for use in high-traffic public buildings. Specifications may be adjusted based on manufacturer/supplier recommendations in coordination with the project supervisor (PV) and architects.

DURŲ ATMUŠĖJAI/DOOR STOPS:

DA01 - Vertikaliai tvirtinama durų atmuša. Pozicija derinama DP metu su interjero projektuotojais. Medžiagiškumas - nerūdijantis plienas su guma/silikonu juodos spalvos. Be matomų tvirtinimų. Durų atmušėjai dedami prie visų durų. Reprezentacinėse duryse ir nestandartinėse vietose į duris montuojami vidiniai durų ribotuvai. Specifikacija gali būti tikslinama pagal gamintojo/tiekėjo rekomendacijas susiderinus sprendinius su PV ir architektais/Vertically mounted door stop. Position to be coordinated during the DP phase with the interior designers. Material: stainless steel with black rubber/silicone. No visible fixings. Door stops are installed at all doors. For representative doors and non-standard locations, internal door limiters are installed. Specifications may be adjusted based on manufacturer/supplier recommendations in coordination with the project supervisor (PV) and architects.

ORO VENTILIACINĖS GROTELĖS/AIR VENTILATION GRILLES::

DOV01 - Akustinės oro ventiliacijos grotelės montuojamos virš durų. Sprendinį žiūrėti ŠVOK dalyje/Acoustic air ventilation grilles installed above doors. See HVAC section for solution details.

DOV02 - Tarp durų ir grindų paliekamas tarpas oro pratekėjimui arba frezuojamos durys. Tarpo dydis tikslinamas pagal reikalingą durų pralaidumą orui/A gap is left between the door and the floor for air circulation, or the doors are grooved. The size of the gap is determined based on the required airflow capacity.

PASTABOS:

- Gaminių konstrukcija, spalva, dizainas, staktos mazgą, durų rankenas ir vyrius derinti su PV ir architektais pasirinkus tiekėją/The construction, color, design, frame assembly, door handles, and hinges of the products must be coordinated with the project supervisor (PV) and architects after selecting the supplier.
- Priešgaisrinis reikalavimus būtina tikrinti projekto gaisrinės saugos dalyje/Fire safety requirements must be checked in the fire safety section of the project.
- Visų gaminių matmenis ir kiekius tikrinti statybos vietoje/All product dimensions and quantities must be verified on-site.
- Brėžinyje nurodytas angos konstrukcijoje matmuo/The dimension of the opening in the structure is indicated on the drawing.
- Durų atmušėjai turi būti visur, kur varčia ar rankena gali atsiremti į sieną ar kitus paviršius/Door stops must be installed wherever the door leaf or handle could hit a wall or other surfaces.
- Gaisro metu turi atsiblokuoti evakuacinių kelių elektromagnetinės durų sklendės evakuacijos keliuose evakuacijos kryptimi iš gaisrinio skyriaus, kuriame kilo gaisras. Apsauga turi turėti galimybę rankiniu nuotoliniu būdu atblokuoti pastato evakuacinių kelių durų užraktus/In the event of a fire, the electromagnetic locks on escape route doors must automatically unlock in the direction of evacuation from the fire compartment where the fire occurred. Security must be able to remotely unlock evacuation route doors manually.
- Prieš gaminant duris, visos durų angos turi būti paruoštos: išlygintos, nutinkuotos (mūro, gelžbetonio) ir permatuotos (durų angos aukštis ir plotis nurodyti brėžiniuose)/Before manufacturing doors, all door openings must be prepared: leveled, plastered (masonry, reinforced concrete), and re-measured (door opening height and width are indicated in the drawings).
- Evakuacinių durų varčios plotis ≥ 900 mm, dvivėrių durų varčių pločiai: pirma varčia ≥ 900 mm, antra varčia ≥ 300 mm/The width of escape route door leaves must be ≥ 900 mm, and for double doors, the width of the first leaf must be ≥ 900 mm, and the second leaf ≥ 300 mm.
- Durų į ŽN san. mazgus durų varčios plotis ≥ 850 mm/The width of the door leaf for doors to sanitary units for people with disabilities must be ≥ 850 mm.
- Gaminiai užsakomi pagal darbo projekto ir gamintojo pateiktus brėžinius, derinant su PV ir architektais/Products are ordered based on the working project and drawings provided by the manufacturer, in coordination with PV and architects.
- Visus mazgus gamintojas turi suderinti su PV ir architektais/All assemblies must be approved by the manufacturer in coordination with PV and architects.
- Visus pakeitimus derinti su PV ir architektais/Any changes must be coordinated with PV and architects.
- Žiniaraščiuose pateikti kieki yra projektiniai. Medžiagų kiekių žiniaraščiai turi būti tikslinami DP stadijoje ir objekte/The quantities presented in the schedules are project estimates. The material quantities in the schedules must be revised during the working project stage and on-site.
- Vadovautis visu techniniu reglamentu, ne tik medžiagų bei gaminių kiekių žiniaraščiais/Follow the full technical regulations, not just the material and product quantity schedules.
- Sprendinius vertinti kartu su technine specifikacija: **TS-14**/Solutions must be evaluated in conjunction with the technical specification: **TS-14**.

DOKUMENTO ŽYMUO:

07/22-01-TP-SA.SKŽ-2

Lapas Lapų Laida

27

31

A

VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS/INTERIOR DOOR SCHEDULE

GAMINIO ŽYMUO/ID	KIEKIS/QUANTITY	VAIZDAS PLANE/PLAN VIEW	VAIZDAS IŠ PRIEKIO/FRONT VIEW	VARČIOS KRYPTIS/OPENING	ANGOS MATMENYS (mm)/OPENING DIMENSIONS	SPALVA/COLOR	DEGUMO KLASĖ/FIRE RESISTANCE CLASS	AKUSTINĖ KLASĖ/ACOUSTIC CLASS	RANKENA/HANDLE	PRITRAUKĖJAS/CLOSER	ATMUŠĖJAS/STOP	ORO PRITEKĖJIMO GROTELĖS/AIR VENTILATION GRILLES
Pirmas aukštas/1st floor												
D8-1.01	1			Kairinė / left	1,050x3,810	Ažuolas (faneruotė)/ Oak (veneer)			DR05		DA01	
	1											

APRAŠAS/DESCRIPTION:

Žiūrėti: 07/22-01-TP-SA.SKŽ-2 (26 ir 27 lapas)/Refer to: 07/22-01-TP-SA.SKŽ-2 (Sheet 26 and 27)

PASTABOS/NOTES:

- Gaminų konstrukciją, spalvą, dizainą, staktos mazgą, durų rankenas ir vryius derinti su PV ir architektais pasirinkus tiekėją/The construction, color, design, frame assembly, door handles, and hinges of the products must be coordinated with the project supervisor (PV) and architects after selecting the supplier.
- Priešgaisrinius reikalavimus būtina tikrinti projekto gaisrinės saugos dalyje/Fire safety requirements must be checked in the fire safety section of the project.
- Visų gaminių matmenis ir kiekius tikrinti statybos vietoje/All product dimensions and quantities must be verified on-site.
- Brėžinyje nurodytas angos konstrukcijoje matmuo/The dimension of the opening in the structure is indicated on the drawing.
- Durų atmušėjai turi būti visur, kur varčia ar rankena gali atsitrenkti į sieną ar kitus paviršius/Door stops must be installed wherever the door leaf or handle could hit a wall or other surfaces.
- Gaisro metu turi atsiblokuoti evakuacinių kelių elektromagnetinės durų sklendės evakuacijos keliuose evakuacijos kryptimi iš to gaisrinio skyriaus, kuriame kilo gaisras. Apsauga turi turėti galimybę rankiniu nuotoliniu būdu atblokuoti pastato evakuacinių kelių durų užraktus/In the event of a fire, the electromagnetic locks on escape route doors must automatically unlock in the direction of evacuation from the fire compartment where the fire occurred. Security must be able to remotely unlock evacuation route doors manually.
- Prieš gaminant duris, visos durų angos turi būti paruoštos: išlygintos, nutinkuotos (mūro, gelžbetonio) ir permatuotos (durų angos aukštis ir plotis nurodyti brėžiniuose)/Before manufacturing doors, all door openings must be prepared: leveled, plastered (masonry, reinforced concrete), and re-measured (door opening height and width are indicated in the drawings).
- Evakuacinių durų varčios plotis ≥ 900 mm, dvivėrių durų varčių pločiai: pirmą varčią ≥ 900 mm, antrą varčią ≥ 300 mm/The width of escape route door leaves must be ≥ 900 mm, and for double doors, the width of the first leaf must be ≥ 900 mm, and the second leaf ≥ 300 mm.
- Durų į ŽN san. mazgus durų varčios plotis ≥ 850 mm/The width of the door leaf for doors to sanitary units for people with disabilities must be ≥ 850 mm.
- Gaminiai užsakomi pagal darbo projekto ir gamintojo pateiktus brėžinius, derinant su PV ir architektais/Products are ordered based on the working project and drawings provided by the manufacturer, in coordination with PV and architects.
- Visus mazgus gamintojas turi suderinti su PV ir architektais/All assemblies must be approved by the manufacturer in coordination with PV and architects.
- Visus pakeitimus derinti su PV ir architektais/Any changes must be coordinated with PV and architects.
- Žiniaraščiuose pateikti kieki yra projekciniai. Medžiagų kiekių žiniaraščiai turi būti tikslinami DP stadijoje ir objekte/The quantities presented in the schedules are project estimates. The material quantities in the schedules must be revised during the working project stage and on-site.
- Vadovautis visu techniniu reglamentu, ne tik medžiagų bei gaminių kiekių žiniaraščiais/Follow the full technical regulations, not just the material and product quantity schedules.
- Sprendinius vertinti kartu su technine specifikacija: TS-14/Solutions must be evaluated in conjunction with the technical specification: TS-14.

0	2023 09 28	Statybos leidimui, konkursui		
A	2024 12 02	Pridedama nuoroda į TS-23, durys D3/Added link to TS-23, doors D3		
LAI DA/ISSUE	DATA/DATE	LAI DOS STATUSAS/ISSUE STATUS		
KVAL. PATV. DOK. NR.		UAB "STATYBOS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ BIURAS" VARNĖS G. 49, VILNIUS, LT - 06248 ELP.INFO@KONSULTANTUBIURAS.LT	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS/PROJECT NAME:	
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas		
KVAL. PATV. DOK. NR.		UAB "ARCHITEKTŪROS LINIJA" ALKŠTAČIU G. 12-3 GINTARAS ČAIKAUSKAS		
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas		
A 017	SPDV	Gintaras Čaikauskas		
KVAL. PATV. DOK. NR.		MB D DEVYNI PLUS ARCHITEKTAI	STATINIO PAVADINIMAS IR NUMERIS/BUILDING NAME AND NUMBER:	
			ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS/01-ADMINISTRATIVE BUILDING	
BM001290	ARCH.	Andrius Keizikas	DOCUMENTO PAVADINIMAS/DOCUMENT NAME:	LAI DA/ISSUE
BM001281	ARCH.	Arnas Deltuva	VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS / INTERIOR DOOR SCHEDULE	A
BM001292	ARCH.	Martynas Lukas	M 1:200	
			DOCUMENTO ŽYMUO/DOCUMENT NUMBER:	LAPAS/PAGE
LT	STATYTOJAS/CLIENT NAME:	UAB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO INŽENYRINĖS KLAIPĖDA STATE SEAPORT AUTHORITY	07/22-01-TP-SA.SKŽ-2	LAPŲ/PAGES
			28	31

VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS/INTERIOR DOOR SCHEDULE

D9-xx - DURYS RŪSYJE/BASEMENT DOORS

MONTAVIMAS/INSTALLATION - Pagal gamintojo technologiją/According to the manufacturer's specifications.
DURŲ STAKTOS, RĖMAS/DOOR FRAME – Metalo konstrukcija. Stakta sienos pločio. Galimi apvadai ant sienos/Metal construction. The frame width matches the thickness of the wall. Wall trim may be used.
VARČIA/DOOR LEAF – Plieninio lakšto. Užpildas pagal gamintoją. Turi atitikti gaisrinę klasę nurodytą specifikacijoje/Steel sheet. Core as per the manufacturer's specification. Must meet the fire rating specified in the documentation.
PAVIRŠIUS/FINISH - Lygus, dažytas. Durų varčios ir staktos abi pusės vienodos/Smooth, painted. Both sides of the door leaf and frame are identical.
SPALVA/COLOR - Balta/White.
SANDARUMAS/SEALING - Perimetru montuojama silikoninio pagrindo sandarinimo tarpinė/A silicone-based sealing gasket is installed around the perimeter.
ATSPARUMAS/RESISTANCE - Atitinka gaisrinę klasę nurodytą specifikacijoje. Paviršius atsparus: braižymui, trinčiams, smūgiams, temperatūrų svyravimui, drėgmei, šviesai, purvui, valymui buitine chemija/Complies with the fire rating specified in the documentation. The surface is resistant to: scratches, abrasion, impacts, temperature fluctuations, moisture, light, dirt, and cleaning with household chemicals.

VYRIAI/HINGES:
TIPAS/TYPE – Atviro arba uždaro tipo (kiekis pagal gamintojo rekomendacijas)/Exposed or concealed (quantity as per the manufacturer's recommendations).
SPALVA/COLOR - Natūrali metalo arba durų spalva/Natural metal or door color.
MEDŽIAGIŠKUMAS/MATERIAL - Nerūdijančio plieno/Stainless steel.

SLENKSTIS/THRESHOLD:
MATMUO/DIMENSIONS - Ne aukštesnis nei 2cm/No higher than 2 cm.
MEDŽIAGIŠKUMAS/MATERIAL – plieninis/Steel.
SPALVA/COLOR - natūrali metalo/Natural metal.

DURŲ RANKENOS/DOOR HANDLES:
DR01 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Be užrakto. Liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis/Stainless steel, horizontal handle on both sides. No lock. The latch and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design).
DR02 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su spyna ir užrakinimo spragtuku. Spyna privalo būti tylaus veikimo. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With a lock and latch. The lock must operate quietly. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design).
DR03 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su spyna rakinama raktu. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos- nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rakinama raktu iš abiejų pusių/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With a lock, lockable with a key. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Key-operated from both sides.
DR04 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos- nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rakinama kortele iš vienos pusės/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Lockable with a card from one side.
DR05 - Nerūdijančio plieno, vertikali rankena abiejose pusėse. Su spyna rakinama raktu. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rankena 1400mm-1800mm ant pagrindinės varstomos varčios. Skerspjūvis apvalus. Rankenos skersmuo 30-40mm/ Stainless steel, vertical handle on both sides. With a lock, lockable with a key. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Vertical handle, 1400mm-1800mm in height, mounted on the main door leaf. Round cross-section, handle diameter 30-40mm.
DR06 - Nerūdijančio plieno, vertikali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvėlis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rankena 1400mm-1800mm ant pagrindinės varstomos varčios. Skerspjūvis apvalus. Rankenos skersmuo 30-40mm/Stainless steel, vertical handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Vertical handle, 1400mm-1800mm in height, mounted on the main door leaf. Round cross-section, handle diameter 30-40mm.

0	2023 09 28	Statybos leidimui, konkursui/For building permit, tender procedure		
A	2024 12 02	Pridedama nuoroda į TS-23, durys D3/Added link to TS-23, doors D3		
LAIDA/ISSUE	DATA/DATE	LAIDOS STATUSAS/ISSUE STATUS		
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		UAB "STATYBOS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ BIURAS" VARNĖS G. 49, VILNIUS, LT - 06248 EL.P.:INFO@KONSULTANTUBIURAS.LT	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS/PROJECT NAME: VANDENS UOSTO KRANTINIŲ (8.5) NR. 21, 22, 23 REKONSTRAVIMO IR KRANTINIŲ NR. 21A, 22A, 23 A STATYBOS, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDA, IR ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO (7.2), NAUJOJO SODO G., KLAIPĖDA, STATYBOS PROJEKTAS /	
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas		
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		UAB "ARCHITEKTUROS LINIJA" ALKŠTAIČIŲ G. 12-2 GINTARAS.ČAIKAUSKAS	RECONSTRUCTION OF WATER PORT QUAYS (8.5) NOS. 21, 22, 23 AND CONSTRUCTION OF QUAYS NOS. 21A, 22A, 23 A, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDA, AND CONSTRUCTION DESIGN OF THE ADMINISTRATIVE BUILDING (7.2), NAUJOJO SODO G., KLAIPĖDA	
A 017	SPV	Gintaras Čaikauskas		
A 017	SPDV	Gintaras Čaikauskas	STATINIO PAVADINIMAS IR NUMERIS/BUILDING NAME AND NUMBER: 1-ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS/01-ADMINISTRATIVE BUILDING	
KVAL. PATV. DOK. NR./ QUAL. APPROVED DOC. NO.		MB DE	DOKUMENTO PAVADINIMAS/DOCUMENT NAME:	LAIDA/ISSUE
BM001290	ARCH.	Andrius Keizikas	VIDAUS DURŲ ŽINIARAŠTIS / INTERIOR DOOR SCHEDULE	A
BM001281	ARCH.	Arnas Deltuva		
BM001292	ARCH.	Martynas Lukas	DOKUMENTO ŽYMUO/DOCUMENT NUMBER:	LAPAS/PAGE
LT	STATYTOJAS/CLIENT NAME: AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA/ KLAIPĖDA STATE SEAPORT AUTHORITY		07/22-01-TP-SA.SKŽ-2	LAPŲ/PAGES
			29	31

DR07 - Nerūdijančio plieno, horizontali rankena abiejose pusėse. Su elektromagnetine įėjimo kontrole. Spyna, liežuvelis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rakinama kortele iš vienos pusės. Rankena ir spynos mechanizmas turi atitikti LST EN 179 reikalavimus ir standartus. Dvivėrėse duryse rankena montuojama ant abiejų varčių/Stainless steel, horizontal handle on both sides. With electromagnetic access control. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). Lockable with a card from one side. The handle and lock mechanism must comply with LST EN 179 standards. For double doors, handles are installed on both leaves.

DR08 - Avarinio išėjimo rankena ("antipanic") turi būti komplektuojama su strypo formos rankena, derinant su nulenkiamą rankena. Rankenos medžiagiškumas - nerūdijantis plienas. Spyna, liežuvelis ir visos uždėtinės detalės turi būti tokios pačios spalvos - nerūdijančio plieno, vientisas gaminytis. Rankena pagal LST EN 1125 reikalavimus ir standartus/Emergency exit handle ("antipanic") must be equipped with a bar handle, combined with a lever handle. Handle material - stainless steel. The lock, latch, and all attached parts must be the same color - stainless steel (one-piece design). The handle must comply with LST EN 1125 standards.

DURŲ PRITRAUKĖJAI/DOOR CLOSERS:

DP01 - Ant viršaus montuojamas pritraukėjas, bėgėlinis, montuojamas ant durų varčios ir staktos. Tinkamas priešgaisrinėms ir priešdūminėms durims. Varčios plotis iki 1400mm. Atidarymas iki 180°. Su greičio regulatoriumi. Pritaikomas su šiaame projekte specifikuojamomis durimis. Su palengvinimu atidarymui, atidarymo jėga ~7kg. Medžiagiškumas nerūdijančio plieno. Su galimybe fiksuoti 90° ir 180° padėtyje. Ištestuotas pagal LST EN 1154. Tinkamas naudoti intensyviai naudojamuose visuomeniniuose pastatuose. Specifikacija gali būti tikslinama pagal gamintojo/tiekėjo rekomendacijas susiderinus sprendinius su PV ir architektais/Surface-mounted closer with a rail, mounted on the door leaf and frame. Suitable for fire-rated and smoke-proof doors. Door leaf width up to 1400mm. Opening up to 180°. Equipped with a speed regulator. Compatible with the doors specified in this project. Includes an opening assistance mechanism, with an opening force of approximately 7kg. Material: stainless steel. Can be fixed at 90° and 180° positions. Tested according to LST EN 1154. Suitable for use in high-traffic public buildings. Specifications may be adjusted based on manufacturer/supplier recommendations in coordination with the project supervisor (PV) and architects.

DURŲ ATMUŠĖJAI/DOOR STOPS:

DA01 - Vertikaliai tvirtinama durų atmuša. Pozicija derinama DP metu su interjero projektuoju. Medžiagiškumas - nerūdijantis plienas su guma/silikonu juodos spalvos. Be matomų tvirtinimų. Durų atmušėjai dedami prie visų durų. Reprezentacinėse duryse ir nestandardinėse vietose į duris montuojami vidiniai durų ribotuvai. Specifikacija gali būti tikslinama pagal gamintojo/tiekėjo rekomendacijas susiderinus sprendinius su PV ir architektais/Vertically mounted door stop. Position to be coordinated during the DP phase with the interior designers. Material: stainless steel with black rubber/silicone. No visible fixings. Door stops are installed at all doors. For representative doors and non-standard locations, internal door limiters are installed. Specifications may be adjusted based on manufacturer/supplier recommendations in coordination with the project supervisor (PV) and architects.

ORO VENTILIACINĖS GROTELĖS/AIR VENTILATION GRILLES::

DOV01 - Akustinės oro ventiliacijos grotelės montuojamos virš durų. Sprendinį žiūrėti ŠVOK dalyje/Acoustic air ventilation grilles installed above doors. See HVAC section for solution details.

DOV02 - Tarp durų ir grindų paliekamas tarpas oro pratekėjimui arba frezuojamos durys. Tarpo dydis tikslinamas pagal reikalingą durų pralaidumą orui/A gap is left between the door and the floor for air circulation, or the doors are grooved. The size of the gap is determined based on the required airflow capacity.

PASTABOS:

- Gaminių konstrukcija, spalva, dizainas, staktos mazgą, durų rankenas ir vyrius derinti su PV ir architektais pasirinkus tiekėją/The construction, color, design, frame assembly, door handles, and hinges of the products must be coordinated with the project supervisor (PV) and architects after selecting the supplier.
- Priešgaisrinis reikalavimas būtina tikrinti projekto gaisrinės saugos dalyje/Fire safety requirements must be checked in the fire safety section of the project.
- Visų gaminių matmenis ir kiekius tikrinti statybos vietoje/All product dimensions and quantities must be verified on-site.
- Brėžinyje nurodytas angos konstrukcijoje matmuo/The dimension of the opening in the structure is indicated on the drawing.
- Durų atmušėjai turi būti visur, kur varčia ar rankena gali atsitrekti į sieną ar kitus paviršius/Door stops must be installed wherever the door leaf or handle could hit a wall or other surfaces.
- Gaisro metu turi atsiblokuoti evakuacinių kelių elektromagnetinės durų sklendės evakuacijos keliuose evakuacijos kryptimi iš gaisrinio skyriaus, kuriame kilo gaisras. Apsauga turi turėti galimybę rankiniu nuotoliniu būdu atblokuoti pastato evakuacinių kelių durų užraktus/In the event of a fire, the electromagnetic locks on escape route doors must automatically unlock in the direction of evacuation from the fire compartment where the fire occurred. Security must be able to remotely unlock evacuation route doors manually.
- Prieš gaminant duris, visos durų angos turi būti paruoštos: išlygintos, nutinkuotos (mūro, gelžbetonio) ir permatuotos (durų angos aukštis ir plotis nurodyti brėžiniuose)/Before manufacturing doors, all door openings must be prepared: leveled, plastered (masonry, reinforced concrete), and re-measured (door opening height and width are indicated in the drawings).
- Evakuacinių durų varčios plotis ≥ 900 mm, dvivėrių durų varčių pločiai: pirma varčia ≥ 900 mm, antra varčia ≥ 300 mm/The width of escape route door leaves must be ≥ 900 mm, and for double doors, the width of the first leaf must be ≥ 900 mm, and the second leaf ≥ 300 mm.
- Durų į ŽN san. mazgus durų varčios plotis ≥ 850 mm/The width of the door leaf for doors to sanitary units for people with disabilities must be ≥ 850 mm.
- Gaminiai užsakomi pagal darbo projekto ir gamintojo pateiktus brėžinius, derinant su PV ir architektais/Products are ordered based on the working project and drawings provided by the manufacturer, in coordination with PV and architects.
- Visus mazgus gamintojas turi suderinti su PV ir architektais/All assemblies must be approved by the manufacturer in coordination with PV and architects.
- Visus pakeitimus derinti su PV ir architektais/Any changes must be coordinated with PV and architects.
- Žiniaraščiuose pateikti kieki yra projektiniai. Medžiagų kiekių žiniaraščiai turi būti tikslinami DP stadijoje ir objekte/The quantities presented in the schedules are project estimates. The material quantities in the schedules must be revised during the working project stage and on-site.
- Vadovautis visu techniniu reglamentu, ne tik medžiagų bei gaminių kiekių žiniaraščiais/Follow the full technical regulations, not just the material and product quantity schedules.
- Sprendinius vertinti kartu su technine specifikacija: **TS-14**/Solutions must be evaluated in conjunction with the technical specification: **TS-14**.

DOKUMENTO ŽYMUO:	Lapas	Lapų	Laida
07/22-01-TP-SA.SKŽ-2	30	31	A

