



**PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga, adresas: Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel. +370 421 61 700, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288733050

Tiekėjams

2025-05- Nr. S- -(22.9)

**DĖL VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO IR VIEŠOJO PIRKIMO
PROCEDŪRŲ ATIDĖJIMO**

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) skelbiamos apklausos būdu Kiemo teritorijos prie daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu: P. Mašiotų g. 41, Pakruojis, remonto darbų (toliau – Darbai) viešąjį pirkimą (toliau – pirkimas; pirkimo ID – 2536187) ir informuoja, kad iš prie pirkimo prisijungusio tiekėjo yra gauti klausimai, į kuriuos pirkimo komisija teikia atsakymus.

1 Klausimas. *„Rangovas įvertinęs konkurso Nr. 2536187 Kiemo teritorijos prie daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu: P. Mašiotų g. 41, Pakruojis, remonto darbų viešasis pirkimas (Skelbiama apklausa), sutarties projektą - prašo perkančiosios organizacijos koreguoti sutarties projekto sąlygas. Pažymėtina, jog kai darbų atlikimo laikotarpis yra 6 mėn. arba ilgesnis, pirkimo vykdytojas privalo numatyti sutartyje nurodytos fiksuotos kainos peržiūros sąlygas. Bent viena peržiūros sąlyga turi numatyti kainos perskaičiavimą dėl aplinkybių nesusijusių su mokesčių pasikeitimu. Šiuo metu sutarties projekto 32 ir 33 punktai numato, jog darbų kaina gali būti koreguojama tik pasikeitus PVM mokesčiui. Prašome koreguoti sutarties projektą ir numatyti kainos perskaičiavimo sąlygą dėl bendrojo kainų lygio pokyčio.“*

1 Atsakymas. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 54 punkte yra nurodyta, kad: *„Pirkimo vykdytojas privalo numatyti su mokesčių pasikeitimu nesusijusių sutarties kainos peržiūros sąlygą, kai prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra ilgesnė negu 6 (šeši) mėnesiai.“*. Atkreipiame dėmesį, kad Metodikos 1 punkte yra nurodyta, kad mažos vertės viešojo pirkimo atveju Metodika rekomenduojama vadovautis, tai reiškia, kad mažos vertės viešiesiems pirkimams Metodika yra rekomendacinio pobūdžio ir nėra privaloma. Atsižvelgiant į tai, nurodome, kad šiuo atveju pirkimas yra mažos vertės ir pirkimo sutarties sąlygos nėra keičiamos.

2 Klausimas. *„Techninė užduotis, DKŽI, pozicija Nr.11. "Šaligatvio pasluoksnio įrengimas". Prašome patikslinti įkainį, nes sąmatinis kodas nesimato pilnai N57P - ?“.*

2 Atsakymas. N57P-3502.

3 Klausimas. *„I. Išnagrinėjus pirkimo dokumentus, DKŽ (darbų kiekių žiniarašius) yra pozicijų, kuriose trūksta arba nesimato („pdf“) informacijos vertinimui:*

DKŽ_I

1. P. 11. Nurodyta „Šaligatvio pasluoksnio įrengimas“

Prašome patikslinti pasluoksnio medžiagiškumą ir sluoksnio storį.“

Atsakymas. Dolomitinė skalda, frakcija 2-5 mm, storis nurodytas sąmatoje 3 cm.

„2. P. 12 nurodyta „<Betoninių trinkelėlių įrengimas...>“

Prašome nurodyti trinkelėlių storį (ir kitus išmatavimus bei spalvą).“

Atsakymas. Betoninės trinkelės 60 mm X 200 mm, pilka.

„DKŽ_II

3. P. 11. Nurodyta „<...skaldos pasluoksnio įrengimas...>“

Prašome patikslinti kokios frakcijos skaldą vertinti?“.

Atsakymas. Frakcija 0-22 mm.

„4. P. 14. Nurodyta „<...dolomitinės skaldos taisymas...>“

Prašome patikslinti kokios frakcijos skaldą vertinti?“.

Atsakymas. Frakcija 0-22 mm.

„5. P. 17. Nurodyta „<...asfaltbetonio dangos įengimas...>“ su senu asfalto markės žymėjimu.

Prašome patikslinti kokios markės asfaltbetonį vertinti? (pvz. AC 16 PD)“.

Atsakymas. Asfaltbetonio markė AC 16 PD.

„DKŽ_III

6. P. 6 nurodyta „<Betonių trinkelė įrengimas...>“

Prašome nurodyti trinkelė storį (ir kitus išmatavimus bei spalvą).“.

Atsakymas. Betoninės trinkelės 60 mm X 200 mm, pilka.

„II. Pirkimo sąlygų 5 priede 12.1. punkte nurodyta „<...ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Darbų lokalinę sąmatą...>“

Prašome pateikti darbų kiekių žiniaraščius „excel“ (darbiniu) formatu, kuriuos tiekėjai galėtų užpildyti ir pateikti laimėjimo atveju ir nekiltų neaiškumų dėl darbų aprašymų ir kt.

Prašome patvirtinti, kad pateiktą DKŽ kartu su pasiūlymu pateikti nereikės.“.

Atsakymas. Pateikiame Darbų kiekių žiniaraščius Excel formatu. Darbų lokalinės sąmatos kartu su pasiūlymu pateikti nereikia.

„III. Dėl esamų neatitikimų/trūkstamos informacijos pirkimo dokumentuose, prašome pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą.“.

Atsakymas. Informuojame, kad yra pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas bei atidedama susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais, data ir laikas, atitinkamai – 2025 m. gegužės 16 d. 9 val. 00 min. ir 2025 m. gegužės 16 d. 9 val. 30 min.

Taip pat, informuojame, kad pagrindinėje pirkimo informacijoje, kuri pateikiama CVP IS, yra nurodyta, kad „Paiškinimų termino pabaiga: 12/05/2025 00:00“. Atsižvelgiant į tai, kad prašymo pateikti paaiškinimą terminas jau yra praėjęs ir jo pakeisti CVP IS nėra galimybės, apie šio termino pakeitimą informuojame šiuo raštu ir nurodome, kad paaiškinimų termino pabaiga: 14/05/2025 00:00.

Tiekėjai, norėdami ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai arba pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA. Darbų kiekių žiniaraščiai Excel formatu.

Komisijos pirmininkė

Eglė Ilekytė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Pakruojo rajono savivaldybės administracija 288733050, Kęstučio 4, Pakruojis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO IR VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ ATIDĖJIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-12 Nr. S-2338
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Ilekytė, Vyriausioji specialistė, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	EGLĖ ILEKYTĖ, Pakruojo rajono savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-12 15:44:01 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-12 15:44:07 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-02 09:48:14 – 2028-07-01 09:48:14
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Pakruojo rajono savivaldybės administracija, i.k. 288733050 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:13:23 iki 2027-12-18 11:13:23
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.84.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-05-12 15:50:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-05-12 15:50:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys