

Tiekėjams  
Teikiama CVP IS priemonėmis

2025-05-13

## **DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „SURENKAMOS KONSTRUKCIJOS TENTINIS ANGARAS – PALAPINĖ SU VARTAIS IR MONTAVIMU“, PIRKIMO ID 2517895, TIEKĖJŲ PAKLAUSIMŲ**

Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) 2025 m. gegužės 7 d. ir 12 d., CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų paklausimus (pranešimų ID 184663 ir 192232) dėl pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų ir išnagrinėjusi teikia atsakymus į pateiktus klausimus:

**1. Klausimas:** Prašau patikslinkite pirkimo objektui keliamus sniego bei vėjo apkrovos reikalavimus. Dvigubo cinkuoto rėmo reikalavimas netaikant apkrovų reikalavimo yra beprasmis. PVZ.: vienas tiekėjas naudoja konstrukcinį plieną su 4mm sienele, kitas 1,2mm. Vienas naudoja didesnius profilius nei kitas ir pan.

**1. Atsakymas:** Perkančioji organizacija nutarė atsisakyti reikalavimo dėl dvigubo cinkuoto rėmo ir atitinkamai patikslinti Pirkimo dokumentų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 7 punktą: „*Tarpai tarp arkų ne daugiau kaip 2,5 m*“.

**2. Klausimas:** Ar reikalaujamas aukštis 7.50 m ir taikomas sienai ar kraigui? Vidinis ar išorinis?

**2. Atsakymas:** Tiekėjo prašoma nurodyti išorinį palapinės aukštį.

**3. Klausimas:** Patikslinkite vartų tipą. Stumdomi ar pakeliami ir pan.

**3. Atsakymas:** Tiekėjas gali pasiūlyti tiek stumdomų, tiek pakeliamų vartų tipą.

**4. Klausimas:** Ant kokio pagrindo statoma palapinė? Ar tvirtinimas 1 m armatūriniais ankeriais pirkėjui tinkamas?

**4. Atsakymas:** Patiksliname, kad palapinė bus statoma ant betoninio pagrindo. Tvirtinimas 1 m armatūriniais ankeriais perkančiajai organizacijai yra tinkamas.

**5. Klausimas:** Palapinės nepapuola į nei vieną iš 22 gaminių grupių kuriems keliami CE reikalavimai. T.y. palapinėms atskiroms dalims (PVC tentui, durims, tvirtinimo elementams ir kt) galima pateikti atskirus CE sertifikatus, tačiau konstrukcijai galėtų būti taikomas pvz EN1090 reikalavimas kaip CE pagrindas. Vertinu, kad CE reikalavimas gaminiui kaip tokiam yra perteklinis ir ribojantis konkurenciją.

**5. Atsakymas:** Atsižvelgiant į tai, kad palapinė bus naudojama pavojingoms atliekoms sandėliuoti, būtina užtikrinti, kad gamins turėtų CE sertifikatą.

**6. Klausimas:** Prašau PVC tentui taikyti taip pat 3 proc. paklaidą. Pagrindiniai Europos gamintojai deklaruoja 900g/m<sup>2</sup> medžiagos svorį.

**6. Atsakymas:** Perkančioji organizacija nutarė pritarti tiekėjo parašymui ir atitinkamai patikslinti Pirkimo dokumentų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 7 punktą: „PVC tento tankis: nuo 900 g/m<sup>2</sup>“.

**7. Klausimas:** PVC tento tankis ir storis. Mūsų siūlomo angaro tentas yra segmentinis (ne ištisinis), todėl taikomi kiek kitokie reikalavimai tentui. Šiuo atveju mūsų naudojamas PVC tentas yra 680 g/m<sup>2</sup> tankio ir 0,5 mm storio, tačiau dėl konstrukcijos specifikos pilnai atitinka reikiamus tvirtumo, sandarumo ir eksploatacinius parametrus. Ar galėtume pateikti pasiūlymą su tokiomis tento charakteristikomis?

**7. Atsakymas:** Pažymime, kad siekiant užtikrinti tentinės palapinės kuo ilgesnį naudojimą ir patvarumą, siūlomos palapinės tankis turėtų būti ne mažesnis kaip 900 g/m<sup>2</sup>.

**8. Klausimas:** Angaro aukštis. Nurodytas aukštis – nuo 7,5 m. Mūsų siūlomo sprendimo aukštis kraige – 7,0 m, o šoninių sienų aukštis – 4,0 m. Toks sprendimas užtikrina pilną vidaus erdvės funkcionalumą ir gali atitikti faktinius poreikius. Tokiu atveju galėtume Jums pasiūlyti vartus net 3,7 metrų aukščio bei 4,8 metrų pločio. Ar tai būtų laikoma tinkamu sprendimu?

**8. Atsakymas:** Patiksliname, kad toks sprendimas perkančiajai organizacijai būtų tinkamas.

**9. Klausimas:** Angaro matmenys ir bendras plotas. Mūsų siūlomo angaro matmenys – 30 m ilgio ir 15 m pločio atitinka konkurso reikalavimuose nurodytas ribas. Tačiau bendras plotas būtų 450 m<sup>2</sup>, kas yra daugiau nei 3 % mažiau nei nurodytas 465 m<sup>2</sup>. Prašome patikslinti, ar galimas toks sprendimas, kai matmenys atitinka reikalavimus, bet bendras plotas yra 1,05 m<sup>2</sup> mažesnis už numatytą?

**9. Atsakymas:** Patiksliname, kad toks sprendimas yra galimas.

Komisija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 str. 4 d. 1 p. „Perkančioji organizacija privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminus, kad visi pirkime norintys dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija, <...> jeigu dėl kokių nors priežasčių papildoma su pirkimo dokumentais susijusi informacija būtų pateikiama likus mažiau kaip 6 dienoms, supaprastinto pirkimo atveju – 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“, nutarė pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. gegužės 21 d. 10 val. 00 min., o prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus priėmimo terminą – iki 2025 m. gegužės 15 d. 10 val. 00 min.

Pagarbiai

Viešųjų pirkimų komisija