

**VYDŪNO G., TAURAGĖS M., TAURAGĖS R. SAV., REKONSTRAVIMO IR PAVIRŠINIŲ  
NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS DARBAI  
(VIEŠOJO PIRKIMO ID 2111265)**

Tiekėjams

**DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTO KLAUSIMO NAGRINĖJIMO**

2025 m. gegužės d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydama viešąjį pirkimą „Vydūno g., Tauragės m., Tauragės r. sav., rekonstravimo ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai“ CVP IS priemonėmis gavo Tiekėjo klausimą.

Išnagrinėjus gautą klausimą teikiame atsakymą į jį (klausimo kalba netaisyta):

**1. Klausimas.** Techninės specifikacijos:

**1.3. ATRAMOS**

1.3.1. Metalinė cinkuota apšvietimo atrama. Kūginė EN1461 cinkuota metalinė apšvietimo atrama virš žemės paviršiaus H= 8m. Padengta apsauginiu 80 µm cinko sluoksniu, metalo storis 3mm. Durelės įleidžiamos ( be tarpinių), durelių sandarumo klasė IP54. Pritaikyta naudoti III-ame Lietuvos vėjo apkrovos rajone. Gelžbetoniniai padai su vertikalumą reguliuojančiais varžtais. Tvirtinama įleidžiant į betoninį pamatą. Spalva RAL9004. Standartas LST EN 12767 Mažai energiją absorbuojančios LE. Klausimas: Pagal ką vadovautis? Pagal EN1461 cinko vidutinis storis kai sienelė 3mm turi būti 55 µm (pridedu ištrauką iš standarto). Ar papildomai cinkuoti išgaunant 80 µm. Ir po to dažant RAL9004 spalva?

**Atsakymas.** Vadovautis EN1461 standartu arba lygiaverčiu. Cinko vidutinis storis kai sienelė yra 3 mm, turi būti ne mažiau 55 µm.

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Nora Trakšeliene

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	viešieji pirkimai
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTO KLAUSIMO NAGRINĖJIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-05-13 Nr. VPP-76
<b>Adresatas</b>	-
<b>Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data</b>	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius- Specialistė Nora Trakšeliienė 2025-05-13
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius</b>	0
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

---