

2025-05-14

VANDENTIEKIO TINKLŲ NAUJA STATYBA IR REKONSTRUKCIJA LIEPOJOS G., J. JANONIO, ŠVYTURIO, STADIONO, PARKO IR H. MANTO GATVĖSE
KLAIPĖDOJE

Pirkimo Nr. 2405312

Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr. 1

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

Eil. Nr.	Tiekėjų klausimai	Perkančiojo subjekto atsakymai
1.	Prašome patikslinti kokio tipo vamzdžius vertinti klojimui uždaru būdu: PE100 RC PAS 1075 2 tipo ar PE100 RC PAS1075 3 tipo.	Teikiant pasiūlymą privaloma vertinti (atliekant darbus montuoti) visas medžiagas/jrenginius pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ prieduose pateikiamų techniniuose darbo projektuose (I Pirkimo dalis – Projektas1; II Pirkimo dalis – Projektas2) nustatytus techninius reikalavimus. Šiuo konkrečiu atveju, kaip tai nustatyta techniniuose darbo projektuose, PE100 RC vamzdžiai turi atitikti PAS 1075 2 tipą.
2.	SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „VANDENTIEKIO TINKLŲ NAUJA STATYBA IR REKONSTRUKCIJA LIEPOJOS G., J. JANONIO, ŠVYTURIO, STADIONO, PARKO IR H. MANTO GATVĖSE KLAIPĖDOJE“ ATVIRO KONKURSO Specialiųjų sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 1.1 p, numatyta, kad: „Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar kelias sutartis dėl to paties objekto savo jėgomis yra tinkamai atlikęs vandentiekio ir/ar nuotekų inžinierinių tinklų naujos statybos ir/ar rekonstrukcijos ir/ar renovacijos ir/ar remonto darbus (be projektavimo)*: I dalis: kurių vertė yra ne mažesnė kaip 1.400.000,00 Eur be PVM; II dalis: kurių vertė yra ne mažesnė kaip 1.700.000,00 Eur be PVM“. Ar tiekėjas teisingai supranta, kad viena ar kelios sutartys, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 1.400.000,00 Eur be PVM (I dalis), 1.700.000,00 Eur	Kaip pats dalyvis uždavęs klausimą iš esmės ir nurodo, specialiųjų Pirkimo sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 1.1 p. kelia reikalavimą: „Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar kelias sutartis dėl to paties objekto savo jėgomis yra tinkamai atlikęs vandentiekio ir/ar nuotekų inžinierinių tinklų naujos statybos ir/ar rekonstrukcijos ir/ar renovacijos ir/ar remonto darbus (be projektavimo)*:...“. Kitaip tariant, siekiant atitikti šį reikalavimą, tiekėjas gali remtis viena ar keliomis sutartimis tačiau dėl to paties vieno konkretaus objekto.

	be PVM (II dalis) turi būti iš vieno konkretaus objekto? Ar tiekėjas gali pasiremti viena ar keliomis sutartimis iš skirtingų objektų?	
3.	Prašome patikslinti, ar tiekėjams I ar II pirkimo dalyje reikia įsivertinti archeologinius tyrimus?	<p>Pirkimu archeologiniai tyrimai neperkami.</p> <p>Tikslinamas specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2 p. pateikiamas II Pirkimo dalies reikalavimas (apibrėžiant šios dalies apimtį ir dalyką) išbraukiant nuostatą: „Vykdant II pirkimo dalies darbus Rangovas turės atlikti Archeologinius tyrimus vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2013.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“.</p> <p>Papildomai paaiškintina, kad tuo atveju jei atliekant statybos darbus būtų aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbus atliekantys asmenys pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 p. privalės pranešti Perkančiajam subjektui (Užsakovui) ir savivaldybės paveldosaugos padaliniiui. Esant objektyviam poreikiui dėl archeologinių tyrimų atlikimo, Perkantysis subjektas tokius tyrimus įsigys atskiru viešuoju pirkimu, kol bus vykdomi atitinkami tyrimai, vadovaujantis specialiųjų Pirkimo sąlygų 6 priedo „Sutarties projektas“ 2.9.6. p. Pirkimo sutartis, darbų ar dalies darbų vykdymas bus stabdomi.</p> <p>Pridedamas aktualios redakcijos specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“.</p>
4.	I dalies įkainių žiniaraštyje eil. nr. 2.4 nenurodyti d2000 šulinio kiekiai. Prašome patikslinti žiniaraštį.	<p>Tikslinama specialiųjų Pirkimo sąlygų 15.1 priedo „Įkainių žiniaraštis I pirkimo dalis“ 2.4. dalis nustatant:</p> <p>„Surenkamas g/b šulinys DN2000 mm Hvid.= 3.00 m, iš elementų su užlaidomis, sandarinimu, sienų hidroizoliacija, lipynėmis, įskaitant montavimo darbus“, mato vienetas: „kompl. (m³)“, kiekis: „1 (3,50)“;</p> <p>„Ketinis dangtis DN700, sunkus (apgrova D400), su sandarinimo elementais“, mato vienetas: „vnt.“, kiekis: „1“;</p> <p>„Flanšinis keturšakis DN400/100, įskaitant įrengimo darbus“, mato vienetas: „vnt.“, kiekis: „1“;</p> <p>„Virinamas PE atvamzdis su laisvu flanšu DN400/DN450, įskaitant įrengimo darbus“, mato vienetas: „vnt.“, kiekis: „2“;</p> <p>„Virinamas PE atvamzdis su laisvu flanšu DN100/DN110, įskaitant įrengimo darbus“, mato vienetas: „vnt.“, kiekis: „1“;</p> <p>„Sklendė (trumpa) DN100, įskaitant įrengimo darbus“, mato vienetas: „vnt.“, kiekis: „2“;</p>

		<p>„Sklandė (trumpa) DN400, įskaitant įrengimo darbus“, mato vienetas: „vnt.“, kiekis: „1“;</p> <p>„Prieduobės (500x500 mm) įrengimas šulinyje“, mato vienetas: „kompl.“, kiekis: „1“;</p> <p>„Betoninės atramos po sklandėmis ir jungiamosiomis dalimis“, mato vienetas: „m³“, kiekis: „0,44“.</p> <p>Papildomai Perkantysis subjektas savo iniciatyva patikslina: naikinama (išbraukiama) specialiųjų Pirkimo sąlygų 15.1 priedo „Įkainių žiniaraštis I pirkimo dalis“ 5.15. eilutė „Tinklų apsaugos zonų įteisinimas“; naikinama (išbraukiama) specialiųjų Pirkimo sąlygų 15.2 priedo „Įkainių žiniaraštis II pirkimo dalis“ 5.13. eilutė „Tinklų apsaugos zonų įteisinimas“.</p> <p>Pridedami aktualios redakcijos specialiųjų Pirkimo sąlygų 15.1 priedas „Įkainių žiniaraštis I pirkimo dalis“ ir specialiųjų Pirkimo sąlygų 15.2 priedas „Įkainių žiniaraštis II pirkimo dalis“.</p>
5.	<p>Pateiktame projekte nurodytas surenkamų vandentiekio kamerų įrengimas. Prašome pateikti kamerų detalizaciją, iš kokių konkrečiai elementų turės būti įrengtos kameros.</p> <p>Ar vandentiekio kameros turės būtina būti įrengiamos iš surenkamų elementų, ar galės būti monolitinės, betonuojamos vietoje, jei taip, prašome pateikti įrengimo detalizaciją.</p> <p>Ar įrengiant surenkamas vandentiekio kameras, bus galima keisti jų matmenis išlaikant numatytą kameros dydį kubais.</p>	<p>Pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus, prieš statybos darbų pradžią, Rangovas privalės parengti statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą, kuriame turės būti nustatomi konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimai, nurodomi statinio projekto įgyvendinimo būdai ir metodai, numatomos konkrečios priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu (STR 1.06.01:2016).</p> <p>Specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ pateikiamų Pirkimu perkamų darbų techninių darbo projektų (I ir II Pirkimo dalių) rengėjas atsakydamas į klausimą ar vandentiekio kameros turės būtina būti įrengiamos iš surenkamų elementų, ar galės būti monolitinės, betonuojamos vietoje, rekomenduoja vadovautis Lietuvoje plačiai taikomais techniniais sprendiniais, pateiktais UAB „Ekoprojektas“ techninių sprendimų kataloguose (pvz., Albumas LV 1.2 „Stačiakampių šulinių statybinės konstrukcijos“), kurie atitinka šalyje nusistovėjusių projektavimo ir statybos praktiką (šios rekomendacijos nėra privalomo pobūdžio). Kamerų matmenų koregavimas (pvz., keičiant plotį ar ilgį) bus (būtų) galimas tik tokiu atveju, jeigu užtikrinami STR 2.07.01:2003 14 priedo reikalavimai.</p>
6.	<p>Pirkimo dokumentuose tarp reikšmingiausių medžiagomis I ir II dalyse laikomų medžiagų nurodytos apšiltinimui naudojamos termoizoliacinės</p>	<p>Pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ pateikiamų Pirkimu perkamų darbų techninių darbo projektų (I ir II Pirkimo</p>

	<p>medžiagos. Prašome nurodyti, kurioje pirkimo dalyje ir kokiam darbui naudojamos minėtos medžiagos. Prašome patikslinti, kokios jų techninės specifikacijos ir kiekiai.</p>	<p>dalių) reikalavimus, darbus vykdant šaltuoju metų laiku, kai vykdant statybos darbus pažeidžiama medžio šaknų sistema, kad neiššaltų šaknys, jas būtina apšiltinti. Be to, žemės darbų pertraukų metu, gruntas turi būti uždengiamas apšiltinimo sluoksniu arba atliekamas pašildymas. Atsižvelgiant į tai, kad tokie apšiltinimo darbai bei jų kiekiai Pirkimo dokumentuose atskirai nėra išskiriami, papildomai aprašomi ar apibūdinami nustatant konkrečias technines savybes, tačiau pagal darbų atlikimo bendrus terminus neišvengiamai bus atliekami ir šaltuoju metų sezonu, juos privaloma įtraukti į bendrąsias darbų ir medžiagų sąnaudas. Atsižvelgiant į tai, kad apšiltinimo medžiagos bus naudojamos atvirose erdvėse, ko pasėkoje galimas apšiltinimo termoizoliacinių medžiagų pateikimas ne tik į aplinką bet net ir į gruntinius vandenis, naudojant šias medžiagas būtina užtikrinti aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi. Todėl apšiltinimui naudojamos termoizoliacinės medžiagos privalo atitikti LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aktualios redakcijos Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 18 p. nurodomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (reikalavimus).</p>
7.	<p>Dėl kvalifikacinių reikalavimų 1.1. punkto: Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar kelias sutartis dėl to paties objekto savo jėgomis yra tinkamai atlikęs vandentiekio ir ar nuotekų inžinerinių tinklų naujos statybos ir/ar rekonstrukcijos ir/ar renovacijos ir ar/remonto darbus (be projektavimo)*: I dalis kurių vertė yra ne mažesnė kaip 1.400.000,00 Eur be PVM; II dalis kurių vertė yra ne mažesnė kaip 1.700.000,00 Eur be PVM;.... Ar jungtinės veiklos partneriu patirtis gali sumuotis, partneriams įvykdžius po kelis objektus? Kiekvieno partnerio atlikti objektai sumuojasi ir gaunama bendra reikalinga įvykdymo suma?</p>	<p>Kaip pats dalyvis uždavęs klausimą iš esmės ir nurodo, specialiųjų Pirkimo sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 1.1 p. kelia reikalavimą: „<i>Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar kelias sutartis dėl to paties objekto savo jėgomis yra tinkamai atlikęs vandentiekio ir/ar nuotekų inžinerinių tinklų naujos statybos ir/ar rekonstrukcijos ir/ar renovacijos ir/ar remonto darbus (be projektavimo)*:...</i>“. Kitaip tariant, siekiant atitikti šį reikalavimą, tiekėjas gali remtis viena ar keliomis sutartimis tačiau dėl to paties vieno konkretaus objekto.</p>
8.	<p>Prašome nurodyti koks turi būti garantinis terminas reikšmingiausių medžiagų?</p>	<p>Atskirų reikalavimų reikšmingiausių medžiagų garantiniams terminams Pirkimo dokumentai nenustato.</p>
9.	<p>Prašome pateikti grafiko formą ir nurodyti visus darbus, kurie turi atsispindėti grafike?</p>	<p>Atskirų reikalavimų darbų atlikimo grafiko formai kaip po tokiai Pirkimo dokumentai nenustato, pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 6.1.8. p. reikalavimus tiekėjai teikdami pasiūlymus Pirkimui privalo kiekvienai Pirkimo daliai atskirai pateikti tos Pirkimo dalies laisvos formos darbų</p>

		atlikimo grafiką. Pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2 p. reikalavimus, siekiant užtikrinti Užsakovo galimybę tinkamai kontroliuoti darbų eigą, darbų atlikimo grafike turi būti aiškiai numatyta kuriuo darbų vykdymo metu bus atliekami kokie konkretūs darbai (žemės, vamzdynų montavimo, šulinių, dangų atstatymo ir t. t.).
10.	Ar teikiant grafiką reikalaujama nurodyti kiek kokių mechanizmų ir žmonių dirbs ?	Reikalavimo darbų atlikimo grafike nurodyti kiek kokių mechanizmų bus naudojama (dirbs), Pirkimo dokumentai nenumato. Pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2 p. reikalavimus, siekiant užtikrinti specialiųjų Pirkimo sąlygų 6 priedo „Sutarties projektas“ specialiųjų sąlygų 2.9.1. – 2.9.3. punktuose nurodytų sutarties stabdymo aplinkybių lygiateisiškumo ir aiškumo reikalavimus, darbų atlikimo grafike turi būti nurodyta koku metu (periodu) koks skaičius darbuotojų vykdys darbus (dirbs) statybvietė.
11.	Prašome aiškiai nurodyti kurių konkrečiai (nurodykite žiniaraščio pozicijas) kaliojo ketaus fasoninių dalių deklaracijas pateikti su pasiūlymu.	Specialiųjų Pirkimo sąlygų 15.1 priede „Įkainių žiniaraštis I pirkimo dalis“ ir 15.2 priede „Įkainių žiniaraštis II pirkimo dalis“ nurodomos „pozicijos“ (darbų vienetų apibūdinimai) yra sustambinti ir juose dažnu atveju nėra pateikiama atskira informacija apie darbams naudojamas kaliojo ketaus fasonines dalis atskirai. Atitinkamo gamintojo ir (ar) importuotojo rašytiniai patvirtinimai ir (ar) saugos duomenų lapai ir (ar) gamintojo bandymų ataskaitos, protokolai ir (ar) gamintojo ir (ar) importuotojo deklaracijos (pateikiant objektyvius įrodymus) ir (ar) aplinkosauginės produkto deklaracijos ir (ar) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atliktų bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai dokumentai (kaip dalyvis įvardina „deklaracijos“) turi būti pateiktos visoms Pirkimu perkamiems darbams numatomoms naudoti kaliojo ketaus fasoninėms dalims.
12.	Prašome patvirtinti, kad su pasiūlymu rangovui užtenka pateikti tik medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas ir, kad pateikus ESD, nereikia pateikinti šių dokumentų: rašytiniai patvirtinimai ir (ar) saugos duomenų lapai ir (ar) gamintojo bandymų ataskaitos, protokolai ir (ar) gamintojo ir (ar) importuotojo deklaracijos (pateikiant objektyvius įrodymus) ir (ar) aplinkosauginės produkto deklaracijos ir (ar) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atliktų bandymų protokolai?	Kaip pats dalyvis uždavęs klausimą iš esmės cituoja nuo pat Pirkimo paskelbimo specialiųjų Pirkimo sąlygų 1.5. p. (analogiškai nurodoma specialiųjų Pirkimo sąlygų 9 priedo „Deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo forma“ 1 p. (turi būti pridedama)), kur nurodoma „... > <i>atitinkamo gamintojo ir (ar) importuotojo rašytiniai patvirtinimai ir (ar) saugos duomenų lapai ir (ar) gamintojo bandymų ataskaitos, protokolai ir (ar) gamintojo ir (ar) importuotojo deklaracijos (pateikiant objektyvius įrodymus) ir (ar) aplinkosauginės produkto deklaracijos ir (ar) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atliktų bandymų</i>

		<i>protokolai, arba kiti lygiaverčiai dokumentai...“</i> , jei tiekėjas pateiks medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas iš kurių bus galima nustatyti siūlomų medžiagų atitiktį Pirkimo dokumentų techniniams reikalavimams, tokios eksploatacinių savybių deklaracijos bus laikomos lygiaverčiais dokumentais ir kitų, kaip alternatyviai nurodomų, atitinkamų techninių pasirinktinių dokumentų pateikinėti nereikės.
13.	Prašome paaiškinti „gamintojo ir (ar) importuotojo deklaracijos (pateikiant objektyvius įrodymus)“ kas turi būti pateikiama kaip objektyvus įrodymas?	Kaip nurodyta pateikiant atsakymą į klausimą Nr. 12, specialiųjų Pirkimo sąlygų 1.5. p. ir analogiškai specialiųjų Pirkimo sąlygų 9 priedo „Deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo forma“ 1 p., nurodomos pateikiamų dokumentų alternatyvos „ <i>ir (ar)</i> “ galiausiai nurodant „ <i>arba kiti lygiaverčiai dokumentai</i> “, kitaip tariant, turi būti pateikiami dokumentai iš kurių objektyviai būtų įmanoma įsitikinti, kad darbų atlikimui siūlomos medžiagos, gaminiai bei įranga atitinka Pirkimo dokumentų techninius reikalavimus.
14.	Prašome patvirtinti ar nurodyta sąvoka „Gamintojo ir (ar) importuotojo rašytiniai patvirtinimai yra atitinkamo laisvos formos deklaracijai, kurioje gamintojas ir/ar importuotoja deklaruoja/patvirtina, kad jų gaminy/medžiaga atitinka techninius reikalavimus?“	Žiūrėti atsakymus į klausimus Nr. 12 ir 13.
15.	Ar teisingai suprantame, kad „Aplinkosaugos reikalavimų techninės atitikties deklaracijoje“ išvardintus dokumentus, kuriuos turi pateikti tiekėjas gali pasirinkti kažkurį iš nurodytų (ir (ar)), t.y. visi dokumentai yra išvardinti, kaip pasirinktinių dokumentų, kuriuos PO priims, sąrašas?	Žiūrėti atsakymus į klausimus Nr. 12 ir 13.
16.	Prašome patvirtinti, kad darbų atlikimo grafike nereikia išskirti medžiagų pristatymo į objektą laiko?	Pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2 p. reikalavimus, siekiant užtikrinti specialiųjų Pirkimo sąlygų 6 priedo „Sutarties projektas“ specialiųjų sąlygų 2.9.1. – 2.9.3. punktuose nurodytų sutarties stabdymo aplinkybių lygiateisiškumo ir aiškumo reikalavimus, darbų atlikimo grafike turi būti nurodyta kokiu metu (periodu) į statybvieta numatoma pristatyti kokias darbų atlikimui reikiamas medžiagas, įrenginius.
17.	Prašome patikslinti kokius konkrečius dokumentus rangovas turi pateikti kartu su pasiūlymu pagal „Aplinkos apsaugos reikalavimų techninės atitikties deklaracijos“ (pagal Aprašo 2 priedo II skyriaus reikalavimus)?	Pateikiamų dokumentų sąrašas nurodomas specialiųjų Pirkimo sąlygų 9 priedo „Deklaracijos dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo forma“ 2 p. (turi būti pridedama) analogiškai kaip tai nurodoma LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aktualios redakcijos Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo II skyriuje po 2 p. pateikiama lentelė.

18.	Prašome patvirtinti, kad su pasiūlymu nereikia pateikti medžiagų ir įrangos gamintojų arba tiekėjų ISO 14001 arba lygiaverčių sertifikatų?	Žiūrėti atsakymus į klausimus Nr. 12 ir 13.
-----	--	---