

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-05-14 Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.1

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *RAJONINIO KELIO 1818 MIEŽONYS–PAŠULIAI–PRAVIENIŠKĖS RUOŽO NUO 0,000 IKI 5,776 KM KAPITALINIS REMONTAS* (Pirkimo ID 2378295), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

1. Klausimas. „Pagal STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“, gręžiniai turi būti daromi kas 40-60 m (išimtiniais atvejais šis atstumas gali būti padidintas iki 200 m [pagal 149 p. sąlygas]), pagal STR 1.04.02: 2011 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai", gręžiniai turi būti daromi kas 40-60 m (išimtiniais atvejais šis atstumas gali būti padidintas iki 200 m [pagal 58 p. sąlygas]), o pagal "Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijos R IGGT 15" 126.1 punktą - kas 200 m. Pirkimo dokumentacijoje pateiktose techninėse specifikacijose (10.1 p.) nurodoma vadovautis visais šiais dokumentais atliekant tyrimų darbus. Siekiant sudaryti vienodas sąlygas visiems pirkimo dalyviams prašome PO patikslinti, kurio iš šių dokumentų reikalavimais inžinerinių geologinių tyrinėjimų Rangovas turi vadovautis?“

Atsakymas. Pagal teisinę hierarchiją statybos techniniai reglamentai yra aukščiau nei rekomendacijos.

2. Klausimas. „Prašome pateikti perkamo kelio ruožo Nr.1818 pradžios ir pabaigos koordinatas, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti.“

Atsakymas. Ruožo pradžia: 6083848; 526712. Ruožo pabaiga: 6085388; 522127. Darbų ribas tikslinti projektavimo metu.

Kitų projektų komandos vadovas

Ernestas Serkevičius

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt