

Sklendės skląstis turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, pilnai padengtas elastomeru (ar kita lygiaverte medžiaga) EPDM, tinkamu geriamajam vandeniui, skląstis su kreipiančiosiomis, kurios užtikrintų tolygų ir lengvą sklendės atidarymą/uždarymą. Sklendės stiebas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, tiesioginis kontaktas tarp stiebo ir korpuso yra negalimas. Velenas sandarinamas trimis O tipo žiedais.

Sklendžių sandarumo klasė A pagal LST EN 12266-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, sklendžių atstumai tarp jungių pagal LST EN 558 lygiaverčio standarto reikalavimus, pajungimas - flanšinis.

Sklendės turi būti sukomplektuotos su valdymo ratukais, guminėmis armuotomis tarpinėmis, prailginimo velenais (jei montuojamos po žeme).

Sklendėse naudojamas žalvaris ir bronzos turi būti atspari chloro junginiams. Sklendės turi būti skirtos geriamajam vandeniui, slėgio klasė - ne žemesnė kaip PN10 (darbinis slėgis ne mažiau 16 bar). Sklendės turi būti su padėties indikacija.

2.4 Movinis rutulinis ventilis

Movinis (srieginė jungtis) rutulinis ventilis nerūdijančio plieno. Slėgio klasė - PN10.

Atsparumas temperatūrai: nuo + 2°C iki +140°C. Standartai: PN-EN 12420:2002, PN-EN 12165:2001, PN-EN 12164:2002. Rutulinis ventilis su ilga rankenėle ventilio uždarymui ar atidarymui.

2.5 Tarpflanšinis diskinis atbulinis vožtuvas

Korpusas – nerūdijantis plienas AISI316, diskas – nerūdijantis plienas AISI316, sandarinimas – NBR. Slėgio klasė - PN16, temperatūrai -10 +150°C.

Ant vandentiekio linijų turi būti naudojami diskiniai arba “Swing” tipo atbuliniai vožtuvai, skirti geriamam vandeniui.

Jungiamas flanšais. Flanšai pagal EN 1092 standartus, slėgio klasė turi būti ne mažesnė už darbinę slėgio klasę. Atbulinių vožtuvų ilgis pagal EN 558-1.

Atbulinis vožtuvas atidarytoje padėtyje turi užtikrinti tiesiasrovį vandentakį be kliūčių.

2.6 Šalto vandens skaitiklis su nuotoliniu rodmenų nuskaitymu ūkio-buities srauto apskaitai

Įvadiniamame apskaitos mazge turi būti montuojamas flanšinis šalto vandens skaitiklis. Techniniai parametrai:

- Montuojamas horizontaliai, jungtis – flanšinė, sąlyginis skersmuo - DN 50
- nominalus debitas - 5 m³/h
- minimalus debitas -0,07 m³/h /
- Maksimali vandens temperatūra - 30°C.
- padalos vertė - 0,00005
- slėgio klasė – PN16
- slėgio kritimas prie Q_{max}- 0,1 MPa
- Skaitiklis turi atitikti ISO normas. Sausos eigos, daugiasrautis, su sparnuote.
- Metrologinė klasė B. Turi apsaugą nuo magnetinio lauko.
- Skaičiuojamoji dalis patalpinta į hermetišką įdėklą.

Tiekėjas turi pateikti skaitiklio techninius duomenis, medžiagų sertifikatus, gamyklinius katalogus. Skaitiklis turi būti patvirtintas Lietuvos tarnybose.

2.1 Šalto vandens skaitiklis su nuotoliniu rodmenų nuskaitymu vidaus gaisrų gesinimo srauto apskaitai

Įvadiniamame apskaitos mazge turi būti montuojamas flanšinis šalto vandens skaitiklis. Techniniai parametrai:

- Montuojamas horizontaliai, jungtis – flanšinė, sąlyginis skersmuo - DN 50
- nominalus debitas - 15 m³/h
- minimalus debitas -0,07 m³/h /
- Maksimali vandens temperatūra - 30°C.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
24-04-TDP.VT -TS	4	8