

- padalos vertė - 0,00005
- slėgio klasė – PN16
- slėgio kritimas prie $Q_{\max}$ - 0,1 MPa
- Skaitiklis turi atitikti ISO normas. Sausos eigos, daugiasrautis, su sparnuote.
- Metrologinė klasė B. Turi apsaugą nuo magnetinio lauko.
- Skaičiuojamoji dalis patalpinta į hermetišką įdėklą.

Tiekėjas turi pateikti skaitiklio techninius duomenis, medžiagų sertifikatus, gamyklinius katalogus. Skaitiklis turi būti patvirtintas Lietuvos tarnybose.

2.2 Manometras šaltam vandeniui

Korpuso dydis	DN 63mm
Matavimų ribos	0/1 – 0/1000 bar
Tikslumo klasė	1,6
Saugumas	IP 55...IP 67
Pajungimas	šoninis

2.3 Trieigis movinis ventilis ½“ manometrui, PN10

Maksimali darbinė temperatūra - 95°.
 Nominalus darbinis slėgis - 16 bar.
 Sklendės pasukimo kampas uždarymui - 90°.
 Du išoriniai sriegiai - G1/2" ir G3/4", vienas vidinis - G1/2".

2.4 Galvanizuota vamzdžio apkaba su garso izoliacijos įdėklu

Triukšmo mažinimas - 16 dB (A)
 Atsparumas temperatūrai -50 - 120 °C
 Medžiagos sudėtis DD11 - DIN EN 10111
 Paviršiaus apdaila Išorinė danga – HDG
 Aplinkos sąlygos - Laukas, maža arba vidutinė tarša (C3 / C4 – žema)
 Izoliacinė medžiaga - EPDM guma
 Izoliacinės medžiagos kietumas 50° ±5° atrama A
 Produktų klasė - Premium

2.5 Flanšinės fasoninės dalys

Flanšinės fasoninės dalys turi laikyti 10 barų darbinį slėgį. Flanšai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI316 arba ketaus pagal LST EN 1563, atitikti EN 1092-2. Korpuso medžiaga – kalusis ketus GGG50 / GGG40. Iš vidaus ir iš išorės flanšinės dalys padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga (turi atitikti RAL-GZ662 reikalavimus), kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų. Kiekviena flanšinė fasoninė dalis turi būti paženklinta gamintojo logotipu, nurodytas diametras, darbinis slėgis, gaminio modelis, medžiaga (iš kurios ji pagaminta); gamintojas privalo būti sertifikuotas pagal kokybės valdymo sistemą ISO 9001 (pateikti galiojančio sertifikato kopiją su vertimų į lietuvių kalbą); Flanšinės fasoninės dalys turi būti tinkamos geriamam vandeniui (Higieninis pažymėjimas, DVGW ar OVGW);

2.6 Tempimui atsparūs adapteriai

Adapteriai skirti jungti geriamojo vandens vamzdžius su įvairiais išorės skersmenimis ir iš įvairių medžiagų (pvz., PVC, PE, kaliojo ketaus, plieno ir stiklo pluošto vamzdžius) ir visus jungės komponentus. Jungtis turi būti su griebtuvais iš grūdinto plieno, kurie neleidžiančiais vamzdžiams išslysti. Jungtyje turi būti vienas tarpiklis su sandarinimo žiedais, užtikrinantis efektyvų sandarumą. PE ir PVC vamzdžių jungtims visada reikia naudoti nerūdijančio plieno įdėklus. Leidžiamas maksimalus polinkio kampas 4°.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
24-04-TDP.VT -TS	5	8