

- ☐ tinklų, armatūros, kontrolės-matavimo prietaisų ir kt. tinkamumas eksploatuoti.
- Šaltojo vandentiekio sistemų priėmimo akte turi būti nurodyti:
- ☐ sistemos hidraulinio bandymo ir jos veikimo patikrinimo rezultatai;
 - ☐ atliktų darbų kokybės įvertinimas.

3. Darbų vykdymas.

Rangovas turi organizuoti darbų vykdymą taip, kad nebūtų pažeista privačių ir valstybinių įstaigų nuosavybė. Pažeidus ar kitaip sugadinus tretiesiems asmenims priklausantį turtą, Rangovas jį privalo atstatyti ir sutvarkyti arba kompensuoti padarytus nuostolius.

4. Išpildomoji dokumentacija.

Išpildomoji vandentiekio tinklų dokumentacija apima inžinerinių sistemų brėžinius, kontrolines geodezinės nuotraukas, kadastrinius matavimus, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas ir kitą dokumentaciją, bei dokumentaciją, būtiną Statinio pripažinimui tinkamu naudoti. Rangovas turi gauti Inžinieriaus pritarimą dėl išpildomosios dokumentacijos turinio.

Kiekvienas išpildomosios dokumentacijos brėžinys bei techninės specifikacijos turi būti pasirašytas techninės priežiūros vadovo (Inžinieriaus) su žyma „TAIP PASTATYTA“.

Visi techniniai duomenys yra informatyvūs ir tikslinami darbo projekto eigoje, pasirinkus konkrečius medžiagų ir įrengimų gamintojus.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
24-04-TDP.VT -TS	8	8