


Poz. Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	
					vnt	viso kiekio

**Medžiagų ir įrengimų parinkimas, tiekimas, montavimas, hidraulinis išbandymas ir perdavimas
užsakovui (pagal TS reikalavimus)**

	V1 – Vandentiekio					
1.	PE RC slėginiai D75mm PN10 vamzdžiai su riebokšliais, tarpinėmis, reikalingomis fasoninėmis dalimis, jungtimis ir jų paklojimas iki 2,5m gylio žemėse	TS-2.2	m ¹	16,0		
2.	PE RC slėginiai D75mm PN10 vamzdžiai su riebokšliais, tarpinėmis, reikalingomis fasoninėmis dalimis, jungtimis ir jų įtraukimas į esamą D110 vamzdį	TS-2.2	m ¹	20,0		
3.	Pasijungimas prie esamų tinklų D110	TS-2.14	vnt	1		
4.	Vandentiekio įvado D75 hermetizavimas		vnt	1		
5.	PE RC slėginis D110mm PN10 vamzdis – dėklas vandentiekio įvado apsaugai nuo konstrukcinių apkrovų	TS-2.2	m ¹	1,0		
6.	PE RC slėginio D75mm vamzdžio įtraukimas į D110 dėklą, sandarinimas	TS-2.2	m ¹	1,0		
7.	Įvado apšiltinimas ekstrudinio polisterio plokšte δ-100mm		m ²	1,80		
8.	Esamos armatūros išmontavimas (eV-2)	TS-2.11	kg	95,0		
9.	Hidraulinis išbandymas D75	TS-2.15	Kompl.	1		
10.	Tinklo dezinfekcija	TS-2.16	Kompl.	1		
11.	Paviršinio vandens šalinimas iš tranšėjų statybos metu	TS-2.16	Kompl.	1		
	Esamo vandentiekio šulinio eV-1 įrengimas					
12.	Sagos tipo redukcinis flanšas Dn100x65	TS-2.3	vnt	1		
13.	PE virinamas atvamzdis su laisvu flanšu, elektrine mova, D75/Dn65	TS-2.6	vnt	1		
14.	Betonas atramoms ir po fasoninėmis dalimis	TS-2.11	m ³	0,14		

0	2024	Statybos leidimui, konkursui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)				
Atestat o nr.	UAB "Patvanka"		Statinio projekto pavadinimas Vandentiekio tinklų įvadų į Geležinkelio g. 9, Juodeikių km, Mažeikių raj., rekonstravimo ir naujos statybos projektas			
			Statinio numeris ir pavadinimas Vandentiekio dalis			
12930	PV					
24019	PDV					
			Dokumento pavadinimas			Laida
			Buitinio ir gaisrinio lauko vandentiekio tinklų Sanaudų žiniaraštis			0
lt	Statytojas ir Užsakovas: AB Lietuvos geležinkeliai kodas 110053842		Dokumento žymuo 24-04-TP-VN-SŽ-01			Lapas 1
						Lapų 2