

Poz. Eil.Nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	
					vnt	viso kiekio
15	Vandentiekio sistemos hidraulinis išbandymas		kompl.	1		
16	Tinklo dezinfekcija	TS-2.16	Kompl.	1		
17	Pasijungimas prie esamų tinklų D25	TS-2.14	vnt	1		
18	Esamos armatūros ir vamzdyno išmontavimas ir pridavimas atliekų tvarkytojui	TS-2.11	kg	5,0		
V2 – Gaisrinis vandentiekis (permontuojamas D50)						
19	Plieniniai cinkuoti vandentiekio vamzdžiai D75mm	TS-2.2	m ¹	5,0		
20	Plieniniai cinkuoti vandentiekio vamzdžiai D50mm	TS-2.2	m ¹	10,0		
21	Antikondensacinė vamzdynų izoliacija D– 20mm, kai vamzdžio D75mm	TS-2.2	m ¹	5,0		
22	Antikondensacinė vamzdynų izoliacija D– 20mm, kai vamzdžio D50mm	TS-2.2	m ¹	10,0		
23	Priešgaisrinė mova D50	TS-2.2	vnt	1		
24	Pasijungimas prie esamų tinklų D50	TS-2.14	vnt	2		
25	Priešgaisrinis čiaupas D50, su 13mm purkštuku, kurio K=122 , su spynta, ir priešgaisrine rankove L=20m.	TS-2	vnt	2		
26	Esamos armatūros ir vamzdyno išmontavimas ir pridavimas atliekų tvarkytojui	TS-2.11	kg	25,0		

Dokumento žymuo: 24-04-TP-VN-SŽ-02	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0