

**DĖL ATSAKymo Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ**

VŠĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT arba Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo supaprastintą **Rūsio patalpų (S. Daukanto g. 28A, Kaune) remonto darbų pirkimą** (Nr. 2330522) (toliau – Pirkimas).

Informuojame, jog LRT Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) gavo prie Pirkimo prisijungusio tiekėjo klausimą dėl Pirkimo sąlygų (tekstas neredaguotas) bei teikia atsakymą į minėtą tiekėjo paklausimą:

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimas                                                                                            | Atsakymas į tiekėjo klausimą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Gal galite pateikti daugiau informacijos dėl vėdinimo įrenginio? Ir kur dėsīs liukas, koks pagrindo aukštis? | <p>Perkančioji organizacija pažymi, kad iš rūšio turės būti išvestas tvirtas vamzdis, per kurį paimamas oras. Oro paėmimo anga turės būti suformuota greta pastato sienos taip, kad nepatektų lietaus vanduo ir ji liktų funkcionali, atspari susiklosčius ekstremalioms aplinkybėms.</p> <p>Pagrindiniai reikalavimai vėdinimo vamzdynams nurodyti Techninės specifikacijos 1 priedo <b>Rūsio patalpų paprastojo remonto darbų, adresu Kaunas, S. Daukanto g. 28A, aprašo Sustambinto medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraščio Nr. 7</b> Eil. Nr. 97, 98 bei to paties priedo brėžinyje (<i>pdf</i> failo 75 lapas).</p> <p>Perkančioji organizacija informuoja, kad šiuo metu neturi informacijos apie jokią egzistuojantį pagrindą, todėl negali nurodyti aukščio ar kitų parametrų.</p> |

**Atkreiptinas dėmesys, kad pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. gegužės 19 d. 16.00 val.**