

**UAB „ELEKTRŪNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

2025-05-15

DĖL UŽKLAUSIMO VYKDANT ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ (SU PROJEKTAVIMU) NUO BOILERINĖS B5 IKI ŠILUMINĖS KAMEROS ŠK-108 (ŠARKINĖS G. 5 – BOILERINĖ B5, ELEKTRŪNAI I ETAPAS) PIRKIMĄ

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ (toliau – Perkantysis subjektas), vykdo šilumos tinklų rekonstrukcijos darbų (su projektavimu) nuo boilerinės B5 iki šiluminės kameros ŠK-108 (Šarkinės g. 5 – boilerinė B5, Elektrėnai I etapas) *pirkimą* atviro konkurso būdu.

Viešojo pirkimo komisija gavo užklausimą, kuriuo prašoma pateikti atsakymą dėl pirkimo sąlygų:

1. Klausimas: Prašome atsakyti, ar šilumos kameros bus naikinamos? Jeigu ne, kokie trišakiai bus kameroje, pramoniniu būdu izoliuoti, ar plieniniai su akmens vatos izoliacija? Pramoniniu būdu izoliuoti trišakiai netilps per ŠK liuką. Jeigu ŠK nenaikinamos, tuomet pramoniniu būdu izoliuotos sklendės per liuką netilps į kamerą ir greta ŠK teks statyti g/b sklendžių aptarnavimo šulinius. Gal tuomet užtenka šilumos kameroje pakeisti esamą armatūrą į uždaromąją plieninę rutulinę su akmens vatos izoliacija?

Atsakymas: Šiluminės kameros nenaikinamos, paliekamos. Trišakiai turi būti įrengti plieniniai su akmens vatos izoliacija ir plienine rutuline uždaromąja armatūra.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Giedrė Pakėnienė