



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Visiems pirkime ketinantiems dalyvauti tiekėjams
Siųsti CVP IS

2025-05-15 Nr. (7.35 Mr) S-

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Kelmės rajono savivaldybės administracija pateikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus dėl viešojo pirkimo „Kelio Kea-81 „Uosių g.“ kapitalinis remontas ir vandentiekio bei nuotekų tinklų tiesimas Pagojo k. Kelmės r. įgyvendinant projektą „Kelmės rajono pramonės teritorijos Pagojo k. infrastruktūros įrengimas ir modernizavimas“ dokumentų. Pirkimo ID 2667582.

Klausimų kalba, įskaitant gramatines, stiliaus, rašybos ir kitokias klaidas, netaisyta. Atsakymus pateikė Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyresnysis specialistas Antanas Narkus, tel. +370 685 65 586, el. p. antanas.narkus@kelme.lt.

1. Klausimas. *TDP papkutėje yra pridėtas žiniaraštis su nevykdomais darbais. Ar šie darbai turi būti išbraukti ir TDP LVN žiniaraščio pateiktų kiekių? Jei taip prašome pateikit ir brėžinius su nevykdomomis atkarpomis, tai yra aktualu dėl gylių. Didžioji dalis tinklų suprojektuoti po važiuojamąja dalimi. Turint patirtį atliekant šiuos darbus, turime pastebėjimą, kad tinklai po važiuojama danga turi būti užpilami kokybišku, geros sanklodos smėlingu gruntu iki važiuojamos dangos pagrindų, kas atitinkamai didina eksploatacijos trukmę bei kokybę. Todėl prašome patikslinti ar tinklai turi būti užpilami tik apsauginiu sluoksniu (30 cm) ir esamu gruntu ar visas tinklas iki važiuojamosios dangos pagrindų nauju smėlingu gruntu? Šiuo atveju nenumatytas net 30 cm apsauginis vamzdžių užpylimas smėlingu gruntu, kaip numatyta vamzdžių klojimo taisyklėse.*

Atsakymas. Nevykdomų darbų žiniaraštyje išvardinti darbų kiekiai turi būti išminusuoti iš TDP VN žiniaraščio kiekių. Pridedame patikslintą nedaromų darbų kiekių žiniaraštį ir schemą. Užpylimas nebuvo vertintas, nes atskiru projektu yra suprojektuotas kelias. Projekte yra numatyta *Betoninės dangos atstatymas numatytas „Kelio Nr. Kea-81 Uosių g. Pagojo k. Kelmės raj. kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų naujos statybos projekte“, parengtame UAB „Tvari inžinerija“, 2020 m. Tas pats ir sąnaudų žiniaraštyje įrašyta.

2. Klausimas. *Pirkimą sudaro skirtingų 3 projektuotojų projektai skirtingoms dalims. Ar Tiekėjui nereikia įsivertinti projektavimo išlaidų, jei kiltų vykdymo metu? Taip pat ar viskas vyks įprastai? Nekils jokių iššūkių su pridavimais ir kita dokumentacija?*

Atsakymas. Jokių papildomų išlaidų dėl to, kad pirkimą sudaro 3 projektai, nenumatyta.

3. Klausimas. *TDP nurodyta kelio konstrukcijai naudoti „Dolomito 0/45 ir granito 0/32 skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas Ev2-150 MPa“, ar gali Tiekėjas siūlyti Dolomito skaldos mišinį 0/45 ar 0/32, kuris lygiai taip pat susitankins iki reikiamo koeficiento Ev2-150MPa.*

Atsakymas. Turi būti naudojamos projekte numatytos medžiagos.

4. Klausimas. *Lietaus nuotekų dalyje numatytas paklotų vamzdžių išvalymas ir išbandymas, tačiau nenumatyta TV diagnostika. Taip pat ir buitinių nuotekų dalyje nenumatyta TV diagnostika didesniems nei dn160 mm. Prašome patikslinti.*

Atsakymas. Informuojame, kad tai numatyta TDP VN sąnaudų kiekių žiniaraščio 1.25 eil. ir TDP LN sąnaudų kiekių žiniaraščio 1 eil.

5. Klausimas. *Prašome patikslinti ar 22033.01-01-TDP-E-02 nėra ESO dalis? Ar tiekėjas turi skaičiuoti ir įsivertinti?*

Atsakymas. Tiekėjas turi skaičiuoti ir įsivertinti TDP-E-02.

Komisijos pirmininkas

Mantas Ralys

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į tiekėjų klausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-15 Nr. (7.35. Mr) S-1612
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mantas Ralys skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-15 11:56
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-15 11:56
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-15 13:48 - 2029-11-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Janušauskienė vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-15 14:35
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-18 10:59 - 2029-12-18 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250514.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-15 nuorašą suformavo Sigita Maziliauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-