

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

2025-05-16 Nr. VPS-486

DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS (MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS „VANDENS TELKINIO LANGAKIUOSE, PERNARAVOS SEN., SUTVARKYMO DARBAI“, VYKDOMAS SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU, PIRKIMO NR. 2515296)

Klausimai:

- „1. Norime paklausti ar bus galimas visiškas vandens išleidimas iš tvenkinio?
2. Projekte numatyta išvalyti iš tvenkinio 1500 m³ dumblo. Analizuojant projekte esančius brėžinius dumblo būtų apie 10000 m³. Bus valomas visas tvenkinys ar tik jo dalis?“.

Atsakymai:

1. Informuojame, kad „Vandens telkinio Langakiuose Pernaravos sen. Kėdainių raj. sav., skl. un. Nr. 4400-2307-8077 sutvarkymo projekte“ (toliau – Projektas) nenumatomas pilnas vandens išleidimas. Vandens lygio pažeminimas atliekamas išardant šachtinės pralaidos skydą.
2. Pažymime, kad Projekte numatyta tvarkymo darbus vykdyti vandens telkinio dalyje, kur susikaupė daugiausia dumblo. Dumblo pašalinimo vieta yra pažymėta brėžiniuose.

Komisijos pirmininkas

Dalius Ramonas