

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-05-16 Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.2

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo 3710 SKUODAS–MOSĖDIS–ŠAUKLIAI RUOŽO NUO 0,000 IKI 6,342 KM KAPITALINIS REMONTAS (Pirkimo ID 2376018), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

1. Klausimas. „Siekiant sudaryti vienodas sąlygas visiems pirkimo dalyviams, prašome PO patikslinti, ar visos pralaidos, kurių diametras yra 1,20 m ir didesnis, nepriklausomai nuo jų (ne-)tipiškumo, turi būti projektuojamos konstrukcinėje dalyje? Taip pat, prašome patikslinti, kas yra laikoma (ne-)tipiniu pralaidos sprendiniu, kadangi Statybos taisyklėse yra vartojama "kartotiniai sprendiniai" sąvoka. Su paaiškinimu prašome pateikti ir tokių pralaidų ir situacijų pavyzdžių.“

Atsakymas. Taip, visos pralaidos, kurių diametras yra 1,20 m ir didesnis, nepriklausomai nuo jų (ne-)tipiškumo, turi būti projektuojamos konstrukcinėje dalyje. Techninėje specifikacijoje vartojama sąvoka „tipinis pralaidos sprendinys“ reiškia tą patį, ką sąvoka „kartotiniai sprendiniai“ vartojami Statybos taisyklėse.

Kitų projektų komandos vadovas

Ernestas Serkevičius

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt