

2651032 Avariniai darbai vandentiekio ir nuotekų siurblinėse
Atsakymai į klausimus
2025-05-19

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	<p>Paklausimas, teiktas 2025-05-16 10:38 CVP IS pranešimu ID 200064:</p> <p>1. Darbų kiekių žiniaraštyje 17.2 ir 17.3 dubliuojasi darbai. Prašome patikslinti.</p> <p>2. Techninėse specifikacijose „Reikalavimai medžiagoms“ pridėta nuorodą į techninius reikalavimus medžiagoms, tačiau pateiktoje nuorodoje nėra specifikacijų nerūdijančio plieno alkūnėms, flanšams, perėjimams ir vamzdynams ir laikikliams. Prašome pateikti technines specifikacijas žiniaraštyje reikalaujamoms medžiagoms.</p>	<p>1. Pridedame patikslintą priedėlį Nr. 1 „Perkamų darbų žiniaraštis (Aktuali redakcija 2025-05-19)“.</p> <p>2. Alkūnėms, flanšams, perėjimams ir vamzdynams - nerūdijantis plienas AISI316; laikikliams - nerūdijantis plienas AISI304.</p>

Pridedama:

Priedėlis Nr. 1 „Perkamų darbų žiniaraštis (Aktuali redakcija 2025-05-19)“.