



PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774594.

Skyriaus duomenys: savivaldybės biudžetinės įstaigos padalinys, tel. +370 45 58 29 02, el.p.virginija.jurkstiene@panrs.lt

Tiekėjams

2025-05-19 Nr. (22.12)-SD7-1520

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

Panevėžio rajono savivaldybės administracija, vykdanči mažes vertės skelbiamos apklausos pirkimą ID 2614618 „Krekenavos sen. kelio Ibutoniai-Paberžė ir Velžio sen. Velžio k. Pavasario g. paprastas remontas“, gavo tokio turinio tiekėjo klausimus:

Klausimas. „Pavasario g. – daug nuvažų į privačius sklypus. Techninėje specifikacijoje nieko nepasakyta apie nuvažas į privačius sklypus. Kai kurios esamo nuvažos – be asfaltbetonio dangos, kai kurių nuvažų bortai užaukštėję ir pan. Prašome Perkančiosios Organizacijos patikslinti techninę specifikaciją patikslinant, kas planuojama daryti su esamomis nuvažomis į privačius sklypus.“

Atsakymas. Nuvažos į privačius sklypus neremontuojamos.

Klausimas. „Pavasario g. vietomis esami kelio bortai ištrupėję, „išgriuvę“ arba jų iš vis nėra. Prašome Perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad šiuo pirkimu nėra perkami esamų kelio bortų keitimo/tvarkymo darbai.“

Atsakymas. Šiuo pirkimu kelio bortų keitimo/tvarkymo darbai ne numatyti.

Klausimas. „Pagal techninę specifikaciją planuojama paaugštinti gelžbetoniniu žiedu 32 vnt. lietaus nuotekų šulinių (iki esamo dangos lygio ir atstatant ją apie liuką). Norime pasiteirauti ar reikia vertinti liukų keitimą?“

Atsakymas. Keičiami tik sulūžę liukai (jeigu tokių būtų).

Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo techninė specifikacija nekeičiama, pasiūlymų pateikimo terminas taip pat nepratęsiamas.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Virginija Jurkstienė

Originalas siunčiamas nebus.

Sonata Virbaliene tel. +370 45 45 43 19, el. p. sonata.virbaliene@panrs.lt