

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

2025-05-19 Nr. VPS- 488

**DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMĄ (SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO
„KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS AKADEMIJOS KADASTRINĖS VIETOVĖS
KRUOSTO SAUSINIMO SISTEMOS MELIORACIJOS GRIOVIŲ IR JUOSE ESANČIŲ
STATINIŲ REKONSTRUKCIJOS DARBAI“ NR. 2678552)**

Gauti tiekėjo paklausimai:


Klausimas.

Prašome patikslinti technines specifikacijas. **Projektinė situacija:** Techninio darbo projekto bendrojoje melioracijos dalyje numatytos trys HDPE pralaidos. **Prašymas patikslinti:** Prašome patvirtinti ar gali būti kaip alternatyva joms naudojamos metalinės spirališkai gofruotos pralaidos?

Atsakymas.

Tiekėjai turi vadovautis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įsakymu Nr. 3D-171 „Dėl Vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos statinių statyboje taisyklių patvirtinimo“ taisyklių reikalavimais. Rangos darbų metu turi būti naudojami HDPE vamzdžiai, kaip numatyta techninio darbo projekto sprendiniuose.

Komisijos pirmininkas



Dalius Ramonas