

Tiekėjams
Teikiama CVP IS priemonėmis

2025-05-19

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „SURENKAMOS KONSTRUKCIJOS TENTINIS ANGARAS – PALAPINĖ SU VARTAIS IR MONTAVIMU“, PIRKIMO ID 2517895, TIEKĖJO PAKLAUSIMO

Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) 2025 m. gegužės 19 d., Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis, gavo Tiekėjo paklausimą (CVP IS pranešimo ID 201778) dėl pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.

Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) išnagrinėjo Tiekėjo pateiktą klausimą ir nutarė Tiekėjams pateikti atsakymą:

Klausimas: Ar gali tarpas tarp arkų, tik ten kur bus įrengti vartai, būti 5 m?

Atsakymas: Patiksliname, kad tarpas tarp arkų tik toje vietoje, kur bus įrengti vartai, gali būti 5 m, jei bus išlaikyti apkrovos reikalavimai pagal Europos standartą EN 13782:2015.

Pagarbiai

Viešųjų pirkimų komisija