



**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Visiems pirkime ketinantiems dalyvauti tiekėjams
Siųsti CVP IS

2025-05-20 Nr. (7.35 Mr) S-

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Kelmės rajono savivaldybės administracija pateikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus dėl viešojo pirkimo „Kelio Kea-81 „Uosių g.“ kapitalinis remontas ir vandentiekio bei nuotekų tinklų tiesimas Pagojo k. Kelmės r. įgyvendinant projektą „Kelmės rajono pramonės teritorijos Pagojo k. infrastruktūros įrengimas ir modernizavimas“ dokumentų. Pirkimo ID 2667582.

Klausimų kalba, įskaitant gramatines, stiliaus, rašybos ir kitokias klaidas, netaisyta. Atsakymus pateikė Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyresnysis specialistas Antanas Narkus, tel. +370 685 65 586, el. p. antanas.narkus@kelme.lt.

1. Klausimas. *Kadangi projekte numatyta kirsti 11 medžių, prašome patikslinti, ar tiekėjai turi įsivertinti medžių atkuriamąją vertę. Jeigu taip, prašome nurodyti konkrečią sumą, kad visi tiekėjai galėtų įsivertinti vienodai.*

Atsakymas. Rangos darbų pirkimo metu medžių atkuriamoji vertė nevertinama. Medžių atkuriamoji vertė vertinama išsiimant leidimą medžių kirtimui.

2. Klausimas. *Konkurso sąlygose nurodyta, kad „tiekėjai privalo siūlyti visą darbų apimtį, nurodytą konkurso sąlygų 3, 4, 5, 6 prieduose“. Patikslinkite, ar tiekėjams nereikia vertinti konkurso dokumentacijoje pridėto 7 priedo (projektas „Nuotekų šalinimo tinklų nuo Pagojo k. Kelmės raj. sav. iki Statybininkų g. Kelmės m., supaprastintas statybos projektas“).*

Atsakymas. Informuojame, kad įsivėlė redakcinio pobūdžio klaida, tiekėjai privalo „siūlyti visą darbų apimtį, nurodytą konkurso sąlygų 3, 4, 5, 6, 7 prieduose“. Pridedame patikslintas konkurso sąlygas.

3. Klausimas. *Prašome nurodyti įrengiamų bortų ir trinkelų matmenis bei spalvą.*

Atsakymas. Betono gaminių matmenys: gatvės bortų – 100x30x15, vejos bortų – 100x20x8, betono trinkelių – 20x10x8. Betono gaminių spalva – pilka.

4. Klausimas. Projekto „Kelio Nr. Kea-81 Uosių g. Pagojo k. Kelmės raj. kapitalinio remonto irto ir lietaus nuotekų tinklų naujos statybos projektas“ susisiekimo dalies medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštyje 6.3 eil. nurodyti 2 mato vienetai ir 1 kiekis. Prašome patikslinti mato vienetą.

Atsakymas. Žiniaraštyje 6.3 eilutėje nurodytas mato vienetas – m³ (kubiniai metrai).

5. Klausimas. Projekto „Kelio Nr. Kea-81 Uosių g. Pagojo k. Kelmės raj. kapitalinio remonto irto ir lietaus nuotekų tinklų naujos statybos projektas“ susisiekimo dalies medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštyje 1.1. eil. nurodytas ašies nužymėjimas 754 km. Patikslinkite, ar nurodytame kiekyje neįsivėlė klaida.

Atsakymas. Patiksliname, kad medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščio 1.1. eilutėje turi būti 0,754.

6. Klausimas. Atsakant į raštą, norime paminėti, kad granito skalda yra 3,5 karto brangesnė nei dolomito, o reikšmingo skirtumo kokybei visiškai nesudaro. Prašome dar kartą apsvarstyti šį sprendinį ar tai yra reikalinga.

Atsakymas. Kelio konstrukcijai turi būti naudojamos projekte numatytos medžiagos.

7. Klausimas. Patikslinkite, kokia medžiaga siūliu Cosinus – natūralus plienas, cinkuota ar nerūdyjančio pl.? Patikslinkite, ar būtų galima paprastesniam sujungimui su senu betonu (grėžimas/inkarai ant chemijos)?

Atsakymas. Amortizuojantys borteliai / juostos Cosinus įrengiami cinkuoto plieno. Sujungimas su senu betonu įrengiamas kaip numatyta projekte.

Komisijos pirmininkas

Mantas Ralys

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į tiekėjų klausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-20 Nr. (7.35. Mr) S-1673
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mantas Ralys skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-20 09:35
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-20 09:36
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-15 13:48 - 2029-11-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Vaišnorienė vyresnioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-20 11:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-08 15:45 - 2027-08-07 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250514.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-20 nuorašą suformavo Sigita Maziliauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-