

Tiekėjams

2025-05-20 Nr. SD-\_\_\_\_\_

**DĖL CVP IS PIRKIMO ID 2642718**

UAB „Sūduvos vandenys“ (toliau – Perkantysis subjektas) vykdo supaprastintą viešąjį pirkimą „Nuotekų valyklos, Valavičių k., Marijampolės sav., rekonstravimo darbai“ atviro konkurso būdu, CVP IS pirkimo ID 2642718 (toliau – pirkimas arba konkursas). Siunčiame atsakymus į pirkime gautus klausimus.

**Klausimas1:** Pirkimo sąlygų priede Nr.10 (1.3.3 punktas) nurodoma, kad tiekėjas turi pateikti pagrindinių technologinio proceso grandžių (parengtinio bei biologinio valymo, dumblo apdoravimo) skaičiavimų metodiką. Atsižvelgiant į tai, pažymime, kad technologinių skaičiavimų teikimas parengtinio valymo įrangai yra tikslingas tik tuo atveju, kai parengtinio valymo įrenginiai yra netipiniai, negamykliniai, surenkami vietoje ir pritaikyti konkrečiai valyklai pagal individualius parametrus – t. y. kai gamykliniai sprendiniai nėra taikytini ar neįmanomi dėl specifinių sąlygų. Šiuo pirkimo atveju, kai: valykla nėra didelio našumo, nuotekos nėra specifinės sudėties, gali būti siūlomi gamykliniai parengtinio valymo įrenginiai su gamintojo deklaruotu našumu ir sertifikatais, šie įrenginiai yra standartizuoti ir jų gamintojai neteikia technologinių skaičiavimų, o įrenginių atitiktis pagrindžiama technine dokumentacija ir sertifikatais. Todėl prašome panaikinti reikalavimą teikti parengtinio valymo įrenginių technologinius skaičiavimus tais atvejais, kai siūlomi gamykliniai, sertifikuoti įrenginiai, kurių techniniai parametrai patvirtinti gamintojo dokumentais. Reikalavimą teikti skaičiavimus siūlome palikti galioti tik tais atvejais, kai tiekėjas siūlo vietoje statomus (ne gamyklinius) parengtinio valymo įrenginius, kuriems reikalingi individualūs projektiniai sprendimai.

**Atsakymas1:** Pirkimo dokumentuose nustatytos sąlygos nebus keičiamos: jeigu parengtiniam nuotekų valymui tiekėjas siūlo gamyklinius (standartizuotus) įrengimus, tai prašome pateikti skaičiavimus, kuriais vadovaujantis įrenginys buvo standartizuotas ir kurie įrodo, kad gamyklinis įrenginys atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

**Klausimas2:** Pirkimo sąlygų priede Nr.10 (1.3.3 punktas) nurodytas reikalavimas pagrįsti numatomos technologinės įrangos parinkimą, o pasirinkus ne mechanines maišykles – pateikti alternatyvių maišymo priemonių parinkimo skaičiavimus. Atsižvelgiant į tai pažymime, kad techninės specifikacijos formuluotė leidžia taikyti ir kitokias maišymo sistemas, tačiau: alternatyvioms maišymo priemonėms (pvz., oro maišymui, recirkuliaciniam srautui ar kitiems netiesioginio maišymo būdams) nėra taikoma standartizuota skaičiavimo metodika, todėl nėra objektyvaus pagrindo perkančiajai organizacijai vertinti pateiktų skaičiavimų atitiktį – kitaip nei biologinio valymo įrenginių atveju, kai galima remtis standartais ir palyginti sprendinius su projektiniais rodikliais. Todėl, mūsų nuomone, reikalavimas pateikti skaičiavimus alternatyvioms maišymo priemonėms yra perteklinis, nes net ir esant skaičiavimams, nėra galimybių objektyviai įvertinti jų atitiktį standartams. Atsižvelgiant į tai, prašome: panaikinti

reikalavimą pateikti skaičiavimus tais atvejais, kai taikomos alternatyvios, bet praktikoje pasiteisinusios maišymo sistemos, o atitiktį pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais, veikimo principo aprašymu ir įrenginių eksploatacijos pavyzdžiais.

**Atsakymas2:** Veikliojo dumblo ir nuotekų valymo procesas yra vienas svarbiausių veiksmų valyklos technologiniame procese, todėl šis reikalavimas keičiamas nebus. Prašome vadovautis pirkimo dokumentų reikalavimais.

Direktorius

Vytautas Jašinskas

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Uždaroji akcinė bendrovė 'Sūduvos vandenys'
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL CVP IS PIRKIMO ID 2642718
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-05-20 Nr. SD-986 (1.19)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Kiti
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Vytautas Jašinskas Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-05-20 14:12
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-05-20 14:12
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-02-19 14:35 - 2026-02-18 14:35
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Aušra Navickienė Administratorė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-05-20 14:49
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-08-05 12:13 - 2029-08-04 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250514.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-20)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-05-20 nuorašą suformavo Deividas Ambolta
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-